



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) - ๔๑๑๑/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๑ ธ.ค. ๖๕	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ตัดไฟหม้อแปลง TP๒ สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย ๑ เพื่อเปลี่ยนสวิตช์ควบคุมภายในตู้ LCC	-	-	นายเรีกรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ ONA-TP2 จาก ONA440-01 ถึง ONA02BYB-01  
ในวันที่ 1๐.๑.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1921/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รศพร ตันตึกเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ดียะตาม

27 พ.ย. 65

รศพร ตันตึกเกษตรกิจ  
(นายรศพร ตันตึกเกษตรกิจ)  
วศก.๗ ปฏิบัติงานแทนผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. ....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานีฯ อ้อมน้อย)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๖.๑๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.บป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.บป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	อ้อมน้อย 1 (ONA-TP2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1-ธ.ค.-65	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนสวิตซ์ควบคุม LCC ตามใบขอปฏิบัติงาน 1921/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายสมชาย		วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- โหลด 15.5 MW
2	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- โหลด 16.3 MW
3	ย้ายโหลด ONA-TP2 ไปรับไปจาก ONA-TP1						
4	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		- ขนนานบัส
5	ONA02BVB-01	สับ	ปลด		ONA		- INCOMING 2
6	ONA04YB-01	สับ	ปลด		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ONA04YS-01	สับ	ปลด		ONA		- ใบมีด 115 เควี
8	ONA04YS-02	สับ	ปลด		ONA		- ใบมีด 115 เควี
9	ONA02BVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		ONA		- INCOMING 2
10	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
11	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
12	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการแล้วเสร็จ						
14	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
15	ONA02BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		ONA		- INCOMING 2
16	ONA04YS-01	ปลด	สับ		ONA		- ใบมีด 115 เควี
17	ONA04YS-02	ปลด	สับ		ONA		- ใบมีด 115 เควี
18	ONA04YB-01	ปลด	สับ		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ตั้ง Manual หม้อแปลง ONA-TP2 แรงดัน 22.5 เควี						
20	ย้ายโหลด ONA-TP2 กลับคืนจาก ONA-TP1						
21	ONA02BVB-01	ปลด	สับ		ONA		- INCOMING 2
22	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		- ขนนานบัส
23	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
24	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
สิ้นสุด Switching							