



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3กสฟ.(อส)1946/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ SPA05R-01 สถานะ Connecting ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	SPA05R-01 (วัดพระธาตุ)	26 ธ.ค. 67	10.00 น.	12.00 น.	ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ SPA05R-01 สถานะ Connecting ไม่สามารถสั่ง การผ่านระบบ SCADA ได้	Open SPA05R-01, สับไทม์ด By-pass Recloser	ปลดไทม์ดด้าน Source, Load Recloser	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ผอส.กสฟ.(ก3) 081-995-5216

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ชพ.อส. โทร 081-995-5216

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อก.สฟ.(ก3)

20 ธันวาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPA5 จาก SPA5R-01 ถึง
ในวันที่ 26 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1924/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย น. ส. จิตตา หงษ์สิงห์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

(นางสาวนันทิยา พงษ์ศิริ
วิศวกร ควบคุมแผนกคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส. สห.

อก.สฟ.(ก3), อก.ว.ว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น



ผจก. (สถานี ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Recloser วัดพระธาตุ SPA05R-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ธ.ค. 67	เวลา	10.00 น.	ถึง เวลา	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบอุปกรณ์สถานะ Connecting		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1914/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นางสาวพิชญ พงษ์ศิริ	วันที่	22 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย						
			1. นายพิภภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
3	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing,GND		สพ.		R วัดพระธาตุ
4	ทำการ Bypass Recloser SPA05R-01						
5	Sw. Bypass	ปลด	สับ		สพ.		R วัดพระธาตุ
6	SPA05R-01	สับ	ปลด		สพ.		R วัดพระธาตุ
7	Sw. Load	สับ	ปลด		สพ.		R วัดพระธาตุ
8	Sw. Source	สับ	ปลด		สพ.		R วัดพระธาตุ
9	แจ้งให้ชุดปฏิบัติงาน ลง We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
10	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
11	เมื่อชุด กสพ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
12	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
13	ทำการเข้าระบบ Recloser SPA05R-01						
14	Sw. Load	ปลด	สับ		สพ.		R วัดพระธาตุ
15	Sw. Source	ปลด	สับ		สพ.		R วัดพระธาตุ
16	SPA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		สพ.		R วัดพระธาตุ
17	Sw. Bypass	สับ	ปลด		สพ.		R วัดพระธาตุ
18	SPA05R-01	Nonreclosing,GND	Normal		สพ.		R วัดพระธาตุ
19	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						