



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทตบ.(กบ.)-๑๒๓๔/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายประพนธ์ จิตต์มันการ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5	6 ธ.ค. 65	08.30 น.	17.00 น.	ตัดไฟ เพื่อย้ายเสาแรงสูงใน ซอยโรงเจ	TMA 05S-03 ซอยโรงเจ	TMA ๕S-๐๔ บ้านอัยการ เฉลิม	นายจิราวัฒน์ พักอ่อน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ปากซอยโรงเจ ถึง บัมอัยการเฉลิม

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายบุญช่วย กล้ามิตร ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง โทร.๐๙๙-๙๕๔๙๒๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประพนธ์ จิตต์มันการ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเตอร์ TMA 05S จาก TMA ๕S-03 ถึง TMA ๕S-09

ในวันที่ ๒๕.๑.๖๕ ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1925/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมระอา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายบุญช่วย กล้ามิตร

พิธีกร

(นายศักดิ์สิทธิ์ โปธิ์พันธ์)
วตค.4 1ทท นพ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. สอนดา

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป งานกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------------|-----|---|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณปากซอยโรงเจ - บัมอัยการเฉลิม (TMA05) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 6 ธ.ค. 65 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 17.00 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ทมจ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย TMA05 | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1925/2565 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | | | วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต
2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช
3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- -
3	- ย้ายโหลดเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ TMA05 บางส่วน						
4	TMA05S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมจ.		SF6 ครั้วริมบึง
5	TMA05S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS บ้านอัยการเฉลิม
6	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
7	TMA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS ปากซอยโรงเจท่าม่วง
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	TMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
16	TMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- -
17	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	TMA05S-03	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS ปากซอยโรงเจท่าม่วง
19	- ย้ายโหลดเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ TMA05 บางส่วนกลับ						
20	TMA05S-09	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS บ้านอัยการเฉลิม
21	TMA05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมจ.		SF6 ครั้วริมบึง
22	TMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

สถานีไฟฟ้าท่าวัง 1

TMA05

Open

TMA05S-03

ชอยโรงเจท่าวัง

จุดปฏิบัติงาน

Open

TMA5S-09

บ้านอัยการเฉลิม

TMA5S-06 Close

อาคาร ปอแก้วทอง

จุดเชื่อมต่อ

TMA5S-04

ข้างร้านพายุติก

TMA5S-05

ท้ายช.หนองต่าบ่ง

<p>รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่ ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุม ผู้ดำเนินการ</p>	<p>รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่ ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุม ผู้ดำเนินการ</p>	<p>รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่ ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุม ผู้ดำเนินการ</p>
<p>รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่ ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุม ผู้ดำเนินการ</p>	<p>รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่ ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุม ผู้ดำเนินการ</p>	<p>รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่ ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุม ผู้ดำเนินการ</p>
<p>รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่ ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุม ผู้ดำเนินการ</p>	<p>รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่ ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุม ผู้ดำเนินการ</p>	<p>รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่ ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้ควบคุม ผู้ดำเนินการ</p>

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คู่มือการ
แผนผังแสดงตำแหน่งสวิตช์แรงสูง
ในระบุมวลี ทบมว 22 คค. สถานีไฟฟ้าท่าวัง
HT SWITCHING DIAGRAM

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน คท. ควบคุม รั้วไฟฟ้า

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ชม. ตลาดโรงเกลือ อ. 2 ต. ๓๗๖๖

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน 6 ธ.ค. 65

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คท. ๓๗๖. ๐. ๓๗๖๖

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ จ. ม. ๒๖๖๖ ก. ๒๖๖๖
 ตำแหน่ง จ. ม. ๓๗๖. ๐. ๓๗๖๖ เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก จ. ๒๖๖. ๐. ๓๗๖๖
 ตำแหน่ง จ. ๒๖๖. ๐. ๓๗๖๖ เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... 080-656975

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....
๓๗๖. ๐. ๓๗๖๖ อ. ๒๖๖. ๐. ๓๗๖๖

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
 ชื่อ จ. ม. ๒๖๖๖ ก. ๒๖๖๖ ตำแหน่ง..... จ. ม. ๓๗๖. ๐. ๓๗๖๖ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๕๔๔๒๙๙

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ๓๗๖. ๐. ๓๗๖๖

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่ ๑ Dis TMA055-03 ผู้รับผิดชอบ จ. ๒๖๖. ๐. ๓๗๖๖
 จุดที่ ๒ รั้วไฟฟ้า ผู้รับผิดชอบ จ. ๒๖๖. ๐. ๓๗๖๖ จุดที่ ๓.....
 ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
 ไม่อนุมัติ เหตุผล.....
 อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ จ. ม. ๒๖๖๖ ก. ๒๖๖๖ จ. ๒๖๖. ๐. ๓๗๖๖

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....
 แจ้ง จำนวน..... ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่..... ไม่มี.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....
 วิทยานามผู้เข้าร่วมประชุม.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....
 จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... วิทยานามผู้เข้าร่วมชี้แจง.....