



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสารขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.ดมข.(กป) ๓๕๒ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ นายปรีชา สมัยนิยม

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หน.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ดมข.

ด้วย กฟส.อ.ดมข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่าย DMA๐๒ ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า...ด้าน
มะขามเตี้ย... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานีฯ	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA๐2	๖ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ก่อสร้างระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี พาดสาย ๑๘๕ ต.มม.	Dis ชั่วคราว ปากทางบ้านท่าแย้	DMA02S-06 บ้านหนองไผ่	สิทธิพร แรงครุฑ โทร ๐๘๑-๗๒๖๔๑๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บริเวณตั้งแต่ปากทางแยกบ้านท่าแย้ ถึง บ้านหนองไผ่ ผู้ประสานงานการ
ตัดไฟ ชื่อ ประสาน ประสพผล ตำแหน่ง หน.กป.กฟส.อ.ดมข. โทร. ๐๓๕-๖๗๒๖๔๘. ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟ
ปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายปรีชา สมัยนิยม)

ตำแหน่ง หน.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ DMA02 จาก Dis ๑๓. ปากทางบ้านท่าแย้ ถึง DMA02S-06
ในวันที่ 6 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1928/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พัดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พัดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพร นาทน ประสานงานการขอตัดไฟกับ สิทธิพร แรงครุฑ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ. ๓๖๖
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อม
(นายพร้อม โพธิ์มันจู)
อก.๔ แทน ผค.กฟ,
ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี บ้านหนองไผ่)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้า 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตั้งแต่ปากทางบ้านท่าแย้ ถึง บ้านหนองไผ่				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1928/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	29 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DMA02R-01	Normal	Nonreclosing		ดมข	R	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
3	CBN03R-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์เพชร	R	บ้านแก้มอ้น
4	ย้ายโหลด DMA02 ไปจ่ายจาก CBN10 (ดับไฟย้ายโหลด)						
5	DMA02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข	DIS	บ้านหนองไผ่
6	DMA02S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดมข	SF6	วัดรางเข้
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข		ปากทางบ้านท่าแย้
9	แจ้งช่างหน้างาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุด จุด G1						
10	แจ้งช่างหน้างาน ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุด จุด G2						
11	หลังจาก กฟส.ดมข. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดมข. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
13	DMA02R-01	Nonreclosing	Normal		ดมข	R	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
14	CBN03R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์เพชร	R	บ้านแก้มอ้น
15	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
17	แจ้งช่างหน้างาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G1						
18	แจ้งช่างหน้างาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G2						
19	DMA02R-01	Normal	Nonreclosing		ดมข	R	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
20	CBN03R-01	Normal	Nonreclosing		ดมข	R	บ้านแก้มอ้น

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ดมข		ปากทางบ้านท่าแฉั
22	ย้ายโหลด DMA02 กลับจาก CBN10 (ดับไฟย้ายโหลด)						
23	DMA02S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข	SF6	วัดรางเข้า
24	DMA02S-06	ปลด	สับ		ดมข	DIS	บ้านหนองไผ่
25	DMA02R-01	Nonreclosing	Normal		ดมข	R	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
26	CBN03R-01	Nonreclosing	Normal		ดมข	R	บ้านแก้มอัน
27	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

ผังดับไฟทำงาน

วันที่ ๖ ธ.ค. ๖๕

