



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปน) ๑๕๐๑ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

27 ธ.ค. 67

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ KV ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 KV	๒๙ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๘.๐๐ น.	บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า บ.เอเพ็ทซ์ เซอร์คิต	SMC๖YS-๑๐	บ.เอเพ็ทซ์ เซอร์คิต	นายรัชชัย เบอโรโทร ๐๖๒- ๔๘๐๒๘๔๘ ผู้ดูแลระบบ ไฟฟ้าบริษัท

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ.เอเพ็ทซ์ เซอร์คิต

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรเสวสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



๓. พิกัดพื้นที่เริ่มตัดไฟ ๓.๑ เริ่ม ๑๓.๕๔๖๘ ๑๐๐.๓๔๒๖ ถึง ๑๓.๕๔๖๘ ๑๐๐.๓๔๒๖

ลงชื่อ 

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟส.โคกขาม

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ.เอเพ็กซ์เซอร์คิต					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ธ.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	18.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คคข.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาภายใน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1935/2567	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	26 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	26 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	26 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆซ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
3	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
4	- ดับไฟ เวลา 08.30 น.						
5	ตรวจสอบ บ.เอเพ็กซ์เซอร์คิตปลดโหลดภายในทั้งหมด						
6	SMC06YS-10	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		คคข.		ABS บ.เอเพ็กซ์เซอร์คิต
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.คคข.รับทราบ						
8	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
9	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
11	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
12	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
13	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
14	- จ่ายไฟ						
15	ตรวจสอบ บ.เอเพ็กซ์เซอร์คิตพร้อมรับไฟ						
16	SMC06YS-10	ปลด ล็อกกุญแจ	สับ		คคข.		ABS บ.เอเพ็กซ์เซอร์คิต
17	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
18	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

30/101, 102 Moo 1, T.Khokkham, Amphur Muang, Samutsakhon 74000 Thailand.

30/101, 102 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 สาขาที่ 00002

Tel : 66 34 490537-41

Fax : 66 34 490542

ทะเบียนรับ กฟฟ.โคกขาม
เลขที่ ๖๑.๓๗
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๓:๓๗

ที่ OA2/2412_002

23 ธันวาคม 2567

เรื่อง ปิดระบบ 115 kV ภายใน ของบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต

เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม

เนื่องด้วย บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ที่จะปิดระบบ 115 kV ภายใน เพื่อทำการ PM ระบบไฟฟ้าในสถานี 115 kV Substation 1 และ Substation 2 ประจำปี โดยการปิดระบบจะดำเนินการใน วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ดังนั้นทางบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต จึงเรียนมายังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม เพื่อใคร่ขอความอนุเคราะห์ ช่วยในการสนับสนุนการเปิด/ปิด สวิตช์ไบมิต 115 KV เบอร์ดัดต่อผู้ดูแล Substation (0624802848 รัชชัย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

1. ๐ ๖ ๔ - ๔ ๙ ๘ ๖ ๘ ๔ ๑

(คุณสมเกียรติ กระจ่างแจ้ง)

MR&Consultant

<input checked="" type="checkbox"/> รจน.(ท)	<input type="checkbox"/> รจน.(ล)	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงานด้วย
<input type="checkbox"/> ผชน.๑	<input checked="" type="checkbox"/> วทค.๑	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> ผพร.	<input checked="" type="checkbox"/> ผปบ.	<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	
<input type="checkbox"/> ผนต.	<input type="checkbox"/> ผสน.		
<input type="checkbox"/> ผบส.	<input type="checkbox"/> ผกส.		
<input type="checkbox"/> จป.	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

นายสมเกียรติ กระจ่างแจ้ง