



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27/12/67

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๕๐๓ /๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่
 ตำแหน่ง อ.ก.น.น.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ช.จก.(ท) กฟส.พท.มณฑล

ด้วยการไฟฟ้า...อ.พท.มณฑล...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า...ศาลวย...
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY05	๒๘ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ขอย้ายโหลด ๑๑๕ KV. และรับไฟ ๒๒ KV. เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงระบบดับเพลิงหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย มหาลัยมหิตล	SLY05		


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...มหาวิทยาลัยมหิตล.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจางวันฉิม นัตสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๐๑๓๗ Long ๑๐๐.๓๑๘๓๒


 (นายไพรัช พุ่มวงศ์)
 ชจก.(ท) รักษาการแทน
 ผจก.กฟส.พท.มณฑล
 26 ธ.ค. ๒567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟิวเตอร์ MHD จาก MHD-420 ถึง SLY24S-04
ในวันที่ 28 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1936/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชชา กสิพงษ์ ชุม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายจางอ๋อหมั่น ซัดสิงวรงค์
26 ธ.ค. 67

Olson
(นาย Olson) เพ็ญพูน
26 ธ.ค. 5 แทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.คฟ.
อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น



ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯมหิดล					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ธ.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	แก้ไขระบบดับเพลิงหม้อแปลงไฟฟ้า		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1936/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	27 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจรัสวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	MHD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		MHD		-
3	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
4	PMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
5	OND01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ย้ายโหลดสถานีฯมหิดล ไปจ่ายจาก PMB 5						
8	MHD-421	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		MHD		-
9	MHD-420	สับ	ปลด		MHD		-
10	MHD-7922	สับ	ปลด		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	MHD-7923	สับ	ปลด		MHD		- ใบมีด 115 เควี
12	MHD-7012	สับ	ปลด		MHD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	MHD-7013	สับ	ปลด		MHD		- ใบมีด 115 เควี
14	MHD-7014	สับ	ปลด		MHD		- ใบมีด 115 เควี
15	SLY02YS-04	สับ	ปลด		พทท.		ABS. มหาวิทยาลัยมหิดล
16	MHD-420	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		MHD		-
17	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
18	PMB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
19	MHD-421	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		MHD		-
20	OND01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SLY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการทดสอบ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
23	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
25	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
26	PMB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
27	MHD-421	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		MHD		-

กฟส.พุทธมณฑล
 เลขที่รับ..... 6871
 วันที่..... 25 ธ.ค. 2567
 เวลา..... 14 : 38 น.



กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา
 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 โทรศัพท์ 02-441-4400 โทรสาร 02-441-441-9720

ที่ อว 78.0125/ 4044,

วันที่ 20 ธ.ค. 2567

เรื่อง ขอย้ายโหลด 115 เควี และรับไฟ 22 เควี By Back Up (BUS 22 เควี ภายในสถานีมีกระแสไฟฟ้า)


เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง มีแผนดำเนินการแก้ไขงานชำรุดบกพร่อง โครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน

ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงขอดำเนินการย้ายโหลด สถานีไฟฟ้าย่อยมหิดลจากระบบ 115 เควี รับไฟระบบ 22 เควี By Back Up (BUS 22 เควี ภายในสถานีมีกระแสไฟฟ้า) ในวันที่เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ เกษษภรณ์ วิศวกร ผู้ชำนาญการพิเศษ งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร เบอร์โทรศัพท์ 081-421-1125 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการย้ายโหลด 115 เควี และรับไฟ 22 เควี By Back Up (BUS 22 เควี ภายในสถานีมีกระแสไฟฟ้า) ในวันเวลาดังกล่าว ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ


 (นายพุ่มไทรชูรั้ง ตันติเมฆิน)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

<input type="checkbox"/> รจก./ขจก.(ท)	<input type="checkbox"/> ทม.สน.
<input type="checkbox"/> รจก./ขจก.(ล)	<input type="checkbox"/> ทม.ปร.
<input type="checkbox"/> นทท.8/9	<input type="checkbox"/> ทม.บส.
<input type="checkbox"/> นบท.8/9	<input type="checkbox"/> ทม.มต.
<input type="checkbox"/> วศก.8/9	<input checked="" type="checkbox"/> ทม.ปบ.
<input type="checkbox"/> วศก.	<input type="checkbox"/> ทม.กส.
<input type="checkbox"/> จป.ว.	
<input type="checkbox"/> กรรมการฯ	
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	

<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงาน
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์	
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	


 (นายไพรัช ฟูม่วงค์)
 ชจก.(ท) รักษาการแทน
 ผจก.กฟส.พุทธมณฑล



งานสาธารณสุขโรคและระบบอาคาร.
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 02-441-4400 ต่อ 1224
โทรสาร 02-441-9340

ที่ อว 78.0125.03/ 1225

วันที่ 19 ธ.ค. 2567

เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

เรียน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เลขที่รับ 6492

วันที่ 19 ธ.ค. 2567

เวลา 13.15 น.

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ
พุทธมณฑล เรื่อง ขอย้ายโหลด 115 เควี และรับไฟ 22 เควี Back up (BUS 22 เควี ภายในสถานีมี
กระแสไฟฟ้า) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาโปรดทราบและพิจารณาลงนาม จะขอบคุณยิ่ง

ช.น. - 163

(ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ เกษมาภรณ์)

วิศวกร ผู้ชำนาญการพิเศษ

ทราบและลงนามแล้ว

19 ธ.ค. 67

(นายพุมิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

สุริยัน

(นายสุริยัน จันทร์เงิน)

หัวหน้าหน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร

(ว่าที่ร้อยตรีอัครนันท์ เชียงเห็น)

หัวหน้างานสาธารณสุขโรคและระบบอาคาร