



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ กต.คกท.ปบ)๑๖๐๗/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายทัตธนันท์ พิชิตราสุวรรณรุ่งโรจน์  
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๒)  
ตำแหน่ง มจก.กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๖. สิ้นสุดคร. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA3	๑๑ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายแรงสูง	SXA๓S-๐๖	SXA๓S-๐๗ SXA๓S-๑๑ SMF๑S-๑๓	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ เบอร์โทร ๐๙๑- ๘๑๓๒๖๐๙
๒	SMF1	๑๑ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายแรงสูง	DISชั่วคราวก่อน ถึงคร้วลูงยา	SMF๑S-๑๓ SMF๑S-๑๒ SMF๑S-๐๙	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) - ถนนสันตวาปี...คลอง๒

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ทต.ปบ โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

*(Signature)*

( นายนครินทร์ รัตนปัญญา )

ตำแหน่ง มจก.กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SXA3S-07

SXA3S-11

SXFIS-13

ในวันที่ 11 ๕-๗ 65 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. พัดเตอร์ SXA3 จาก SXA3S-06 ถึง 1938/2565

ในวันที่ 11 ๕-๗ 65 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. พัดเตอร์ SMF1 จาก Dig ๕๓. ก่อนถึง SMFIS-13, SMFIS-12, SMFIS-0๐

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. พัดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. พัดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถพร นกนที

ประสานงานการถอดไฟกับ นาย สรณวัฒน์ สอนพันธ์

(นายไพฑูรย์ โพธิ์พันธุ์)  
วต.4 แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๓กจ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ถนนสันตปาบลอง 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1938/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	1 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
3	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
5	SXA03S-06	สับ	ปลด, ล็อกคาน			SCADA	SF6 ประตูน้ำสันตปาบล
6	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คชม		DIS ชั่วคราวก่อนถึงคร้วลุงยา
7	SMF1S-12	สับ	ปลด, ล็อกคาน		คชม		SF6 บริษัท เอ็นแม็กซ์ โซลาร์
8	ให้ กฟพ.คกข. ตรวจสอบ SF6 รหัส SXA03S-07, SMF01S-13, SMF01S-09 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF ล็อกคาน						
9	แจ้งช่างหน้างาน ทำการเทสไฟ, ช็อตกราวด์ จุด G1						
10	แจ้งช่างหน้างาน ทำการเทสไฟ, ช็อตกราวด์ จุด G2						
11	หลังจาก กฟส.คกข. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.คกข. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
13	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
14	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
15	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
17	แจ้งช่างหน้างาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งช่างหน้างาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
19	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
20	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	SXA03S-06	ปลด, ล็อกคาน	สับ			SCADA	SF6 ประตูน้ำสันดาบ
22	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		คชม		DIS ชั่วคราวก่อนถึงคริวลุงยา
23	SMF1S-12	ปลด, ล็อกคาน	สับ		คชม		SF6 บริษัท เอ็นแม็กซ์ โซลาร์
24	ให้ กฟฟ.คกข. ปลดล็อกคาน SF6 รหัส SXA03S-07, SMF01S-13 , SMF01S-09						
25	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
26	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
27	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

