



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.ปบ) ทป๕ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพันนัทนันท์ พิชิตสุวรรณโชค

ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ข)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติติดตั้ง SF6 สถานีไฟฟ้า กิ่งหวงแสนสองพี่น้อง๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จุด	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU04	13 ก.พ.67	08.30 น.	15.00 น.	ติดตั้ง SF6 แทน DIS งานชนแดน กพท.	KSA06S-10 แยกรางกระเบ		นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ชม.ปบ.กพส.
๒.	KSA09	14 ก.พ.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA09S-04 ร้านปะยาง		
๓.	KSA06	15 ก.พ.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA06S-26 ปากทาง กม.29		
๔.	KSA05	16 ก.พ.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA05S-05 ร้านซ่อมโซด		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๔๒๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กพท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)
(รจก.(ข)ปฏิบัติงานแทน
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

- ๕ ก.พ. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ TMU4 ฟิตเตอร์ จาก KSAGS-10 ถึง -
ในวันที่ 13 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 193/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟิตเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟิตเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟิตเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมร โมกขพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ อีตัญญาเขต



(นาย จิรวรวัฒน์ เกียรติพันธ์)
อ.ก.๕ แทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. ๑๗๐-๑๗๕
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกราชกรกระเบา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.พ. 67	ระหว่าง	8:30 น.	ถึง	15:00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SF6 แทน DIS (KSA06S-10)		ตามใบขอปฏิบัติงาน 193/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	12 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนอช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	กม.29
5	KSA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	แยกราชกรกระเบา
6	KSA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	ปากทางค่ายลูกเสือ
7	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU	-	-
8	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU	-	-
9	ทำการ By pass Recloser KSA06R-02 (แยกราชกรกระเบา)						
10	Sw. by pass	ปลด	สับ		กพส.	DIS	R.แยกราชกรกระเบา
11	KSA06R-02	สับ	ปลด		กพส.	R	แยกราชกรกระเบา
12	ย้ายโหลด TMU04 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA01						
13	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
14	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA	-	ขนานบัส
15	KSA06S-12	ปลด	สับ		กพส.	DIS	แยกราชกรหมัน
16	KSA06S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	ไฟแดงแยกราชกรกระเบา
17	KSA01S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
18	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA	-	ขนานบัส
19	คง Non-Reclosing KSA08R-01, TMUBR-04 ระหว่างปฏิบัติงาน						
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
22	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
23	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	R	กม.29
25	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
27	แจ้ง กฟอ.กพส. ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ KSA06S-10 ไฟแดงแยกราชกรกระเบา อยู่สถานะ "ปลด" พร้อมล๊อคคาน						
28	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
30	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R กม.29
31	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
32	ยืนยันการลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
33	ย้ายโหลด TMU04 กลับจาก KSA01						
34	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		-
35	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
36	KSA06S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ไฟแดงแยกรางกระบะ
37	KSA06S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกรางหมั่น
38	KSA01S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
39	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		-
40	จ่าย Recloser KSA06R-02 (แยกรางกระบะ) เข้าระบบ						
41	KSA06R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing	ALT,GND	กพส.		R แยกรางกระบะ
42	Sw. by pass	สับ	ปลด		กพส.		DIS R.แยกรางกระบะ
43	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
44	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
45	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R กม.29
46	KSA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R แยกรางกระบะ
47	KSA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ปากทางจ่ายลูกเสือ
48	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
49	TMUBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							