



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

04487

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

9 ธ.ค. 2565

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.)  
ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พิชิตสุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต ดันยิตเส็ง

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสารงสูงชำรุดต้น OYL๓5-๐๕ ตามแผนผังสังเขป  
แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๓๓	๑๑ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนเสารงสูงชำรุด ต้น OYL๓5-๐๕	จุดปลด PG	OYL๓5-๐๕	นายอนันต์ ชมมะลี ๐๖๑-๗๐๘๘๘๘
๒	OYL๐๕					OYL๓5-๐๕	Disชั่วคราวหลัง ม. สวนประดู	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) น.นางออกใจเคิล อินคัสเตรียล จ.ล.ม.สวนประดู

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายรัชชัย วงศ์บุญมาก ตำแหน่ง ทผ.ปบ โทร ๐๘๙-๙๘๑๑๗๗๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชิต ดันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ OYL3 จาก จุดปลด PG ถึง OYL 35-05  
ในวันที่ 11 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1947/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ OYL5 จาก DISจุดหลังสวนประดู ถึง OYL 35-05  
ในวันที่ 11 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟอ. สามพราน

5 ธ.ค. 65

ภทพร ทัศนัยเกษรภัก  
(นายภทพร ทัศนัยเกษรภัก)  
ว.ก. 7 ปฏิบัติงานแทนผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. น.ค.ฟ.ว.ส.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา...น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณต้น DIS OYL3S-05 ข้างโรงงานจักรยาน LA					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ธ.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขเสาแรงสูงชำรุด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1947/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	5 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	<del>งานที่ทำ ติดตั้ง Dis ชั่วคราว บริเวณตรงข้ามร้านเมื่อกสมารถโฟน</del>						
3	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
4	OYL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
5	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
6	DIS ชั่วคราว OYL 5	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราวหลังหมู่บ้านสวนประดู่
7	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลดจุดจัม PG (OYL3) ก่อนเข้า DIS OYL3S-05 ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
8	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ทำการปลดจุดจัม PG (OYL3) ก่อนเข้า DIS OYL3S-05 ออกทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย (ตามแผนผังแนบ)						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
12	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงาน ได้						
14	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
15	OYL05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ 08.00 น. OYL3S-05 9 เฟส มี 3 เฟส ออกทั้ง 3 เฟส (นอกเหนือเข้า)						
17	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
18	OYL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
19	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						



งานวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เปลี่ยนเสาแรงสูงชั่วคราว ต้น OYL3S-05

