



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) 4263 / 2565
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นตั้ง

Switching Deadline

8 ธ.ค. 65

วันที่ 6 ธันวาคม 2565
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay 115 kv สฟฟ.สามพราน 4 Bay Line รหัส SAD-01YB-01 และ SAD-04YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SAD-01YB-01	9 ธ.ค. 2565	09.00 น.	12.00 น.	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay 115 เครี สถานีไฟฟ้าสามพราน 4/ปลดเบรกเกอร์ 115 kv รหัส SAD-01YB-01 และ SAD-04YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	1YS-01	1YS-03	นายธวัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	SAD-04YB-01	9 ธ.ค. 2565	13.00 น.	16.30 น.		หมายเหตุ	4YS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร 7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายทิพาท ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 จาก SAD1YB-01 ถึง SAD1YS-01,02
ในวันที่ 9 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1961/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115 จาก SAD4YB-01 ถึง SA04YS-01,02
ในวันที่ 9 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันฉัตรกรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์
9 ธ.ค. 65

สทพร ตันฉัตรกรกิจ
(นายสทพร ตันฉัตรกรกิจ)
วศก.7 ปฏิบัติงานแทน ผ.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน
แผนผังแนบ - แผน

ผจก. 2 (สถานี สามพราน 4)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สามพราน 4 (SAD01YB-01, SAD04YB-01) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 9-ธ.ค.-65 | ระหว่าง | 09.00 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก3) | งานที่ทำ | ทดสอบอุปกรณ์ Distance Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 1961/65 |
| 4. เตรียมการสวิทชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ | | วันที่ 7 ธันวาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย |  | | วันที่ 7 ธันวาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิทชิงโดย | | | วันที่ 7 ธันวาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิทชิงโดย | | | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ NCA01YB-01, NCA05YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
2	OYL02YB-01	Auto	Manual		OYL		-
3	SAD01YB-01	Auto	Manual		SAD		-
4	SAD01YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SAD01YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
6	SAD01YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
7	OYL02YB-01	Manual	Auto		OYL		-
8	แจ้งให้ กบข.(ก3) ลงข้อมูลใน WE SAFE						
9	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
10	เมื่อดำเนินการที่ SAD01YB-01 แล้วเสร็จ จะขอดำเนินการต่อที่ SAD04YB-01						
11	OYL02YB-01	Auto	Manual		OYL		-
12	NCA01YB-01	Auto	Manual		NCA		-
13	SAD04YB-01	Auto	Manual		SAD		-
14	SAD01YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
15	SAD01YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
16	SAD01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SAD04YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SAD04YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
19	SAD04YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
20	OYL02YB-01	Manual	Auto		OYL		-
21	NCA01YB-01	Manual	Auto		NCA		-
22	SAD01YB-01	Manual	Auto		SAD		-
23	แจ้งให้ กบข.(ก3) ลงข้อมูลใน WE SAFE						
24	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
25	เมื่อดำเนินการที่ SAD04YB-01 แล้วเสร็จ ย้ายโหลดกลับคืนสภาพปกติ						
26	NCA01YB-01	Auto	Manual		NCA		-
27	SAD04YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
28	SAD04YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
29	SAD04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	NCA01YB-01	Manual	Auto		NCA		-
31	SAD04YB-01	Manual	Auto		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							