



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
TECHNICAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภพส.ปบ) ทฟ๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์นันทน์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิพนธ์ศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภพอ.ก้าแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.ก้าแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติติดตั้ง SF6 สถานีไฟฟ้า ก้าแพงแสน,สองพี่น้อง๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU04	13 ก.พ.67	08.30 น.	15.00 น.	ติดตั้ง SF6 แทน DIS งานขนแดน กฟน.	KSA06S-10 แยกรางกระเบ		นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ชม.ปบ.ภพส.
๒.	KSA09	14 ก.พ.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA09S-04 ร้านปะยาง		
๓	KSA06	15 ก.พ.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA06S-26 ปากทาง กม.29		
๔	KSA05	16 ก.พ.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA05S-05 ร้านซ่อมโซ็ค		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๕๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟน. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ภพส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิพนธ์ศักดิ์ กล่อมดี)
(ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน)
ตำแหน่ง ผจก.ภพอ.ก้าแพงแสน

- ๕ ก.พ. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ A ฟิวเตอร์ KSA 5 จาก - ถึง -
ในวันที่ 16 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 196/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิมล ฝ้ายเงิน ประธานงานการขอดับไฟกับ ผย.ค.กริ.๖๓ อ.อ.สีฐานนท์


(นาย พองศักดิ์ โน้นนง)
ว.ค.๔ 1/๓๓ ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กฟล.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น



แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นาย เลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณร้านซ่อมโซ๊ค
2. กำหนดวันที่ทำงาน 16 ก.พ. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.กพส. งานที่ทำ เปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 196/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
4	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
5	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
6	ย้ายโหลด KSA05 บางส่วนไปรับจาก KSA07						
7	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
8	KSA05S-10	ปลด	สับ		กพส.		DIS สะพานลอยแยกทองปลาไหล
9	KSA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ร้านซ่อมโซ๊ค
10	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
11	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดและความปลอดภัย พร้อมทั้งลง We Safe						
13	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
14	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
15	ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง OFF Auyo Reclose KSA05VB-01,KSA07VB-01 ไว้ตลอดการปฏิบัติงาน						
16	แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
17	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
18	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จลง WE SAFE เรียบริยตรวจ SF6 KSA05S-05 ให้อยู่ OFF+LOCKคาน						
19	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
20	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
21	ย้ายโหลด KSA05 บางส่วนกลับจาก KSA07						
22	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
23	KSA05S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ร้านซ่อมโซ๊ค
24	KSA05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS สะพานลอยแยกทองปลาไหล
25	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
26	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
27	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
28	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							