

Switching Deadline

8 ก.พ. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กมช.(เรล).๘๒๔๘/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดิ่ง

วันที่ ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.ต)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.ต)

ด้วยการไฟฟ้า ก.ต.(ก.ต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1BVB-01 (ปลด EGAT)	๓๑ ธ.ค. ๖๕ - ๒ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	นายรัช เป็นวงษ์ ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐
๒	12VB-01, 13VB-01	๘, ๑๕ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๘, ๑๕ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, สับ Ground	
๓	3CVB-01, 2CVB-01, 1CVB-01	๙ - ๑๓ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๔	15VB-01	๑๒ - ๑๔ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๔ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, สับ Ground	
๕	3BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๖ - ๒๐ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๐ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๖	3CVB-01, อุปกรณ์ BUS3, BVB-02 และ 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01, (ปลด EGAT)	๒๒ ม.ค. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ทดสอบฟังก์ชันระบบ SCPS BUS 3 และ BUS 2 (คืน สภาพการจ่ายไฟ ๒๒ ม.ค. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, สับ Ground	
๗	2VB-01, 3VB-01	๒๙ ม.ค., ๕ ก.พ. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๙ ม.ค., ๕ ก.พ. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, สับ Ground	
๘	1BVB-01 (ปลด EGAT)	๑๒ ก.พ. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ทดสอบ End To End ระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๒ ก.พ. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground	
๙	1CVB-01, อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 และ 2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-02, (ปลด EGAT)	๑๙ ก.พ. ๖๖	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ทดสอบฟังก์ชันระบบ SCPS BUS 1 และ BUS 2 (คืน สภาพการจ่ายไฟ ๑๙ ก.พ. ๖๖)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ในมีด RISER POLE, สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศว.ศ.พรธ.กบข.(ก๓) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ธวัช
 (นายสมหมาย ชื่นดวง)
 อก.บข.(ก๓)
 ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 8 พัดเตอร์..... จาก SM๒-2212 ถึง SM๒15V๑-๐1
 ในวันที่ 12 ก.พ. 66 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 22.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1974/65
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ธานีเกษตรกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธวัช เป็นวงษ์
 27 ธ.ค. 65

สมพร ธานีเกษตรกิจ
 (นายสมพร ธานีเกษตรกิจ)
 ๖๐๖.7 ตรีอัคราง 11 กท. น.ค.๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
 เรียน ผจก. กฟภ.๓๐.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี สหฤทธาส 2)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

[Signature]
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

[Signature]
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12-ก.พ.-66	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	22.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบ End to End ระบบ SCPS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1974/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	27 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายทศพลสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนเฑียร 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 22.8 MW
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.2 MW
3	SMB01VB-01	Auto	Manual		SMB		- โหลด 2.9 MW
4	SMB06VB-01	Auto	Manual		SMB		- โหลด 2.8 MW
5	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 5.0 MW
6	THS01VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 0.5 MW
7	THS04VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 0.5 MW
8	ย้ายโหลดวงจร SMB01 ไปรับไฟจาก THS01						
9	SMB01S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
10	SMB01VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
11	ย้ายโหลดวงจร SMB06 ไปรับไฟจาก THS04						
12	SMB06S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
13	SMB06VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
14	ย้ายโหลดวงจร SN2-KT1A ไปรับไฟจาก SN2-KT2A						
15	SMBBV-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
16	SMB01BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 1
17	SMB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- INCOMING 1
18	SN2-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
19	SN2-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
20	แจ้ง กบข. ลงข้อมูลใน We Safe						
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
22	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	SMB01VB-01	Manual	Auto		SMB		-
24	SMB06VB-01	Manual	Auto		SMB		-
25	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
26	THS01VB-01	Manual	Auto		THS		-
27	THS04VB-01	Manual	Auto		THS		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
28	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
29	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SMB01VB-01	Auto	Manual		SMB		-
31	SMB06VB-01	Auto	Manual		SMB		-
32	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
33	THS01VB-01	Auto	Manual		THS		-
34	THS04VB-01	Auto	Manual		THS		-
35	SMB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- INCOMING 1
36	SN2-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไขมิด
37	SN2-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
38	ย้ายโหลดวงจร SN2-KT1A กลับคืนจาก SN2-KT2A						
39	SMB01BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 1
40	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
41	ย้ายโหลดวงจร SMB01 กลับคืนจาก THS01						
42	SMB01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
43	SMB01S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
44	ย้ายโหลดวงจร SMB06 กลับคืนจาก THS04						
45	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB		- -
46	SMB06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
47	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
48	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	SMB01VB-01	Manual	Auto		SMB		-
50	SMB06VB-01	Manual	Auto		SMB		-
51	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
52	THS01VB-01	Manual	Auto		THS		-
53	THS04VB-01	Manual	Auto		THS		-
สิ้นสุด Switching							