



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ).๔๒๘๓/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

Switching Deadline

14 ธ.ค. 65

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ด้านข้าง.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|------------------|-------------|----------|--|-----|-----|------------------------------------|
| ๑ | ๔YB-๐๑ | ๑๕-๑๖ ธ.ค. ๖๕ | ๐๙.๐๐ น. | ๑๖.๐๐ น. | ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV รหัส DAA๔YB-๐๑ เพื่อทดสอบ GAS SF.๖ ของเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV ปลด ใบมีดหัวท้าย | | | นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย..... ตำแหน่ง พชง.๖..... โทร..... ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ~~DAA4YB-01~~ จาก ~~DAA4YB-01~~ ถึง ~~DAA4YS-001, 02~~

ในวันที่ 15-16 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1980/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๐๘๕๑๒๕-๓๐๖ ๐๖๖๓๐๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(กษ.ศิริวัฒน์ ๒๖ ก.ค.๖๕)
๐๙.๔ ปฏิบัติงานแทน นย.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ๑๖๐๑๑๐๑ ๔ DAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--------------------------|----|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ ด้านข้าง | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 15-16 ธ.ค. 65 | ระหว่าง | 09.00 | น. | ถึง | 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | ทดสอบ GAS SF6 DAA04YB-01 | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1980/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | | | วันที่ | 13 ธันวาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | | | วันที่ | 13 ธันวาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | วันที่ | 13 ธันวาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร | | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|------|--------------|------------|-----------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | ตรวจสอบสถานะใบมีด 115 เควี DAABYS-01,02 อยู่สถานะ สับ | | | | | | |
| 3 | จ่ายไฟ charge Transfer Bus 115 เควี | | | | | | |
| 4 | DAABYB-01 | ปลด | สับ | | DAA | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 5 | จ่ายไฟ charge Transfer Bus 115 เควี ได้ปกติ | | | | | | |
| 6 | DAABYB-01 | สับ | ปลด | | DAA | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 7 | DAA04YS-03 | ปลด | สับ | | DAA | | DS ใบมีด 115 เควี |
| 8 | DAABYB-01 | ปลด | สับ | | DAA | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 9 | DAA04YB-01 | สับ | ปลด | | DAA | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 10 | DAA04YS-01 | สับ | ปลด | | DAA | | DS ใบมีด 115 เควี |
| 11 | DAA04YS-02 | สับ | ปลด | | DAA | | DS ใบมีด 115 เควี |
| 12 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 13 | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe | | | | | | |
| 14 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย | | | | | | |
| 15 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 16 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 17 | DAA04YS-01 | ปลด | สับ | | DAA | | DS ใบมีด 115 เควี |
| 18 | DAA04YS-02 | ปลด | สับ | | DAA | | DS ใบมีด 115 เควี |
| 19 | DAA04YB-01 | ปลด | สับ | | DAA | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 20 | DAABYB-01 | สับ | ปลด | | DAA | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 21 | DAA04YS-03 | สับ | ปลด | | DAA | | DS ใบมีด 115 เควี |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |