

Switching Deadline

12 ธ.ค. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ป.น.) ๑๕๐๖ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายทัศนันท์ พงษ์สุวรรณโชติ ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์ ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาออกจากที่ ผขฟ ร้องเรียน สถานีไฟฟ้า นครปฐม๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU10	13 ธันวาคม 2565	9.00 น.	12.00 น.	ย้ายเสาออกจากที่ ผขฟ ร้องเรียน บริเวณหน้าวัดพระงาม	DIS ชด ตรงข้าม ร้านแสงฟ้า	DDE หน้า รร วัดพระงาม	นายชินวัตร เกียรติขจร กัจจร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โทธิรัชต์ ตำแหน่ง ช.ม.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๙๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์)

ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ NPU 10 จาก DIS ชดตรงข้ามร้านแสงฟ้า ถึง DDE หน้า รร วัดพระงาม
 ในวันที่ 13 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1985/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
 ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิต ราชฤทธิ์นิม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนายชัยยศ โทธิรัชต์
9 ธ.ค. 65

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียง ผจก. กฟจ. นฐ.
 อ.ก.บข.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์)
ร.จก. ๖ กฟจ. นฐ. น.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

อ.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดพระงาม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ธ.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ย้ายเสาผู้ใช้ไฟ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1985/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม		วันที่ 11 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายพนิต ราษฎร์นิยม		วันที่ 11 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
3	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
4	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- L= 6.1 MW.
5	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- L= 6.8 MW.
6	ย้ายโหลด NPU10 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU05						
7	NPUVB-01	ปลด	ล๊اب		NPU		- ขนานบัส
8	NPU05S-11	ปลด	ล๊اب		นธ.		DIS ถนนคนเดิน
9	DIS ชั่วคราว (NPU10)	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS หน้า รร.วัดพระงาม
10	NPUVB-01	ล๊اب	ปลด		NPU		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
12	แจ้งชุดฮอตไลน์ทำการตัด DDE บริเวณ หน้ารร.วัดพระงาม (NPU10) (ตามผังแนบ)						
13	เมื่อชุดฮอตไลน์ทำการตัด DDE บริเวณ หน้ารร.วัดพระงาม (NPU10) (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
19	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
20	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
21	NPU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
22	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
24	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
25	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
26	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
27	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
28	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
29	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
30	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
31	แจ้งชุดฮอตไลน์ทำการเชื่อม DDE บริเวณ หน้ารร.วัดพระงาม (NPU10) (ตามผังแนบ)						

