



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.๑๗.(กป.) ๑๗๒๕/๒๕๖๕ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธมล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง


ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ
 จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F9 ด่านช้าง	๒๒ ธ.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง	DAA9R-04	สุดไธน์	นายอัสด้า คงลัดดา โทร ๐๖๑-๙๙๖๙๙๓๙๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านคอกช้าง,บ้านทุ่งมะกอก,บ้านวังยาว,บ้านละว้าวังควาย,บ้านกล้วย,บ้านป่าผาก

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปรัชญา สวางศรี ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร ๐๙๕-๙๙๖๗๘๘๔

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ DAA09 จาก DAA9R-04 ถึง ปลายสาย
 ในวันที่ 22 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1999/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
 พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตทา โพธิ์พินธุ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปรัชญา สวางศรี

(นายพิชิตทา โพธิ์พินธุ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.อ.ช.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลาน. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตำบลม่วงเฒ่า (DAA09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1999/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายไพรัชทร โพธิ์พันธ์			วันที่	17 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายไพรัชทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
9	DAA09R-04	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ม่วงเฒ่า
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
12	DAA09R-04	ลับ	ปลด		ดช.		R ม่วงเฒ่า
12	DAA09R-04	ลับ	ปลด		ดช.		DIS ด้านออกไลน์ R ม่วงเฒ่า
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดช. รับทราบ						
5	แจ้ง กฟส.ดช. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
5	แจ้ง กฟส.ดช. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
6	แจ้งให้ กฟส.ดช. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
7	แจ้ง กฟส.ดช. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
8	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
5	แจ้ง กฟส.ดช. ทำการปลด Short ground จุด G1						
5	แจ้ง กฟส.ดช. ทำการปลด Short ground จุด G2						
10	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
11	DAA09R-04	ปลด	ลับ		กจ.		DIS ตรงข้ามเทศบาลท่าล้อ
12	DAA09R-04	ปลด	ลับ คง Nonreclosing		ดช.		R
12	DAA09R-04	Nonreclosing	Normal		ดช.		R
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานพาดสาย
ตั้งแต่รีโคลสเซอร์ม้วนเต่า DAA9R-04 ถึง สุตระบบจำหน่าย

