



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดตม.(กป.)-๑๐๙๕/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าตามีดอนตูม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

Table with 9 columns: No., Voltage, Date, Start Time, End Time, Work Description, From, To, Supervisor. Row 1: ๑, ๑๑๕ KV, 10-12 ธ.ค.65, ๐๘.๓๐ น., ๑๖.๓๐ น., ขอดับไฟเพื่อดำเนินการติดตั้งบันไดเหล็กสะพานข้ามคลองลำลูกบัว เพื่อ ขยายถนน กรมทางหลวง สถานีบางเลน- สถานีดอนตูม, สถานีไฟฟ้าบางเลน, สถานีไฟฟ้าดอนตูม, นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ผจก.ป. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๙๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี) ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓ เรียง อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 115 kv จาก BEA 24B-01 ถึง DTM 24B-01 ในวันที่ 10-12 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.20 น. ถึง 16.20 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 2000/2565
อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... พัดเตอร์... จาก... ถึง...
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

(ลงชื่อ) [Signature] ตำแหน่ง (กฟภ.๓ กน.๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) เรียง ผจก. กฟอ.๒๔, กฟส.๑๓๓ อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง... แผ่น แผนผังแนบ... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย, พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี บางเลน, ดอนตูม) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานข้ามคลองทางหลวง (สายส่ง 115 เควี BEA02YB-01 - DTM02YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10-12 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	กรมทางฯ ติดตั้งบันไดเหล็กกลางสะพาน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	2000/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	9 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : วันที่ 10-12 ธ.ค. 65 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ดับไฟสายส่ง 115 เควี BEA - DTM เพื่อให้กรมทางฯ ทำงาน (ดับเข้า-จ่ายเย็น)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	KS 7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
4	1UGP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		อุ้มทองกรีน		-
5	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
6	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
7	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
8	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ อุ้มทอง						
9	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO03YS-01,02 ให้สับอยู่						
10	OFF SCL THROW OVER SPO						
11	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SPO		-
12	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		-
13	แจ้ง กฟผ. ขอควบคุมแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 อยู่ที่ 119 เควี						
14	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
15	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ ดอนตูม รหัส DTM04YS-01,02 ให้สับอยู่						
16	OFF SCL THROW OVER DTM						
17	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DTM		-
18	DTM02YB-01	สับ	ปลด		DTM		-
19	DTM02YS-01	สับ	ปลด		DTM		-
20	DTM02YS-02	สับ	ปลด		DTM		-
21	เมื่อพร้อมดับไฟ						
22	BEA02YB-01	สับ	ปลด		BEA		-
23	BEA02YS-01	สับ	ปลด		BEA		-
24	BEA02YS-02	สับ	ปลด		BEA		-
25	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
27	1UGP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		อุ้มทองกรีน		-
28	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
29	KS 7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
31	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
32	KS 7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
33	1UGP02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		อุ้มทองกรีน		-
34	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
35	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
36	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
37	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA		-
38	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		-
39	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEA		-
40	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตอม ไปรับไฟจากสถานีฯ บางเลน						
41	DTM02YS-01	ปลด	สับ		DTM		-
42	DTM02YS-02	ปลด	สับ		DTM		-
43	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DTM		-
44	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		-
45	ON SCL THROW OVER DTM						
46	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
47	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SPO		-
48	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		-
49	ON SCL THROW OVER SPO						
50	แจ้ง กฟผ. ให้ปรับแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 กลับสภาพปกติ						
51	KS 7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
52	1UGP02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		อุ้มทองกรีน		-
53	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
54	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
55	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังดับไฟ 115 KV ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2565

