



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

04593

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

14 ธ.ค. 65

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.)  
ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พิชราสุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.ฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อนDisชั่วคราวร้านคุณปู๋ ขาออก กทม. ถนนรมา...  
ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน ๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SACob	๑๕ ธ.ค.๖๕	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อนDisชั่วคราวร้านคุณปู๋	Disชั่วคราวหน้าร้านข้าวมันไก่	SAC๖S-๐๓	นายธวัชชัย วงศ์บุญมาก ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัชชัย วงศ์บุญมาก.....ตำแหน่ง ท.พ.ปบ.....โทร. ๐๘๙-๙๘๑๔๗๗๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์)  
ผจก.ฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ SAC๐6 จาก ๐๒5 ต. พัทธราษฎร์ธานี SAC6S-Q3  
ในวันที่ 15 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 2008/2565  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันต์เกษมกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธวัชชัย วงศ์บุญมาก  
13 ธ.ค. 65

สทพร ตันต์เกษมกิจ  
ทนาย สทพร ตันต์เกษมกิจ  
๐๘๓.๗ ปฏิบัติงานแทน ท.พ.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สพ.ร.  
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชั่วคราวร้านคุณปู่					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15-ธ.ค.-65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไข DIS ทางปลากรอน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	2008/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสถาพร	ต้นดิเกษตรกิจ	วันที่	13 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย						

*(Handwritten signature and blue scribble)*

1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
2	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		- -
3	SAU05VB-01	Auto	Manual		SAU		- -
4	SAC06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตลาดนัดสาย 6
5	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ร้านข้าวมันไก่
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	เมื่อ กพอ.สพร. แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่ง We Safe แล้วเสร็จ						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
10	SAC06VB-01	Manual	Auto		SAC		- -
11	SAU05VB-01	Manual	Auto		SAU		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กพอ.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
15	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
16	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		- -
17	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		- -
18	SAU05VB-01	Auto	Manual		SAU		- -
19	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.		DIS ร้านคุณปู่
20	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.		DIS ร้านข้าวมันไก่
21	ย้ายโหลดวงจร SAC06 กลับคืนจาก วงจร SAU05						
22	SAC06S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตลาดนัดสาย 6
23	SAC06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 โรงแรมรีซอท
24	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
25	SAC06VB-01	Manual	Auto		SAC		- -
26	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		- -
27	SAU05VB-01	Manual	Auto		SAU		- -
สิ้นสุด Switching							



งานตีไฟวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ แก้ไขจุดร้อนDisชั่วคราวรั่วคณปู

ฝั่งขาออก กทม. ถ.บรมราชชนนี  
ทางหลวงพิเศษ  
พลาซ่า

