



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
22 ธ.ค. 2565

เลขที่ ก.ต ๑๓๕๗ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายประพนธ์ จิตต์มันการ

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๓	๒๓ ธ.ค. ๖๕	08.30 น.	17.00 น.	ป.ระบบจำหน่ายแรงสูง (พาดสายแรงสูงและถอน เสา) บ้านผู้ใหญ่ชิ่ง ถึง อุปกรณ์ DIS. บ้านหนอง ข้าวนก	DIS. ชั่วคราวบ้าน ผู้ใหญ่ชิ่ง	DIS. ชั่วคราวบ้าน หนองข้าวนก	นายจิราวัฒน์ ฟักอ่อน โทร๐๘๐- ๖๕๖๕๓๓๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ.บ้านผู้ใหญ่ชิ่ง ถึง บ้านหนองข้าวนก

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนันท์วุฒิ อธิวิสัย ตำแหน่ง พชง.๓ ผจก.ภฟส.อ.ทวมง โทร.๐๘๗-๑๕๘๓๓๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประพนธ์ จิตต์มันการ.)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.ท่าม่วง


สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ TMV3 จาก DIS ชื่อตรวจหม้อในฝั่ง 1 ถึง DIS ชื่อตรวจ หม้อในหม้อหัวหมก.
ในวันที่ 23 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 2024/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิตา ราชโกสินทร์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย นิหิต วัฒนวิทย์


(นาย นิหิต วัฒนวิทย์)
วคก.4 11ทน นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

แผนผังงานระบบไฟฟ้าแรงสูงแบบมีแผนเพื่อทำการปรับ: สูงในไดโน

วงจรฟีดเตอร์ 3 สถานีท่าม่วง 2

ตั้งแต่ **Dis** ซึ่งคร่าวบ้านใหญ่สูง ถึง **Dis** บ้านหนองสว่างนก
ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

