



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 ธ.ค. 65

เลขที่ ก.ต.กนษ.(ว.ล)๔๔๔๐/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.นษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.นษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ไขคอนฟิกรีลย์ 22kV.BUS2.. สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี..  
ตามแผนผังลิ่งเซปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2CVB-01, อุปกรณ์ BUS2, BVB-01	๓๑ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๕.๐๐ น.	แก้ไขคอนฟิกรีลย์ 22kV BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พิชิตวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พิชิตวงค์ ตำแหน่ง ช.พ.ร.ล. ก.นษ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กร.ส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ขึ้นด่าง)  
อ.ก.นษ.(ก๓)  
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus2 จาก OPEN BREAKER ถึง TRUCK OUT, ไม่สับกราวด์  
ในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 2035/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย/นาง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พิชิตวงค์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คพ)  
เรียน ผจก. กฟภ. ๓พ., กฟภ. ๓ปบ.

อ.ก.บช.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายสมหมาย ขึ้นด่าง  
๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SPA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๘-๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

สถานีฯ สุพรรณบุรี (BUS2)

2. กำหนดวันที่ทำงาน

31 ธ.ค. 65

เวลา 08.30 น.

ถึง เวลา 15.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน

กบข.(ก3)

งานที่ทำ

แก้ไขคอนฟิคสรีเลย์

ตามใบขอปฏิบัติงาน

2035/2565

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายอมร โมกข์พันธ์

วันที่

22 ธันวาคม 2565

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย



วันที่

22 ธ.ค. 65

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD = 7.45 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- LOAD = 12.27 MW
4	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 0 MW
5	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 1.89 MW
6	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 1.56 MW
7	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 2.51 MW
8	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 2.84 MW
9	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 0.4 MW
10	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 3.03 MW
11	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 2.1 MW
12	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- LOAD = 3.75 MW
13	SPA06R-03	Normal	Non-Reclosing, ALT	GND	สพ.		R ตรงข้าม รร.สทวิทย์
14	SPA02CVB-01	Auto	Manual		SPA		- CAP 2
15	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- LOAD = 5.61 MW
16	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- LOAD = 0.95 MW
17	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- LOAD = 2.57 MW
18	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- LOAD = 0.8 MW
19	<b>*ย้ายโหลด SPA08 บางส่วน ไปรับไฟจาก DOA09*</b>						
20	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
21	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูดังบางปลาหมอ
22	DIS ชค. SPA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS แยกสารพัดช่าง
23	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
24	<b>*ย้ายโหลด SPA07 ไปรับไฟจาก BAM01*</b>						
25	BAM01S-12	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
26	SPA07VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
27	<b>*ย้ายโหลด SPA01 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA03 และย้ายโหลด SPA10 ไปรับไฟจาก SPA03*</b>						
28	SPA01S-04	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้าน 59 เฟอร์นิเจอร์
29	SPA01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้าน TP การไฟฟ้า
30	SPA01S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.		SF6 กำแพง
31	SPA10VB-01	สับ	ปลด		SPA		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	<b>*ย้ายโหลด SPA08 ไปรับไฟจาก SPA01*</b>						
33	SPA01S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ลีแยกแวงวงการทาง
34	SPA08VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
35	<b>*ย้ายโหลด SPA06 ไปรับไฟจาก SPA02*</b>						
36	ให้ กพจ.สพ. ทำการ By pass Recloser SPA06R-03 ตรงข้าม รร.สทวิทย์						
37	Sw. By Pass	ปลด	สับ		สพ.		R SPA06R-03 (ตรงข้าม รร.สทวิทย์)
38	SPA06R-03	สับ	ปลด		สพ.		R ตรงข้าม รร.สทวิทย์
39	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนानบัส
40	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS เลียงเมืองสถานพินิจ
41	SPA06VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
42	<b>*ย้ายโหลด SPA09 ไปรับไฟจาก SPA05*</b>						
43	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS อุวัลลภ
44	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
45	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
46	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ STEP						
47	SPA02CVB-01	สับ	ปลด		SPA		- CAP 2
48	เมื่อพร้อมดับไฟ						
49	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
50	SPA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- INCOMING 2
51	SPA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- CAP 2
52	SPABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- ขนานบัส
53	SPA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
54	SPA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
55	SPA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
56	SPA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
57	SPA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
58	แจ้งสถานะไฟดับให้ กบข.(ก3) รับทราบ						
59	แจ้งให้ ชุด กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุดพร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
60	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
61	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
62	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
63	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
64	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
65	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
66	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
67	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
68	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
69	แจ้ง กบข.(ก3) ปฏิบัติงานทำด้าน BUS2 ได้						
	***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***						
70	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
72	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
73	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
74	SPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
75	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
76	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
77	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
78	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
79	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
80	SPA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- INCOMING 2
81	SPABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- ขนานบัส
82	SPA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- CAP 2
83	SPA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- -
84	SPA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- -
85	SPA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- -
86	SPA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- -
87	SPA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- -
88	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
89	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
90	*ย้ายโหลด SPA009 กลับคืนจาก SPA05*						
91	SPA09VB-01	ปลด	สับคอง "OFF" Auto Reclose		SPA	SCADA	- -
92	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
93	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อุวัลลภ
94	*ย้ายโหลด SPA06 กลับคืนจาก SPA02*						
95	SPA06VB-01	ปลด	สับคอง "OFF" Auto Reclose		SPA		- -
96	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เลียงเมืองสถานพินิจ
97	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
98	ให้ กพจ.สพ. จ่ายไฟ Recloser SPA06R-03 ตรงข้าม รร.สหวิทย์ เข้าระบบ						
99	SPA06R-03	ปลด	สับ คอง Non-Reclosing	ALT	สพ.		R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
100	Sw. By Pass	สับ	ปลด		สพ.		R SPA06R-03 (ตรงข้าม รร.สหวิทย์)
101	*ย้ายโหลด SPA08 กลับคืนจาก SPA01*						
102	SPA08VB-01	ปลด	สับคอง "OFF" Auto Reclose		SPA	SCADA	- -
103	SPA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สีแยกแขวงการทาง
104	*ย้ายโหลด SPA01 บางส่วนกลับคืนจาก SPA03 และย้ายโหลด SPA10 กลับคืนจาก SPA03*						
105	SPA10VB-01	ปลด	สับคอง "OFF" Auto Reclose		SPA		- -
106	SPA01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 กำแพง
107	SPA01S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS ร้าน TP การไฟฟ้า
108	SPA01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้าน 59 เฟอร์นิเจอร์
109	*ย้ายโหลด SPA07 กลับคืนจาก BAM01*						
110	SPA07VB-01	ปลด	สับคอง "OFF" Auto Reclose		SPA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
111	BAM01S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
112	<b>*ย้ายโหลด SPA08 บางส่วน กลับคืนจาก DOA09*</b>						
113	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
114	DIS ชค. SPA08	ปลด	สับ		สพ.		DIS แยกสารพัดช่าง
115	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
116	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤกษชาติ
117	SPA02CVB-01	ปลด	สับ		SPA		- CAP 2
118	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
119	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
120	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
121	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
122	SPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
123	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
124	SPA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
125	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
126	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
127	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
128	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
129	SPA02CVB-01	Manual	Auto		SPA		- CAP 2
130	SPA06R-03	Non-Reclosing, ALT,GND	Normal		สพ.		R ตรงข้าม รร.สหวิทย์
131	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
132	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
133	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
134	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
<b>***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***</b>							