



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธานันท์ พิชิราสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายวิชาญ อินทร์อยู่

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๑)

ด้วย กฟภ.๑. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามบันทึก จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	LBL09	๓๐ ธ.ค. ๖๕	๑๐.๐๐	๑๒.๐๐	แก้ไขสายที่ชำรุด	LBL04S-08	DDE

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง LBL9 จาก LBL45-08 ถึง DDE
ในวันที่ 30 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 2056/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชาญ บุณชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สถาพร ตันติเกษตรกิจ

(นายศุภสวัสดิ์ เทียงทอง)
จ.ก.๑.๑ ๓๓๓ บ.พ.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓ บ.คฟ.
อก.บช.(ก๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	คลองพระยาบันลือ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ธ.ค. 65	ระหว่าง 10.00 น.	ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	แก้ไขสายขาด LBL04
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 23 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสต์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	LBL04VB-01	Auto	Manual		LBL	ก.1	
2	LBL09VB-01	Auto	Manual		LBL	ก.1	
3	ทำการบายพาส รีโคลสเซอร์ LBL09R-01 หน้าเบียร์สิงห์						
4	LBL09R-01	Normal	Nonreclosing, GND		บลง.	R	หน้าเบียร์สิงห์
5	Sw.ByPass	ปลด	สับ		บลง.	R	LBL09R-01
6	LBL09R-01	สับ	ปลด		บลง.	R	หน้าเบียร์สิงห์
7	ทำการบายพาส รีโคลสเซอร์ SPN10R-06 คลองชุดใหม่						
8	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, GND		บลง.	R	คลองชุดใหม่
9	Sw.ByPass	ปลด	สับ		บลง.	R	SPN10R-06
10	SPN10R-06	สับ	ปลด		บลง.	R	คลองชุดใหม่
11	ย้ายโหลด LBL04 ไปรับไฟจาก LBL09 คลองพระยาบันลือ						
12	SPN10S-11	ปลด	สับ		บลง.	SF6	ตรงข้ามโรงสีกิจวัฒนา
13	LBL04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟภ.1	ก.1	คลองพระยาบันลือ
14	LBL04VB-01	Manual	Auto		LBL	ก.1	
15	LBL09VB-01	Manual	Auto		LBL	ก.1	
16	แจ้งสถานะการย้ายโหลดให้ กฟภ.1 (ศูนย์ฯอยุธยา) ทราบ						
17	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
18	เมื่อ กฟภ.1 (ศูนย์ฯอยุธยา) พร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
19	LBL04VB-01	Auto	Manual		LBL	ก.1	
20	LBL09VB-01	Auto	Manual		LBL	ก.1	
21	LBL04S-08	ปลด	สับ		กฟภ.1	ก.1	คลองพระยาบันลือ
22	SPN10S-11	ปลด	ปลด, ล็อคคาน		บลง.	SF6	ตรงข้ามโรงสีกิจวัฒนา
23	นำ รีโคลสเซอร์ SPN10R-06 คลองชุดใหม่ เข้าระบบตามเดิม						
24	SPN10R-06	ปลด	สับ คง Nonreclosing, GND		บลง.	R	คลองชุดใหม่
25	Sw.ByPass	สับ	ปลด		บลง.	R	SPN10R-06

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	SPN10R-06	Nonreclosing, GND	Normal		บลง.		R	คลองชุดใหม่
27	นำ รีโคลสเซอร์ LBL09R-01 หน้าเบียร์สิงห์ เข้าระบบตามเดิม							
28	LBL09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing	GND	บลง.		R	หน้าเบียร์สิงห์
29	Sw.ByPass	สับ	ปลด		บลง.		R	LBL09R-01
30	LBL09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R	หน้าเบียร์สิงห์
สิ้นสุด Switching								



เอกสารขอตัดไฟ

ID 2001

เลขที่ รับ-ส่ง วิทยุ _____

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่ ตำแหน่ง อก.ปบ.ก.1
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช ทรงนิตย์ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ลบล.
วันที่ 20 ธันวาคม 2565

วันที่ _____
เวลา _____
ชื่อผู้รับเอกสาร _____
ชื่อผู้ส่งเอกสาร _____

ที่ _____ ด้วย กฟพ. _____ ลาดบัวหลวง ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า _____ ลาดบัวหลวง ดังนี้

Table with 9 columns: ที่, พีดเดอร์, ว.ต.ป, ตั้งแต่เวลา, ถึงเวลา, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ, สถานที่ปฏิบัติงาน, ผู้ควบคุมงาน, ผู้ประสานงานการตัดไฟ

- 1. พื้นที่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี
2. ผลกระทบกับระบบสื่อสาร
2.1 มีแนวไฟเบอร์ออฟติก ใต้ไลน์
มีโอกาสรั่วรด
ไม่มีแนวไฟเบอร์ออฟติก ใต้ไลน์
ไม่มีโอกาสรั่วรด
2.2 สำนักงาน กฟพ.หน้างาน
ไม่ได้รับผลกระทบไฟดับ
ได้รับผลกระทบ ไฟดับ
จึงขออนุมัติตัดไฟในบริเวณและเวลาดังกล่าวด้วย
ลงชื่อ นายมานิช ทรงนิตย์ ผจก.กฟส.อ.ลบล.

สำหรับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟท.1

เรียน อก.ปบ.ก.1

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟท.1 พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟทำงานตามคำขอ 1 พีดเดอร์ LBL04VB-01 จาก LBL4S-08 ถึง จุดปลดโหลด
ในวันที่ 30 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 161/ธ.ค.65
อนุมัติให้ตัดไฟทำงานตามคำขอ พีดเดอร์ จาก ถึง
อนุมัติให้ตัดไฟทำงานตามคำขอ พีดเดอร์ จาก ถึง
ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่ง

(ประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟทราบอาจมีแรงดันไฟฟ้าตก)

ที่ ก.1 กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.ปบ.ก.3, ผจก.ลาดบัวหลวง, ผจพ.1, 2, สฟ.บางไทร

อนุมัติ - ลงนามแล้ว

ลงชื่อ (นายอมฤต บัวน้อย)

รท.ปบ. ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.1

จพ.7-ร.29

20 ธันวาคม 2565

ลงชื่อ (นายเฉลิมศักดิ์ บุญนรินทร์)

ทผ.คฟ.กปบ.ก.1

20 ธันวาคม 2565

