



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

..... 28 ธ.ค. 65

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า SPP เบิกไพรโคเจนเนอร์ชั่น ตามบันทึก จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	1BPC01YB-01	๐๒ ม.ค. ๖๖	08.30 น.	18.00 น.	บำรุงรักษาอุปกรณ์	1BPC01YS-01	BPB05YS-08
๒	1BPC02YB-01	๐๒ ม.ค. ๖๖	08.30 น.	18.00 น.	ภายในสถานี 115 เควี	1BPC02YS-01	BPB05YS-09
๓	1BPC03YB-01	๐๒ ม.ค. ๖๖	08.30 น.	18.00 น.		1BPC03YS-01	1BPC03YS-02

พิธีกร
29/12/65

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพิธีกร โพธิ์พันธ์ ตำแหน่ง วิศว.๔ ผคฟ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง 1BPC1YB-01 จาก 1BPC1YS-01 ถึง BPB05YS-08
ในวันที่ ๑ ม.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 2062/65
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2 วงจร/หม้อแปลง 1BPC2YB-01 จาก 1BPC2YS-01 ถึง BPB05YS-09
ในวันที่ ๑ ม.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 2062/65
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 3 วงจร/หม้อแปลง 1BPC3YB-01 จาก 1BPC3YS-01 ถึง 1BPC3YS-02
ในวันที่ ๑ ม.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 2062/65

พนักงานศูนย์ นาย สุธีร์ ศรีนิธ 27 ธ.ค. 65

ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒ พิธีกร โพธิ์พันธ์

สมพร ตันฉัตรกิจ
(นายสมพร ตันฉัตรกิจ)
๐๑ ก. ๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟผ.๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SPP เบิกไพรโคเจนเนอร์เซชั่น (1BPC01,02,03YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ม.ค. 66	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	18.00
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ 115kV		ตามใบขอปฏิบัติงาน	2062/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายสุธี ศรีเพชร		วันที่	28 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BPB05YB-01	"ON" AUTO RECLOSE	"OFF" AUTO RECLOSE		BPB		-
3	1BPC01YB-01	"ON" AUTO RECLOSE	"OFF" AUTO RECLOSE		1BPC01		CB เบรกเกอร์ 115kV
4	1BPC02YB-01	"ON" AUTO RECLOSE	"OFF" AUTO RECLOSE		1BPC01		CB เบรกเกอร์ 115kV
5	- เมื่อ SPP เบิกไพรโคเจนเนอร์เซชั่น พร้อมปลดขนาน เวลา 08.30 น.						
6	1BPC03YB-01	สับ	ปลด		1BPC01		CB เบรกเกอร์ 115kV
7	- เปลี่ยนการจ่ายไฟระบบ 115kV ,แจ้ง ว.ธวัช (ผบอ.) ปรับ Group Setting BPB05YB-01						
8	- ตรวจสอบสถานะ Low Gas LBS 115kV BPB05YS-01 ตรงข้าม บ.เบิกไพรโคเจนเนอร์เซชั่น อยู่สถานะปกติ						
9	BPB05YS-07	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		บปง.		LBS ตรงข้าม บ.เบิกไพรโคเจนเนอร์เซชั่น
10	1BPC01YB-01	สับ	ปลด		1BPC01		CB เบรกเกอร์ 115kV
11	1BPC02YB-01	สับ	ปลด		1BPC01		CB เบรกเกอร์ 115kV
12	1BPC01YS-01	สับ	ปลด		1BPC01		SW ใบมีด 115kV
13	1BPC01YS-02	สับ	ปลด		1BPC01		SW ใบมีด 115kV
14	1BPC02YS-01	สับ	ปลด		1BPC01		SW ใบมีด 115kV
15	1BPC02YS-02	สับ	ปลด		1BPC01		SW ใบมีด 115kV
16	1BPC03YS-01	สับ	ปลด		1BPC01		SW ใบมีด 115kV
17	1BPC03YS-02	สับ	ปลด		1BPC01		SW ใบมีด 115kV
18	BPB05YS-08	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.		ABS หน้า บ.เบิกไพรโคเจนเนอร์เซชั่น
19	BPB05YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.		ABS หน้า บ.เบิกไพรโคเจนเนอร์เซชั่น
20	- แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ. ทราบ						
21	BPB05YB-01	"OFF" AUTO RECLOSE	"ON" AUTO RECLOSE		BPB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อ กฟผ. ยืนยัน SPP เบิกไพรโคเจนเนอร์เซชั่น ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมเข้าระบบ						
23	BPB05YB-01	"ON" AUTO RECLOSE	"OFF" AUTO RECLOSE		BPB		-
24	BPB05YS-08	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		บปง.		ABS หน้า บ.เบิกไพรโคเจนเนอร์เซชั่น
25	BPB05YS-09	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		บปง.		ABS หน้า บ.เบิกไพรโคเจนเนอร์เซชั่น
26	1BPC01YS-01	ปลด	สับ		1BPC01		SW ใบมีด 115kV
27	1BPC01YS-02	ปลด	สับ		1BPC01		SW ใบมีด 115kV
28	1BPC02YS-01	ปลด	สับ		1BPC01		SW ใบมีด 115kV
29	1BPC02YS-02	ปลด	สับ		1BPC01		SW ใบมีด 115kV
30	1BPC03YS-01	ปลด	สับ		1BPC01		SW ใบมีด 115kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	1BPC03Y S 02	ปลด	สับ		1BPC01		SW ใบมีด 115kV
32	1BPC01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AUTO RECLOSE		1BPC01		CB เบรกเกอร์ 115kV
33	1BPC02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AUTO RECLOSE		1BPC01		CB เบรกเกอร์ 115kV
34	- ตรวจสอบสถานะ Low Gas LBS 115kV BPB05YS-01 ตรงข้าม บ.เบิกไพรโครเจนเนอร์ชั่น อยู่สถานะปกติ						
35	BPB05YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.		LBS ตรงข้าม บ.เบิกไพรโครเจนเนอร์ชั่น
36	- แจ๊จ ว.ธวัช (ผบอ.) ปรับ Group Setting BPB05YB-01 กลับสู่ปกติ						
37	- เมื่อ SPP เบิกไพรโครเจนเนอร์ชั่น พร้อมเข้าระบบ						
38	1BPC03YB-01	ปลด	สับ		1BPC01		CB เบรกเกอร์ 115kV
39	BPB05YB-01	"OFF" AUTO RECLOSE	"ON" AUTO RECLOSE		BPB		-
40	1BPC01YB-01	"OFF" AUTO RECLOSE	"ON" AUTO RECLOSE		1BPC01		CB เบรกเกอร์ 115kV
41	1BPC02YB-01	"OFF" AUTO RECLOSE	"ON" AUTO RECLOSE		1BPC01		CB เบรกเกอร์ 115kV
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

บริษัท เบิกไพรโคเจเนอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ 8 ต. เบิกไพร อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี 70110



BERKPRAI COGENERATION CO., LTD.

88 Moo.8 Tambon Berkprai, Amphoe Ban Pong,

Ratchaburi 70110

ที่ BPC 302/2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งขอแผนงาน Switching จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานี 115 kV ของ บริษัท เบิกไพรโคเจเนอเรชั่น จำกัด ตามมาตรการลดแรงดันไฟฟ้าในระบบส่งช่วงปีใหม่ 2566

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือเลขที่ BPC 293-2565 เรื่อง แจ้งความสมัครใจลดกำลังผลิตตามมาตรการลดแรงดันไฟฟ้าในระบบส่งช่วงปีใหม่ 2566 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ตามที่ บริษัท เบิกไพรโคเจเนอเรชั่น จำกัด (บริษัทฯ) แจ้งความสมัครใจเข้าร่วมโครงการลดแรงดันไฟฟ้าในระบบส่งช่วงปีใหม่ 2566 ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 3 มกราคม 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น ทั้งนี้ ในวันที่ 2 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 18.00 น. บริษัทฯ มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานี 115 kV ในส่วนของ Breaker 01YB-01, 02YB-01 และ 03YB-01 ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการ Operate Air Break Switch และ Load Break Switch ภายใต้แผนงาน Switching ของ กฟภ. เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในระหว่างบำรุงรักษาอุปกรณ์

ในการนี้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ กฟผ. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อดำเนินการจัดทำแผน Switching สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานี 115 kV ของ บริษัท เบิกไพรโคเจเนอเรชั่น จำกัด (บริษัทฯ) ให้สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ปลั่งพงษ์พันธ์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ 8 ต. เบิกไพร อ. บ้านโป่ง
จ. ราชบุรี 70110



BERKPRAI COGENERATION CO., LTD.
88 Moo.8 Tambon Berkprai, Amphoe Ban Pong,
Ratchaburi 70110

ที่ BPC 293/2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งความสมัครใจลดกำลังผลิตตามมาตรการลดแรงดันไฟฟ้าในระบบส่งช่วงปีใหม่ 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1) ตาราง Availability Notice 10/2022

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ตามที่ กฟผ. ได้มีการประชุมชี้แจงมาตรการลดแรงดันไฟฟ้าในระบบส่งช่วงปีใหม่ 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดย กฟผ. ขอความร่วมมือจากกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก สมัครใจลดกำลังการผลิตในช่วง 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 เพื่อช่วยลดแรงดันช่วงปีใหม่ 2566 ในกรณีนี้ บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (บริษัทฯ) ขอแจ้งความประสงค์ขอลดกำลังการผลิตในช่วงเวลาวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 00.00 น. จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ตามมาตรการที่ กฟผ. ร้องขอ โดยมีแผนการเดินทางเครื่องตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ปลั่งพงษ์พันธ์)
กรรมการผู้จัดการ

ส่วนบริหารสัญญาและประสิทธิภาพ

โทรศัพท์: 087-465-6951, 083-999-7709

Availability Notice

BPC-F

Availability 10/2022
Notice ID
Notify by บุรณพิภพ แก้วพานทอง
Notify Time 30/11/2022 10:24

Day Period	Time Period	Egat Plan	Actual Availability
31/12/2022	00:00 - 24:00	0	0
01/01/2023	00:00 - 24:00	0	0
02/01/2023	00:00 - 19:00	0	0
	19:00 - 24:00	55	55
03/01/2023	00:00 - 08:00	55	55

Remark บริษัทฯมีความประสงค์ขอลดกำลังการผลิตตามช่วงเวลาข้างต้น เพื่อช่วยลดแรงดันช่วงปีใหม่ 2566 ตามมาตรการที่ กฟผ. ร้องขอในช่วงวันที่ 30 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 3 ม.ค.66

Reference MD5 238 210 15 35 38 59 103 253 197 123 83 254 45 22 174 39
Re-Generate MD5

MD5