



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

3 ม.ค. 66

เลขที่ ..ภ.๓.ภบข.(บฟ).-๔๕๑๖/๒๕๖๕.....
ชื่อผู้รับ ..นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล.....
ชื่อผู้ส่ง ..นายสมหมาย ชื่นดวง.....

วันที่ ..๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....ภบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนบูชชิงแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่สถานีไฟฟ้า
อู่ทอง ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP.2	๔ ม.ค. ๖๖ ถึง ๗ ม.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.๒ ที่ สถานีไฟฟ้าอู่ทอง	5YS-01	INC2	นายปิลิศ สอนศรี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ทพ.บฟ.(ก๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง.....รท.บข.(ก๓).ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ ^{UT๒-TP๒} จาก ^{UT๒ 5YS-01,02} ถึง ^{UT๒ 2BVB-01}

ในวันที่ 4-7 ม.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 2066/65

พนักงานศูนย์ฯ นายพนิต ราชฤทธิ์นิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....

(นายปิลิศ สอนศรี)
อก.๔ 1ทท บ.พ.๑พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.อ.ทง.

อก.บข.(ก๓),อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....1.....แผ่น

แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี.....UT๒.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

