



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 009 /2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ

วันที่ 29 ม.ค. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA8 XCA1๗6	6 ก.พ. 2568	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟหรือถอนเสา	DIS ชั่วคราว ตลาดท่ากระพัง	DIS ชั่วคราว บ้านทุ่งใหญ่	นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 20 เครื่อง 2000 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 200 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.บ. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

3.1 เริ่มต้น 14.747529, 100.141154
3.2 สิ้นสุด 14.732164, 100.144229

(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

ผ.บ.ค.รักษาการแทนผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ XCA1๗6 จาก DIS ตลาดท่ากระพัง ถึง DIS ต.บ้านทุ่งใหญ่
ในวันที่ 6 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 209/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

ออกกทกข-
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิทักษ์ โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

นาย พิชิต สุวรรณมงคล
อส.๗ กทข.ว.๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สข.

.....อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน



ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตลาดท่ากระพี - บ้านทุ่งใหญ่ (XCA01,06)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ก.พ. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ดับไฟร็อดอนเสา		ตามใบขอปฏิบัติงาน	209/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดมน,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.พิชชา,น.ส.สุภัชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนเินช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
3	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
5	DIS ชค. XCA01	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ตลาดท่ากระพี
6	DIS ชค. XCA06	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านทุ่งใหญ่
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สช. รับทราบ						
8	แจ้ง กฟส.สช. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
9	แจ้ง กฟส.สช. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
10	เมื่อ กฟส.สช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
12	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
13	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
16	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
17	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		
18	แจ้ง กฟส.สช. ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้ง กฟส.สช. ปลด Short Ground จุด G2						
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	DIS ชค. XCA01	ปลด	สับ		สช.		DIS ตลาดท่ากระพี
22	DIS ชค. XCA06	ปลด	สับ		สช.		DIS บ้านทุ่งใหญ่
23	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
24	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

