



Switching Deadline

14 ก.พ. 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)๑๗๗/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายศาศวัต ควบคุมประกอบกิจ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปلام้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงานย้ายแนว สีแยกมะขามล้ม ที่ SPB๐๑S-๐๕ - DISS ชั่วคราว โรงสีชัย
รุ่งโรจน์ ตามแผนผังสั่งเขยแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPB ๑ สพ.๒	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.	งานย้ายแนว สีแยกมะขามล้ม	SPB01S-05	DISS ชั่วคราว โรงสีชัยรุ่งโรจน์	นายวีระพงษ์ ลออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สีแยกมะขามล้ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ลออเอี่ยม ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐-๙๗๒๑๒-๗๔๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายศาศวัต ควบคุมประกอบกิจ)

ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 9PP01 จาก 9PP01S-05 ถึง 9PP01S-06
ในวันที่ 16 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 13:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 213/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิววิทย์ เสถียร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวีระพงษ์ ลออเอี่ยม
10 ก.พ. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กมล นนท, กฟส.พช

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย ศิริพงษ์ พิทักษ์)
จัดก.๕ แทน ผจก.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|--|----------|------------------|----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สี่แยกมะขามล้ม | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 16 ก.พ. 67 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง 13.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.บปม. | งานที่ทำ | ย้ายแนวเสาแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน 213/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวีรวัชร เสมามิ่ง | | | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	ตรวจสอบ SF6 SPB01S-06 สี่แยกมะขามล้ม อยู่ตำแหน่ง OPEN+ล๊อคคาน						
3	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
4	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
5	SPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
6	SPB01R-01	Normal	Nonreclosing, GND		มขล.		
7	BAM07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		บปม.		
8	bypass Reclose SPB01R-01 โรงสีชัยรุ่งโรจน์						
9	sw.bypass SPB01R-01	ปลด	ล๊อค		มขล.		DIS โรงสีชัยรุ่งโรจน์
10	SPB01R-01	ล๊อค	ปลด		มขล.		R โรงสีชัยรุ่งโรจน์
11	ย้ายโหลด SPB01 บางส่วนไปรับจาก BAM07						
12	BAM02S-12	ปลด	ล๊อค		บปม.	Scada	SF6 วัดมะนาว
13	BAM02S-13	ปลด	ล๊อค		มขล.		DIS ตาลสามต้น
14	DIS ชั่วคราว SPB01	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		มขล.		DIS โรงสีชัยรุ่งโรจน์
15	BAM02S-12	ล๊อค	ปลด		บปม.	Scada	SF6 วัดมะนาว
16	เมื่อพร้อมดับไฟ						
17	SPB01S-05	ล๊อค	ปลด, ล๊อคคาน		มขล.		SF6 อนามัยมะขามล้ม
18	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
23	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB			
25	SPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB			
26	BAM07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.			
สิ้นสุด Switching แรก								
27	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1							
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2							
30	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM			
31	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB			
32	SPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB			
33	BAM07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.			
34	จ่ายไฟ							
35	SPB01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		มขล.		SF6	อนามัยมะขามลัม
36	ย้ายโหลด SPB01 บางส่วนกลับจาก BAM07							
37	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	Scada	SF6	วัดมะนาว
38	DIS ชั่วคราว SPB01	ปลด	สับ		มขล.		DIS	โรงสีชัยรุ่งโรจน์
39	BAM02S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		มขล.		DIS	ตาสสามตัน
40	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	Scada	SF6	วัดมะนาว
41	Reclose SPB01R-01 โรงสีชัยรุ่งโรจน์ เข้าระบบ							
42	SPB01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		มขล.		R	โรงสีชัยรุ่งโรจน์
43	sw.bypass SPB01R-01	สับ	ปลด		มขล.		DIS	โรงสีชัยรุ่งโรจน์
44	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM			
45	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB			
46	SPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB			
47	SPB01R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		มขล.			
48	BAM07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.			
สิ้นสุด Switching								

แผนที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานย้ายแนว สี่แยกชะงามลุ่ม
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น.

