



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณกุล .....

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ .....

Switching Deadline

24 ก.พ. 68

## วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ .....

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3) .....

ตำแหน่ง อก.สพ.(ก3) .....

ด้วยการไฟฟ้า..... กสพ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... บางเลน 1..... ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV	27 ก.พ. 68 28 ก.พ. 68	08.00 น. 08.00 น.	16.30 น. 16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดย ย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....

(..... นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

ตำแหน่ง..... อก.สพ.(ก3).....

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... 1 พิดเตอร์ 115kv จาก BEA 01, 02, 03, 04, 05YS-01 BEA 01, 02, 03, 04, 05YS-02  
BEABYS-01 ถึง BEABYS-02

ในวันที่ 27, 28 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 214/2568.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวุฒัน แก้วสมนึก..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เชาว์ลิต นิลรอด.....

20 ก.พ. 68

(..... นาย จิรวุฒัน แก้วสมนึก.....)

อก.5 6กท 2คค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟส. ขล. กฟธ. ขลจ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 1 (สถานี..... BEA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07-30..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เบรกเกอร์ 115 เควีทุกตัว สถานีฯ บางเลน 1 (เข้า Transfer Bus)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27,28 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 214/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิริวัฒน์ แก้วสมนึก		วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.สุภัสชา,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิริวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
2	- ทำงานที่ BEABYB-01						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BEABYB-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
4	BEABYS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
5	BEABYS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ BEABYB-01 ได้						
8	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ BEABYB-01 แล้วเสร็จ						
9	BEABYS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
10	BEABYS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ที่ BEABYB-01 *****							
11	- ทำงานที่ BEA01YB-01 ต่อ						
12	BEABYB-01	ปลด	สับ		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	BEABYB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	BEA01YS-03	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
15	BEABYB-01	ปลด	สับ		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	BEA01YB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	BEA01YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
18	BEA01YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
19	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ BEA01YB-01 ได้						
21	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ BEA01YB-01 แล้วเสร็จ						
22	BEA01YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
23	BEA01YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
24	BEA01YB-01	ปลด	สับ		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	BEABYB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
26	BEA01YS-03	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ที่ BEA01YB-01 *****							



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	- ทำงานที่ BEA02YB-01 ต่อ						
28	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
29	BEA02YS-03	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
30	BEABYB-01	ปลด	สับ		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	BEA02YB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	BEA02YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
33	BEA02YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
34	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ BEA02YB-01 ได้						
36	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ BEA02YB-01 แล้วเสร็จ						
37	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
38	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
39	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
40	BEABYB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
41	BEA02YS-03	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
42	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ที่ BEA02YB-01 *****						
43	- ทำงานที่ BEA03YB-01 ต่อ						
44	BEA03YS-03	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
45	BEABYB-01	ปลด	สับ		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
46	BEA03YB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
47	BEA03YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
48	BEA03YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
49	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
50	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ BEA03YB-01 ได้						
51	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ BEA03YB-01 แล้วเสร็จ						
52	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
53	BEA03YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
54	BEA03YB-01	ปลด	สับ		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
55	BEABYB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
56	BEA03YS-03	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ที่ BEA03YB-01 *****						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	- ทำงานที่ BEA04YB-01 ต่อ						
58	2SCL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SCL		เบรกเกอร์ 115 เควี
59	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
60	BEA04YS-03	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
61	BEABYB-01	ปลด	สับ		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
62	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
63	BEA04YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
64	BEA04YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
65	2SCL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SCL		เบรกเกอร์ 115 เควี
66	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
67	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ BEA04YB-01 ได้						
68	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ BEA04YB-01 แล้วเสร็จ						
69	2SCL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SCL		เบรกเกอร์ 115 เควี
70	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
71	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
72	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
73	BEABYB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
74	BEA04YS-03	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
75	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
76	2SCL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SCL		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ที่ BEA04YB-01 *****							
77	- ทำงานที่ BEA05YB-01 ต่อ						
78	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO		เบรกเกอร์ 115 เควี
79	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
80	BEA05YS-03	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
81	BEABYB-01	ปลด	สับ		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
82	BEA05YB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
83	BEA05YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
84	BEA05YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
85	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO		เบรกเกอร์ 115 เควี
86	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
87	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ BEA05YB-01 ได้						
88	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ BEA05YB-01 แล้วเสร็จ						
89	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO		เบรกเกอร์ 115 เควี
90	BEA05YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
91	BEA05YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
92	BEA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
93	BEABYB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
94	BEA05YS-03	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี
95	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
96	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	ดอนเจดีย์	25 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)  บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กศฟ.(ก3)	เชาว์ดี (081-3657367)
		26 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กศฟ., กษย. กษย.	
		13 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กศฟ.(ก3)	
		14 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กศฟ.,กษย.,กษย.	
8	บางเลน 1	27 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)  ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายนาบัส 22 kV. รหัส BEABVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 (ดึงพรีคและสับกราวด์เบรคเกอร์ Incoming 2) ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายนาบัส 22 kV. รหัส BEABVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ดึงพรีคและสับกราวด์เบรคเกอร์ Incoming 1) ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SPOZYB-01(TP.1) และ SPOIYB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. (จ่ายไฟย้อนด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ)	กศฟ.(ก3)	เชาว์ดี (081-3657367)
		28 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กษย.	
		10 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.		กศฟ.(ก3)	
		2 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กศฟ.(ก3) กษย.(ก3)	
9	สองพี่น้อง 2	3 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ย้ายโหนดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SPO3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กศฟ.(ก3) กษย.(ก3)	เชาว์ดี (081-3657367)