



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

15/01/68

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.2. ตามบันทึก จำนวน 1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN2-KT1A	19 ม.ค. 68	07.30 น.	16.30 น.	ตรวจสอบและแก้ไข SN2-KT1A Rubber Bag Rupture Alarm ไม่สามารถ Reset ลงได้	SN2 2212	SN2 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN2-KT1A จาก SN2-2212 ถึง SN2-2217
ในวันที่ 19 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1925/67 (2118)

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิวัฒน์ เสงี่ยมือ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

อธิวัฒน์ เสงี่ยมือ
(นายอธิวัฒน์ เสงี่ยมือ)
ว.ค.5 โทร. ๒๒๐.๐๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.ป.บ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. ๕๓.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจฟ. 1 (สถานี 5กฟ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMB					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ม.ค. 68	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไข Rubber Bag Rupture ไม่สามารถ Reset ได้		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1925/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิรัช เสมามิ่ง			วันที่	26 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 2. นายวัฒนา,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,นางสาวสุกัญชา					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน						
3	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD = 13.47 MW
4	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		LOAD = 13.55 MW
5	ย้าย SN2-KT1A ไปรับไฟจาก SN2-KT2A						
6	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB		CB ขนานบัส
7	SMB1BVB-01	สับ	ปลด		SMB		CB Incoming 1
8	SMB1BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		CB Incoming 1
9	SN2-2212	สับ	ปลด		EGAT		CB 22 kV
10	SN2-2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22kV
11	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
12	แจ้ง EGAT ให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ EGAT ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
14	ย้าย SN2-KT1A กลับจาก SN2-KT2A						
15	SN2-2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22kV
16	SN2-2212	ปลด	สับ		EGAT		CB
17	SMB1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		CB Incoming 1
18	SMB1BVB-01	ปลด	สับ		SMB		CB Incoming 1
19	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		CB ขนานบัส
20	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
21	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก


ที่ หจล-ส. 41793 /2568
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง แจ้งขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV.
วันที่ 25 ธันวาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN2-KT1A (SN2 2212, 2217)
งานที่ทำ ตรวจสอบและแก้ไข SN2-KT1A Rubber Bag Rupture Alarm ไม่สามารถ Reset ลงได้
หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟเริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.