



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

6 ก.พ. 68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก) /2568 วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อู่ทอง 1 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เควี	11, 12 ก.พ. 68	08.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดย ย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง โทร 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์
(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก ถึง
ในวันที่ 11, 12 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 223/2568
พนักงานศูนย์ฯ นาย เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
สก.5 กฟภ.ช.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.ว.ว.(ก3) ผจก. -

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานีฯ อู่ทอง 1 CUT 6)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อุ່ทอง 1 (เบรกเกอร์ 115 เควี)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11,12 ก.พ. 2568	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	223/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	31 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สุรัชชา, พชยา, ณัฐกาญจน์, ศักดิ์สิทธิ์, สามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, วรณพงษ์, มโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นครินทร์, พีรภัทร, ขุนทอง, พนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี UTGBYB-01						
2	UTGBYS-01	สับ	ปลด		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
3	UTGBYS-02	สับ	ปลด		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
4	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
5	แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe						
6	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
8	เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี UTGBYB-01 แล้วเสร็จ						
9	- และพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี UTG02YB-01 ต่อ						
10	UTGBYS-01	ปลด	สับ		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
11	UTGBYS-02	ปลด	สับ		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
12	OFF ATS สถานีฯ UTG						
13	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
14	UTG02YS-02	สับ	ปลด		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
15	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe						
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงสอง							
19	เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี UTG02YB-01 แล้วเสร็จ						
20	- และพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี UTG01YB-01 ต่อ						
21	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
22	UTG02YS-02	ปลด	สับ		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
23	ON ATS สถานีฯ UTG						
24	จ่ายชาร์จ Transfer Bus 115 เควี						
25	UTGBYB-01	ปลด	สับ		UTG		CB เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	UTG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	UTG01YS-03	ปลด	สับ		UTG		DIS	ใบมีด 115 เควี
29	UTGBYB-01	ปลด	สับ		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
30	UTG01YB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	UTG01YS-01	สับ	ปลด		UTG		DIS	ใบมีด 115 เควี
32	UTG01YS-02	สับ	ปลด		UTG		DIS	ใบมีด 115 เควี
33	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
34	แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe							
35	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ							
36	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงสาม</u>								
37	เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี UTG01YB-01 แล้วเสร็จ							
38	- และพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี UTG03YB-01 ต่อ							
39	UTG01YS-01	ปลด	สับ		UTG		DIS	ใบมีด 115 เควี
40	UTG01YS-02	ปลด	สับ		UTG		DIS	ใบมีด 115 เควี
41	UTG01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
42	UTG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	UTG01YS-03	สับ	ปลด		UTG		DIS	ใบมีด 115 เควี
45	UTG03YS-03	ปลด	สับ		UTG		DIS	ใบมีด 115 เควี
46	UTGBYB-01	ปลด	สับ		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
47	UTG03YB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
48	UTG03YS-01	สับ	ปลด		UTG		DIS	ใบมีด 115 เควี
49	UTG03YS-02	สับ	ปลด		UTG		DIS	ใบมีด 115 เควี
50	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
51	แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe							
52	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ							
53	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงสี่</u>								
54	เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี UTG03YB-01 แล้วเสร็จ							
55	- และพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี UTG04YB-01 ต่อ							
56	UTG03YS-01	ปลด	สับ		UTG		DIS	ใบมีด 115 เควี
57	UTG03YS-02	ปลด	สับ		UTG		DIS	ใบมีด 115 เควี
58	UTG03YB-01	ปลด	สับ		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
59	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
60	UTG03YS-03	สับ	ปลด		UTG		DIS	ใบมีด 115 เควี
61	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	UTG04YS-03	ปลด	สับ		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
63	UTGBYB-01	ปลด	สับ		UTG		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
64	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
65	UTG04YS-01	สับ	ปลด		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
66	UTG04YS-02	สับ	ปลด		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
67	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่ดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
68	แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe						
69	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ						
70	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงหัว</u>							
71	เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี UTG04YB-01 แล้วเสร็จ						
72	- และพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี UTG05YB-01 ต่อ						
73	UTG04YS-01	ปลด	สับ		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
74	UTG04YS-02	ปลด	สับ		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
75	UTG04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
76	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
77	UTG04YS-03	สับ	ปลด		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
78	UTG05YS-03	ปลด	สับ		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
79	UTGBYB-01	ปลด	สับ		UTG		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
80	UTG05YB-01	สับ	ปลด		UTG		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
81	UTG05YS-01	สับ	ปลด		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
82	UTG05YS-02	สับ	ปลด		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
83	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่ดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
84	แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe						
85	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งตรวจสอบแรงดัน พร้อม Short Ground จุดปฏิบัติงาน และลง We Safe แล้วเสร็จ						
86	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงทก</u>							
87	เมื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี UTG05YB-01 แล้วเสร็จ						
88	UTG05YS-01	ปลด	สับ		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
89	UTG05YS-02	ปลด	สับ		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
90	UTG05YB-01	ปลด	สับ		UTG		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
91	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
92	UTG05YS-03	สับ	ปลด		UTG		DIS ไบมีด 115 เควี
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

รายละเอียดขั้นตอนการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	ทุ่ง 1	11 ก.พ. 68	08:00-16:30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank บำรุงหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไขมิไฟฟ้า (ปลด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 บำรุงหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไขมิไฟฟ้า (ปลด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้าเข้า Transfer Bus)	กศพ.(ก3)	เขาวัง (081-3657367)
		12 ก.พ. 68	08:00-16:30 น.		กศพ.(ก3)	
		18 มี.ค. 68	08:00-16:30 น.		กศพ.(ก3) กบข.(ก3)	
2	กระทุ่มแบน 2	13 ก.พ. 68	08:00-16:30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank บำรุงหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไขมิไฟฟ้า (ปลด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 บำรุงหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไขมิไฟฟ้า (ปลด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 บำรุงหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไขมิไฟฟ้า (ปลด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 บำรุงหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไขมิไฟฟ้า (ปลด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กศพ., กบข.	เขาวัง (081-3657367)
		14 ก.พ. 68	08:00-16:30 น.		กบข.	
		16 มี.ค. 68	08:00-16:30 น.		กศพ.(ก3)	
3	เลาขวัญ	17 ก.พ. 68	08:00-16:30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ช่าง โหลดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไขมิไฟฟ้า (ปลด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และ TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส LW43YB-01 และ LW44YB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV.	กศพ.(ก3) กบข.(ก3)	เขาวัง (081-3657367)
		16 ก.พ. 68	08:00-16:30 น.		กบข.(ก3)	