



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กสพ.(สก.) /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พุทธิสารสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อก.สพ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสพ.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....เลขบัญชี.....ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๑๘ ก.พ.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank หม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV และ ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส LWA02YB-01 และ <del>LWA01YB-01</del> เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พง.๖ โทร. ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมระบบไฟฟ้า (ผคพ.) กพก.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก LWA02YB-01 ถึง BUS 1 ไม่มีไฟ  
ในวันที่ 18 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๒๒๗/๖๗

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวรรณ ๒๕กฤษนิติก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เชาว์ลิต นิลรอด

(นาย จิรวรรณ ๒๕กฤษนิติก)  
จัดก.5 เทน นย.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คพ)  
เรียน อก.สพ.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก.คพ.ล.ฯ, กพ.ล. ๑๘, กพ.ล. ๑๑, กพ.ล. ๒๑, กพ.ล. ๓๑, กพ.ล. ๔๑, กพ.ล. ๕๑, กพ.ล. ๖๑, กพ.ล. ๗๑, กพ.ล. ๘๑, กพ.ล. ๙๑

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี LWA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯเลขวัญ ถาวร (BUS1,BUS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.พ. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 227/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิริวัฒน์ แก้วสมนึก		วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเฑียร,นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิริวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง							
1	แจ้ง กฟส.เลขวัญ แจ้ง บ.อัศววัฒน์ ทำการปลดขนา						
2	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-
3	LWA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 0.96 MW.
4	LWA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 1.42 MW.
5	LWA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 3.0 MW.
6	LWA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 1.03 MW.
7	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 2.06 MW.
8	LWA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 0.22 MW.
9	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 2.26 MW.
10	LWA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 2.84 MW.
11	LWA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 0.2 MW.
12	LWA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		- Load 1.31 MW.
13	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
14	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- Load 1.4 MW.
15	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
16	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- Load 0.6 MW.
17	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.	AVR	ทุ่งแสม
18	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	AVR	ทุ่งแสม
19	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
20	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.	AVR	สระกระโจม
21	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	AVR	สระกระโจม
22	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
23	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
24	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.	R	R.สระลงเรือ
25	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลช.	AVR	หนองประตู

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.		AVR	หนองประจักษ์
27	ย้ายโหลด LWA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA02							
28	DAA02S-05	ปลด	สับ		ดช.		SF6	รร.หนองหญ้าไซวิทยา
29	SF6 ชค.ไลน์ LWA03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6	ปากทางบ้านหนองโก
30	ย้ายโหลด LWA03 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก LWA01							
31	DIS ชค.ไลน์ LWA01,03	ปลด	สับ		นญช.		DIS	ปากทางวัดกองเงิน
32	LWA03VB-01	สับ	ปลด		LWA			
33	ย้ายโหลด LWA01 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก DOA07							
34	DAA06S-08	ปลด	สับ	SCADA	ดช.		SF6	ทัพตาแทน
35	LWA01VB-01	สับ	ปลด		LWA			
36	ย้ายโหลด LWA06 ทั้งหมดไปจ่ายจาก DOA07							
37	DAA09S-06	ปลด	สับ		ดจ.		SF6	ทัพตาแทน
38	LWA06VB-01	สับ	ปลด		LWA			
39	ย้ายโหลด LWA07 ทั้งหมดไปจ่ายจาก DAA06							
40	DAA08S-04	ปลด	สับ		ดช.		SF6	ร้านสกล
41	LWA07VB-01	สับ	ปลด		LWA			
42	ย้ายโหลด LWA02 ทั้งหมดไปจ่ายจาก DAA09							
43	LWU01S-07	ปลด	สับ		ลข.		SF6	บ้านหนองอีเปาะ
44	LWA02VB-01	สับ	ปลด		LWA			
45	ย้ายโหลด LWA05 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG05							
46	UTG05S-07	ปลด	สับ		ลข.	SCADA	SF6	บ้านตะลุงเหนือ
47	LWU04S-07	สับ	ปลด		ลข.		SF6	หน้าบ.ไทยฟู้ดส์หนองประจักษ์
48	ย้ายโหลด LWA05 ที่เหลือทั้งหมดไปจ่ายจาก LWA08							
49	DIS ชค.ไลน์ LWA05,08	ปลด	สับ		ลข.		DIS	รร.บ้านหนองโสน
50	LWA05VB-01	สับ	ปลด		LWA			
51	ย้ายโหลด LWA04 ทั้งหมดไปจ่ายจาก LWA09							
52	LWU04S-04	ปลด	สับ		ลข.		SF6	วัดนางาม
53	LWA04VB-01	สับ	ปลด		LWA			
54	ย้ายโหลด LWA09 ทั้งหมดไปจ่ายจาก LWA10							
55	LWU04S-05	ปลด	สับ		ลข.		SF6	สามแยกบ้านนางาม
56	LWA09VB-01	สับ	ปลด		LWA			
57	ย้ายโหลด LWA10 ทั้งหมดไปจ่ายจาก UTG09							
58	UTG09S-13	ปลด	สับ		ลข.		SF6	ตรงข้าม รพ.เลาขวัญ
59	LWA10VB-01	สับ	ปลด		LWA			
60	ย้ายโหลด LWA08 ทั้งหมดไปจ่ายจาก LWA02 (ชั้นบัส)							
61	LWU03S-06	ปลด	สับ		ลข.		SF6	หนองฝ้าย
62	LWABVB-01	สับ	ปลด		LWA			ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
63	LWA01S-01	สับ	ปลด		ลข.		DIS	POT HEAD F.1
64	LWA02S-01	สับ	ปลด		ลข.		DIS	POT HEAD F.2
65	LWA03S-01	สับ	ปลด		ลข.		DIS	POT HEAD F.3
66	LWA04S-01	สับ	ปลด		ลข.		DIS	POT HEAD F.4
67	LWA05S-01	สับ	ปลด		ลข.		DIS	POT HEAD F.5
68	เมื่อพร้อมดับไฟ							
69	LWA01CVB-01	สับ	ปลด		LWA			CAP 1
70	LWA01BVB-01	สับ	ปลด		LWA			INCOMING 1
71	LWA02YB-01	สับ	ปลด		LWA			เบรกเกอร์ 115 เควี
72	LWA02YS-01	สับ	ปลด		LWA			ใบมีด 115 เควี
73	LWA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA			INCOMING 1
74	LWA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA			
75	LWA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA			
76	LWA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA			
77	LWA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA			
78	LWA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA			
79	LWABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA			ขนานบัส
80	LWA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA			
81	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์							
82	LWA01BVG-01	ปลด	สับ		LWA		-	กราวด์ INC 1
83	LWA01VG-01	ปลด	สับ		LWA		-	กราวด์ F1
84	LWA02VG-01	ปลด	สับ		LWA		-	กราวด์ F2
85	LWA03VG-01	ปลด	สับ		LWA		-	กราวด์ F3
86	LWA04VG-01	ปลด	สับ		LWA		-	กราวด์ F4
87	LWA05VG-01	ปลด	สับ		LWA		-	กราวด์ F5
88	LWA01CVG-01	ปลด	สับ		LWA		-	กราวด์ CAP 1
89	แจ้งชุด กสฟ.ก3.ทำการตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
90	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
91	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
92	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
93	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
94	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
95	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
96	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
97	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
98	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR	สระกระโจม
99	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		AVR	สระกระโจม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
100	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
101	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
102	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.		R	R.สละลงเร็ว
103	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลข.		AVR	หนองประตู
104	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.		AVR	หนองประตู
105	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
106	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จ							
107	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
108	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
109	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
110	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
111	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR	ทุ้งแสม
112	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR	ทุ้งแสม
113	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA			
114	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.		AVR	สระกระโจม
115	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		AVR	สระกระโจม
116	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
117	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
118	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		R	R.สละลงเร็ว
119	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.		AVR	หนองประตู
120	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.		AVR	หนองประตู
121	LWA01BVG-01	สับ	ปลด		LWA		-	กราวด์ INC 1
122	LWA01VG-01	สับ	ปลด		LWA		-	กราวด์ F1
123	LWA02VG-01	สับ	ปลด		LWA		-	กราวด์ F2
124	LWA03VG-01	สับ	ปลด		LWA		-	กราวด์ F3
125	LWA04VG-01	สับ	ปลด		LWA		-	กราวด์ F4
126	LWA05VG-01	สับ	ปลด		LWA		-	กราวด์ F5
127	LWA01CVG-01	สับ	ปลด		LWA		-	กราวด์ CAP 1
128	LWA01BVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		LWA			INCOMING 1
129	LWA01VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		LWA			
130	LWA02VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		LWA			
131	LWA03VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		LWA			
132	LWA04VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		LWA			
133	LWA05VB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		LWA			
134	LWABVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		LWA			ขนานบัส
135	LWA01CVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		LWA			CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
136	LWA02YS-01	ปลด	สับ		LWA		ใบมิต 115 เควี
137	LWA02YB-01	ปลด	สับ		LWA		เบรกเกอร์ 115 เควี
138	LWA01BVB-01	ปลด	สับ		LWA		INCOMING 1
139	ตรวจสอบแรงดัน LWA-TP1 22.7 เควี						
140	LWA01CVB-01	ปลด	สับ		LWA		CAP 1
141	LWA01S-01	ปลด	สับ		ลข.	DIS	POT HEAD F.1
142	LWA02S-01	ปลด	สับ		ลข.	DIS	POT HEAD F.2
143	LWA03S-01	ปลด	สับ		ลข.	DIS	POT HEAD F.3
144	LWA04S-01	ปลด	สับ		ลข.	DIS	POT HEAD F.4
145	LWA05S-01	ปลด	สับ		ลข.	DIS	POT HEAD F.5
146	ย้ายโหลด LWA08 ทั้งหมดกลับจาก LWA02						
147	LWABVB-01	ปลด	สับ		LWA		ขนานบัส
148	LWU03S-06	สับ	ปลด		ลข.	SF6	หนองฝ้าย
149	ย้ายโหลด LWA10 ทั้งหมดกลับจาก UTG09						
150	LWA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		
151	UTG09S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลข.	SF6	ตรงข้าม รพ.เลขาวิญ
152	ย้ายโหลด LWA02 ทั้งหมดกลับจาก DAA09						
153	LWA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		
154	LWU01S-07	สับ	ปลด		ลข.	SF6	บ้านหนองอีเปาะ
155	ย้ายโหลด LWA01 ทั้งหมดกลับจาก DOA07						
156	LWA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		
157	DAA06S-08	สับ	ปลด	SCADA	ดช.	SF6	ทัพตาแทน
158	ย้ายโหลด LWA06 ทั้งหมดกลับจาก DOA07						
159	LWA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		
160	DAA09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดจ.	SF6	ทัพตาแทน
161	ย้ายโหลด LWA03 บางส่วนกลับจาก LWA01						
162	LWA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		
163	DIS ชค.ไลน์ LWA01,03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.	DIS	ปากทางวัดกองเงิน
164	ย้ายโหลด LWA03 บางส่วนกลับจาก DAA02						
165	SF6 ชค.ไลน์ LWA03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.	SF6	ปากทางบ้านหนองโก
166	DAA02S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.	SF6	รร.หนองหญ้าไซวิทยา
167	ย้ายโหลด LWA09 ทั้งหมดกลับจาก LWA10						
168	LWA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		
169	LWU04S-05	สับ	ปลด		ลข.	SF6	สามแยกบ้านนางาม
170	ย้ายโหลด LWA05 บางส่วนกลับจาก LWA08						
171	LWA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		
172	DIS ชค.ไลน์ LWA05,08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.	DIS	รร.บ้านหนองโสน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
173	ย้ายโหลด LWA04 ทั้งหมดกลับจาก LWA09						
174	LWA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		
175	LWU04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลช.		SF6 วัตินางาม
176	ย้ายโหลด LWA05 ที่เหลือกลับจาก UTG05						
177	LWU04S-07	ปลด	สับ		ลช.		SF6 หน้าบ.ไทยฟู้ดส์หนองประจักษ์
178	UTG05S-07	สับ	ปลด		ลช.	SCADA	SF6 บ้านตะลุงเหนือ
179	ย้ายโหลด LWA07 ทั้งหมดกลับจาก DAA06						
180	LWA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA		
181	DAA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 ร้านสกกล
182	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA	-	-
183	LWA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
184	LWA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
185	LWA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
186	LWA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
187	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
188	LWA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
189	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
190	LWA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
191	LWA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
192	LWA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA	-	-
193	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
194	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-
195	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
196	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	-
197	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ทุ่งแสลม
198	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR ทุ่งแสลม
199	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
200	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR สระกระโจม
201	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		AVR สระกระโจม
202	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
203	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
204	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.		R R.สระลงเรือ
205	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลช.		AVR หนองประจักษ์
206	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลช.		AVR หนองประจักษ์
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							