



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

15 ก.พ. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ด้านข้าง ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๒๐ ก.พ.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี ทั้งหมดเพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์ (ที่หลวงจร)	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พง.๖ โทร. ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมระบบไฟฟ้า (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115 จาก DAA1,2,3,4,5, B YB-01 ถึง DAA1,2,3,4,5, B YS-01,02
ในวันที่ 20 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๒๒๘/๖๗

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชยา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายพิชยา พงษ์ศิริ)
ว.ก. 5 แทนผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กป.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓) ผจก.กฟ.๖ ดย.

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี อ.แห่ง DAA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ ด้านข้าง (เบรคเกอร์ 115kV)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 20 ก.พ. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 229/67
โดยดำเนินการทำลวงจร
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายจิรวัฒน์ มลชัยวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรุฬชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายสุธี, นายณัฐกาญจน์, นายสว (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายศุภสวัสดิ์, วรรณพงศ์, นายอนุสรณ์, นายณิต, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนภายในสถานีฯ DAA						
2	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW
3	ตรวจสอบ DAABYB-01, DAA01YB-01 สถานะ เปิดวงจร						
4	เมื่อ กสฟ. พร้อมปฏิบัติงานที่ DAABYB-01, DAA01YB-01						
5	DAABYS-01	สับ	ปลด		DAA		-
6	DAABYS-02	สับ	ปลด		DAA		-
7	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA		-
8	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		-
9	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW
10	แจ้ง กสฟ ปฏิบัติงานที่ DAABYB-01, DAA01YB-01 ได้						
11	หลังจาก กสฟ. ปฏิบัติงานที่ DAABYB-01, DAA01YB-01 แล้วเสร็จ ขอทำต่อที่ DAA02YB-01						
12	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW
13	DAABYS-01	ปลด	สับ		DAA		-
14	DAABYS-02	ปลด	สับ		DAA		-
15	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA		-
16	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		-
17	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		-
18	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		-
19	DAA02YS-03	ปลด	สับ		DAA		-
20	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		-
21	DAA02YB-01	สับ	ปลด		DAA		-
22	DAA02YS-01	สับ	ปลด		DAA		-
23	DAA02YS-02	สับ	ปลด		DAA		-
24	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW
25	แจ้ง กสฟ ปฏิบัติงานที่ DAA02YB-01 ได้						
26	หลังจาก กสฟ. ปฏิบัติงานที่ DAA02YB-01 แล้วเสร็จ ขอทำต่อที่ DAA03YB-01						
27	DAA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	DAA02YS-01	ปลด	สับ		DAA		-
29	DAA02YS-02	ปลด	สับ		DAA		-
30	DAA02YB-01	ปลด	สับ		DAA		-
31	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		-
32	DAA02YS-03	สับ	ปลด		DAA		-
33	DAA03YS-03	ปลด	สับ		DAA		-
34	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		-
35	DAA03YB-01	สับ	ปลด		DAA		-
36	DAA03YS-01	สับ	ปลด		DAA		-
37	DAA03YS-02	สับ	ปลด		DAA		-
38	แจ้ง กสพ ปฏิบัติงานที่ DAA03YB-01 ได้						
39	หลังจาก กสพ. ปฏิบัติงานที่ DAA03YB-01 แล้วเสร็จ ขอทำต่อที่ DAA04YB-01						
40	DAA03YS-01	ปลด	สับ		DAA		-
41	DAA03YS-02	ปลด	สับ		DAA		-
42	DAA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		-
43	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		-
44	DAA03YS-03	สับ	ปลด		DAA		-
45	DAA04YS-03	ปลด	สับ		DAA		-
46	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		-
47	DAA04YB-01	สับ	ปลด		DAA		-
48	DAA04YS-01	สับ	ปลด		DAA		-
49	DAA04YS-02	สับ	ปลด		DAA		-
50	DAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
51	แจ้ง กสพ ปฏิบัติงานที่ DAA04YB-01 ได้						
52	หลังจาก กสพ. ปฏิบัติงานที่ DAA04YB-01 แล้วเสร็จ ขอทำต่อที่ DAA05YB-01						
53	DAA04YS-01	ปลด	สับ		DAA		-
54	DAA04YS-02	ปลด	สับ		DAA		-
55	DAA04YB-01	ปลด	สับ		DAA		-
56	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		-
57	DAA04YS-03	สับ	ปลด		DAA		-
58	DAA05YS-03	ปลด	สับ		DAA		-
59	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		-
60	DAA05YB-01	สับ	ปลด		DAA		-
61	DAA05YS-01	สับ	ปลด		DAA		-
62	DAA05YS-02	สับ	ปลด		DAA		-
63	แจ้ง กสพ ปฏิบัติงานที่ DAA05YB-01 ได้						
64	หลังจาก กสพ. ปฏิบัติงานที่ DAA05YB-01 แล้วเสร็จ ย้ายโหลดกลับคืนสภาพปกติ						
65	DAA05YS-01	ปลด	สับ		DAA		-
66	DAA05YS-02	ปลด	สับ		DAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	DAA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		-
68	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		-
69	DAA05YS-03	สับ	ปลด		DAA		-
70	DAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
สิ้นสุด Switching							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	เลขาวัว	18 ก.พ. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสพ.(ก3) กบย.(ก3) กบส. กสพ.(ก3) กบย.(ก3) กบส.	เชาว์ลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส LWA2YB-01(TP.1) และ LWA4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
				(ขอ ไฟเชื่อมด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ)		
				บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		
2	ด่านช้าง	20 ก.พ. 67	08.00-16.00 น.	ย้ายโหนดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสพ.(ก3) กสพ., กบย. กบย.	เชาว์ลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส LWA3YB-01 และ LWA4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)		
				บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		
3	บางสน 1	21 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสพ.(ก3) กบย.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2		
		1 มี.ค. 67	13.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสพ.(ก3) กสพ.(ก3) กบย.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.		
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
				ดับหม้อแปลง TP.1 โดยย้ายขนาบัส 22 kV. รหัส BEABVB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 (ดึงพรีและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 1)		
4	กระทุ่มแบน 2	23 ก.พ. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสพ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 โดยย้ายขนาบัส 22 kV. รหัส KTBVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงพรีและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)		
		17 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสพ., กบย. กบย.	เชาว์ลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1		
5	บางปลาหมอ	27 ก.พ. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสพ.(ก3) กสพ.(ก3)	เชาว์ลิต (081-3657367)
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)		
		12 มี.ค. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสพ.(ก3) กบย.(ก3) กบย.	เชาว์ลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ขอ ไฟเชื่อมด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ)		
6	ดอนเจดีย์	28 ก.พ. 67	08.00-16.00 น.	ย้ายโหนดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสพ.(ก3) กสพ., กบย., กบย.	เชาว์ลิต (081-3657367)
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)		
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1		
		14 มี.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสพ.(ก3) กสพ., กบย., กบย.	เชาว์ลิต (081-3657367)