

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก) /2568
 ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชราสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
 ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เลขวิทยุ ตามแผนผัง
 สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 2	17 ก.พ. 68	08.00 น.	16.30 น.	ย้ายโหนดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV., ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส LWA3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง โทร 081-3657367

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ เอกสิทธิ์ ศรีธนนท์
 (นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)
 ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
 เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

LWA3YB-01

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พีดเดอร์ BUS2 จาก LWA 6,7,8,9,10 ถึง
 ในวันที่ 17 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 230/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณรัตน์ อรุณพงษ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ/ชว.ลิต นิลรอด

นายเชาว์ลิต นิลรอด
 (นายเชาว์ลิต นิลรอด)
 20 ก. 5 ทพ. น.พ.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.3 กปบ.(คพ) กพ.ค.บ., กพ.ค.อ.บ., กพ.ค.ค.บ.

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 5 แผ่น
 แผนผังแนบ - แผ่น
 ผจก. 1 (สถานี LWA, DAA)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
 ผคฟ.02-(rev.01/2560)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	LWA-BUS02 (06,07,08,0910) สถานีไฟฟ้าเลขาวัญ > LWA34B-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 230/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	6 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช 2. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	LWA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
3	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
4	LWA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		โหลด = -0.18 MW.
5	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		โหลด = 2.78 MW.
6	LWA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		โหลด = 0 MW.
7	LWA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		โหลด = 2.01 MW.
8	LWA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		โหลด = 2.15 MW.
9	LWA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		โหลด = 0 MW.
10	LWA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		โหลด = 2.50 MW.
11	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
12	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing		รถดจ.-	RE	AVR.บ้านสระกระโจม
13	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
14	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		โหลด = 2.15 MW.
15	- ย้ายโหลดสถานีไฟฟ้าเลขาวัญไปรับ 115 kV.ทางด้านสถานีไฟฟ้าเดิมบางนางบวช						
16	OFF Intertrip บ.ด้านข้างไปโอ						
17	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA	CB	115 kV.
18	LWA03YB-01	สับ	ปลด		LWA	CB	115 kV.
19	LWA03YS-01	สับ	ปลด		LWA		ใบมีด 115 kV.
20	LWA03YS-02	สับ	ปลด		LWA		ใบมีด 115 kV.
21	ON Intertrip บ.ด้านข้างไปโอ <i>ทางด้าน เดิมบาง</i>						
22	- ย้ายโหลด LWA06 ไปจ่ายจาก DOA07						
23	DOA07S-07	ปลด	สับ		รถดจ.-	SCADA	SF6 ท้าพตาแทน
24	LWA06VB-01	สับ	ปลด		LWA	CB	LWA06

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	- ย้ายโหลด LWA07 ไปจ่ายจาก DAA06						
26	DAA06S-11	ปลด	สับ		รถลข.-	SCADA	SF6 ร้านสกล
27	LWA07VB-01	สับ	ปลด		LWA		CB LWA07
28	- ย้ายโหลด LWA10 ไปจ่ายจาก LWA09						
29	LWA04S-05	ปลด	สับ		รถลข.-		SF6 สามแยกเลขาวัดภูนางงาม
30	LWA10VB-01	สับ	ปลด		LWA		CB LWA10
31	- ย้ายโหลด LWA08 ไปจ่ายจาก LWA05						
32	DIS.LWA05-08	ปลด	สับ		รถลข.-		DIS ชค.รร.บ้านหนองโสน
33	LWA09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถลข.-		DIS ก่อนแยกรร.บ้านหนองโสน(บน)
34	- ย้ายโหลด LWA09 ไปจ่ายจาก LWA08						
35	LWA04S-03	ปลด	สับ		รถลข.-	SCADA	SF6 ก่อนแยกรร.บ้านหนองโสน(บน-ล่าง)
36	LWA09VB-01	สับ	ปลด		LWA		CB LWA09
37	- ย้ายโหลด LWA08 ไปจ่ายจาก LWA04						
38	LWA04S-17	ปลด	สับ		รถลข.-	SCADA	SF6 ชุมประตูดัดหนองปลิง
39	LWA08VB-01	สับ	ปลด		LWA		CB LWA08
40	LWA06S-01	สับ	ปลด		รถลข.-		DIS หัว Pot Head LWA06
41	LWA07S-01	สับ	ปลด		รถลข.-		DIS หัว Pot Head LWA07
42	LWA08S-01	สับ	ปลด		รถลข.-		DIS หัว Pot Head LWA08
43	LWA09S-01	สับ	ปลด		รถลข.-		DIS หัว Pot Head LWA09
44	LWA10S-01	สับ	ปลด		รถลข.-		DIS หัว Pot Head LWA10
45	- ดับไฟ LWA-BUS02 (06,07,08,09,10) เวลา 08.00 น.						
46	LWA02CVB-01	สับ	ปลด		LWA		CB CAP02
47	LWA02TVS-01	สับ	ปลด		LWA		TS2
48	LWA0BVB-01	สับ	ปลด		LWA		CB 22 kV.ขนาบเมนบัส
49	ตรวจสอบ LWA02BVB-01 ให้ปลดโซ่"OPEN"				LWA		
50	LWA06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		LWA		
51	LWA07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		LWA		
52	LWA08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		LWA		
53	LWA09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		LWA		
54	LWA10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		LWA		
55	LWA02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		LWA		
56	LWA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		LWA		
57	LWA0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		LWA		
58	Test ไฟดับก่อนทำการสับสวิตกราวด์				LWA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	LWA06VG-01	ปลด	สับ		LWA		Ground 22 kV.
60	LWA07VG-01	ปลด	สับ		LWA		Ground 22 kV.
61	LWA08VG-01	ปลด	สับ		LWA		Ground 22 kV.
62	LWA09VG-01	ปลด	สับ		LWA		Ground 22 kV.
63	LWA10VG-01	ปลด	สับ		LWA		Ground 22 kV.
64	LWA02CVG-01	ปลด	สับ		LWA		Ground 22 kV.
65	LWA02TVG-01	ปลด	สับ		LWA		Ground 22 kV.
66	LWA02BVG-01	ปลด	สับ		LWA		Ground 22 kV.
67	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
68	LWA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
69	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
70	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
71	DOA07R-02	Nonreclosing	Normal		รถดจ.-	RE	AVR.บ้านสระกระโจม
72	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
73	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
74	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
75	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.รับทราบ						
76	แจ้งกสฟ.ทำการ Tes ไฟดับให้เรียบร้อย						
77	แจ้งกสฟ.ลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
78	แจ้งกสฟ.ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
79	หลังจากกสฟ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
80	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
81	LWA06VG-01	สับ	ปลด		LWA		Ground 22 kV.
82	LWA07VG-01	สับ	ปลด		LWA		Ground 22 kV.
83	LWA08VG-01	สับ	ปลด		LWA		Ground 22 kV.
84	LWA09VG-01	สับ	ปลด		LWA		Ground 22 kV.
85	LWA10VG-01	สับ	ปลด		LWA		Ground 22 kV.
86	LWA02CVG-01	สับ	ปลด		LWA		Ground 22 kV.
87	LWA02TVG-01	สับ	ปลด		LWA		Ground 22 kV.
88	LWA02BVG-01	สับ	ปลด		LWA		Ground 22 kV.
89	LWA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		LWA		
90	LWA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		LWA		
91	LWA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		LWA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
92	LWA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		LWA		
93	LWA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		LWA		
94	LWA02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		LWA		
95	LWA0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		LWA		
96	- จ่ายไฟ LWA-BUS02 (06,07,08,09,10)						
97	LWA02TVS-01	ปลด	สับ		LWA		TS2
98	LWA0BVB-01	ปลด	สับ		LWA	CB	22 kV.ชานเมนบัส
99	LWA02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA	CB	CAP02
100	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		
101	LWA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
102	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		
103	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
104	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing		รถดจ.-	RE	AVR.บ้านสระกระโจม
105	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
106	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
107	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
108	- ย้ายโหลด LWA06 กลับคืนจาก DOA07						
109	LWA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA	CB	LWA06
110	DOA07S-07	สับ	ปลด		รถดจ.-	SCADA	SF6 ทัพพาแทน
111	- ย้ายโหลด LWA07 กลับคืนจาก DAA06						
112	LWA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA	CB	LWA07
113	DAA06S-11	สับ	ปลด		รถดช.-	SCADA	SF6 ฐานสกล
114	- ย้ายโหลด LWA08 กลับคืนจาก LWA04						
115	LWA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA	CB	LWA08
116	LWA04S-17	สับ	ปลด		รถดช.-	SCADA	SF6 ชุ่มประตูดึงทองปลิง
117	- ย้ายโหลด LWA09 กลับคืนจาก LWA08						
118	LWA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA	CB	LWA09
119	LWA04S-03	สับ	ปลด		รถดช.-	SCADA	SF6 ก่อนแยกรร.บ้านหนองโสน(บน-ล่าง)
120	- ย้ายโหลด LWA08 กลับคืนจาก LWA05						
121	LWA09S-03	ปลด	สับ		รถดช.-	DIS	ก่อนแยกรร.บ้านหนองโสน(บน)
122	DIS.LWA05-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถดช.-	DIS	ชค.รร.บ้านหนองโสน
123	- ย้ายโหลด LWA10 กลับคืนจาก LWA09						
124	LWA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA	CB	LWA10
125	LWA04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถดช.-	SF6	สามแยกเลาขวัญนางงาม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
126	- ย้ายโหลดสถานีไฟฟ้าเลขวิทยุไปรับ 115 kv.ทางด้านสถานีไฟฟ้าอ่างทอง 2 ตามปกติ						
127	OFF Intertrip บ.ด้านข้างไปโอฯ						
128	LWA03YS-01	ปลด	สับ		LWA		ใบมีด 115 kv.
129	LWA03YS-02	ปลด	สับ		LWA		ใบมีด 115 kv.
130	LWA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA	CB	115 kv.
131	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA	CB	115 kv.
132	ON Intertrip บ.ด้านข้างไปโอฯ ทางด้านฝั่งทอง 2						
133	LWA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
134	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		
135	LWA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
136	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
137	LWA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
138	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
139	LWA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
140	LWA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
141	LWA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		
142	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
143	DOA07R-02	Nonreclosing	Normal		รถดจ.-	RE	AVR.บ้านสระกระโจม
144	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
145	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน	
1	อุโมงค์ 1	11 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 คัทหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กสพ.(ก3)	เซวาลิต (081-3657367)	
		12 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กสพ.(ก3)		
		18 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กบย.(ก3)		
		19 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กสพ. , กบย.		
		13 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กสพ.(ก3)		
		14 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กสพ. , กบย.		
2	กระพุ่มแบน 2	16 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 คัทหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสพ.(ก3)	เซวาลิต (081-3657367)	
		23 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กสพ., กบย., กมย.		
		16 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		กสพ.(ก3)
					ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส LWA2YB-01 (TP.1) และ LWA1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ขอจ่ายไฟให้สถานีฯ)		กบย.(ก3)
					บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank		กสพ.(ก3)
					ย้าย โหลดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.		กบย.(ก3)
3	เตาขั้ว	17 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส LWA3YB-01 และ LWA4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กสพ.(ก3)	เซวาลิต (081-3657367)	
					กบย.(ก3)		