



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 ก.พ. 68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... สมุทรสาคร.๑.(กฟผ.)...
ตามบันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๑๗-๑๙ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม *ข้ามฟัด	SN1 22112	SN1 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A จาก SN1 - 22112 ถึง SN1 - 2217
ในวันที่ 17-19 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๒๓๑/๒๕๖๘

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... กฟผ.

(นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล)
อก.ปบ.5 แทน ข.พ.ด.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตชิง..... ๕..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น


ผจก. 1 (สถานีฯ สมุทรสาคร ๑ (ค.สมุทร))

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (SN1-KT1A)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-19 ก.พ. 2568	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	231/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. ศุภสวัสดิ, อนุสรณ์, วรณพงษ์, มโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นครินทร์, พีรภัทร, ชุนทอง, พนิด (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. สุภัชชา, พิทยา, ณิชฎกาญจน์, ศักดิ์สิทธิ์, สามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP โหลด 11.70 MW
3	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP โหลด 19.20 MW
4	- ย้ายโหลดหม้อแปลง SN1-KT1A ไปจ่ายไฟจากหม้อแปลง SN1-KT2A						
5	SMABVB-01	ปลด	สับ		SMA		CB ขนานบัส 1//2
6	SMA01BVB-01	สับ	ปลด		SMA		CB INCOMING 1
7	SMA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMA		CB INCOMING 1
8	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
9	SN1-22112	สับ	ปลด		EGAT		CB เบรกเกอร์ 22 เควี
10	SN1-2217	สับ	ปลด		EGAT		DIS ใบมีด
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
12	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
17	SMA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMA		CB INCOMING 1
18	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	SN1-2217	ปลด	สับ		EGAT		DIS ใบมีด
20	SN1-22112	ปลด	สับ		EGAT		CB เบรกเกอร์ 22 เควี
21	- ย้ายโหลดหม้อแปลง SN1-KT1A กลับจากหม้อแปลง SN1-KT2A						
22	SMA01BVB-01	ปลด	สับ		SMA		CB INCOMING 1
23	SMABVB-01	สับ	ปลด		SMA		CB ขนานบัส 1//2
24	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 24590 /2568
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV
วันที่ 31 มกราคม 2568

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN1-KT1A (SN1 22112, 2217)

งานที่ทำ แก้ไขน้ำมันรั่วซึม

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน จันทร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.