



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

17 ก.พ. 68

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณ์ชวล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... สมุทรสาคร ๑.(กฟผ.)
ตามบันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT3A	๒๐-๒๑ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม *ข้ามฟีก	SN1 22132	SN1 2237

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง ~~SN1-KT3A~~ จาก SN1-22132 ถึง SN1-2237
ในวันที่ ๒๐-๒๑ ก.พ. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘-๐๐ น. ถึง ๑๖-๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๒๓๒/๒๕๖๘

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เต็มมงคล ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... ผคฟ.

รวบ
(นางสาวสุภัทรา จงศ์บุญภัก)
รศก. 5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิชชิง ๕ แผ่น
แผนผังแนบ.....



ผจฟ. 1 (สถานีฯ สมุทรสาคร ๑ (สมส๑))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (SN1-KT3A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20-21 ก.พ. 2568	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม		ตามใบขอปฏิบัติงาน	232/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นครินทร์,พีรภัทร,ขุนทอง,พนิต ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,วรรณพงษ์,มโนช จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร 					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT2A -
3	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT3A -
4	- ย้ายโหลดหม้อแปลง SN1-KT3A ไปจ่ายไฟจากหม้อแปลง SN1-KT2A						
5	SMABVB-02	ปลด	สับ		SMA		CB ขนานบัส 2//3
6	SMA03BVB-01	สับ	ปลด		SMA		CB INCOMING 3
7	SMA03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMA		CB INCOMING 3
8	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
9	SN1-22132	สับ	ปลด		EGAT		CB เบรกเกอร์ 22 เควี
10	SN1-2237	สับ	ปลด		EGAT		DIS ใบมีด 22 เควี
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
12	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT2A -
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ๑๐ A.M. - ๑๒							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๑๑ A.M. - ๑๒						
16	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT2A -
17	SMA03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMA		CB INCOMING 3
18	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	SN1-2237	ปลด	สับ		EGAT		DIS ใบมีด 22 เควี
20	SN1-22132	ปลด	สับ		EGAT		CB เบรกเกอร์ 22 เควี
21	- ย้ายโหลดหม้อแปลง SN1-KT3A กลับจากหม้อแปลง SN1-KT2A						
22	SMA03BVB-01	ปลด	สับ		SMA		CB INCOMING 3
23	SMABVB-01	สับ	ปลด		SMA		CB ขนานบัส 2//3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT2A -
25	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT3A -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 24590 /2568
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 31 มกราคม 2568

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN1-KT3A (SN1 22132, 2237)
งานที่ทำ แก้ไขน้ำมันรั่วซึม
หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน พุธที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น **พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน**
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.