



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิญญูขอตัดไฟ

24 ก.พ. 68

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๑.(กฟผ.)...
ตามบันทึก จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT5A	๒๗-๒๘ ก.พ. ๖๘	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม *ข้ามฟัด	SA1 2212	SA1 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT5A จาก SA1-2212 ถึง SA1-2217
ในวันที่ 27-28 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๘
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
20 ก.พ. 68

(.....)
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ ก.ป.บ.(คฟ)
เรียน ผจก..... กฟผ.๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี SAA)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1 (กฟผ.SA1-KT5A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27-28 ก.พ.68	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	233/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลินประชุม			วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นางสาวพิชชา,นางสาวสุรัชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					2. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 9.1 MW
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 13.4 MW
4	ย้าย SAA INC.1 ไปจ่ายจาก SAA INC.2						
5	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
6	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 1
7	SAA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- INCOMING 1
8	แจ้ง กฟผ.ตรวจสอบ SA1-KT5A โหลดเป็น 0						
9	SA1-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
10	SA1-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
11	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
** ดับไฟต่อเนื่อง 2 วัน ** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
13	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	SAA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		- INCOMING 1
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	SA1-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
17	SA1-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
18	ย้าย SAA INC.1 กลับจาก SAA INC.2						
19	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 1
20	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
21	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ ทจล-ส. 40353 /2568
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV
วันที่ 31 มกราคม 2568

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT5A (SA1 2212, 2217)

งานที่ทำ เปลี่ยน Rubber bag

หมายเหตุ

วันและเวลาขอดับไฟเริ่มวัน พุธที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.