



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 ก.พ. 2568

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล ..... ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ..... ตำแหน่ง ..อก.สพ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า..... กสพ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... อ้อมใหญ่ 3..... ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV	20 ก.พ. 68	08.00 น.	16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดย ย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... -.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....  
(..... นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง..... อก.สพ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ 115kV จาก CM 115kV ถึง  
ในวันที่ 20 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 243/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวัชรีย์ เจริญรุ่งเรือง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด  
10 ก.พ. 68

.....  
(..... นายเชาว์ลิต นิลรอด.....)  
ช่าง 7 ทุ่งสว่างเขต น.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 7..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี..... OYL.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อ้อมใหญ่ 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 243/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
2	- ทำงานที่ OYLBYB-01						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส OYLBYB-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
4	OYLBYS-01	สับ	ปลด		OYL		ใบมีด 115 เควี
5	OYLBYS-02	สับ	ปลด		OYL		ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ OYLBYB-01 ได้						
8	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ OYLBYB-01 แล้วเสร็จ						
9	OYLBYS-01	ปลด	สับ		OYL		ใบมีด 115 เควี
10	OYLBYS-02	ปลด	สับ		OYL		ใบมีด 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ที่ OYLBYB-01 *****							
11	- ทำงานที่ OYL01YB-01 ต่อ						
12	OYLBYB-01	ปลด	สับ		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	OYLBYB-01	สับ	ปลด		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	OYL01YS-03	ปลด	สับ		OYL		ใบมีด 115 เควี
15	OYLBYB-01	ปลด	สับ		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	OYL01YB-01	สับ	ปลด		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	OYL01YS-01	สับ	ปลด		OYL		ใบมีด 115 เควี
18	OYL01YS-02	สับ	ปลด		OYL		ใบมีด 115 เควี
19	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ OYL01YB-01 ได้						
21	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ OYL01YB-01 แล้วเสร็จ						
22	OYL01YS-01	ปลด	สับ		OYL		ใบมีด 115 เควี
23	OYL01YS-02	ปลด	สับ		OYL		ใบมีด 115 เควี
24	OYL01YB-01	ปลด	สับ		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	OYLBYB-01	สับ	ปลด		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
26	OYL01YS-03	สับ	ปลด		OYL		ใบมีด 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ที่ OYL01YB-01 *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	- ทำงานที่ OYL02YB-01 ต่อ						
28	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
29	OYL02YS-03	ปลด	สับ		OYL		ใบมีด 115 เควี
30	OYLBYP-01	ปลด	สับ		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	OYL02YB-01	สับ	ปลด		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
32	OYL02YS-01	สับ	ปลด		OYL		ใบมีด 115 เควี
33	OYL02YS-02	สับ	ปลด		OYL		ใบมีด 115 เควี
34	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
35	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
36	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ OYL02YB-01 ได้						
37	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ OYL02YB-01 แล้วเสร็จ						
38	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
39	OYL02YS-01	ปลด	สับ		OYL		ใบมีด 115 เควี
40	OYL02YS-02	ปลด	สับ		OYL		ใบมีด 115 เควี
41	OYL02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	OYLBYP-01	สับ	ปลด		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	OYL02YS-03	สับ	ปลด		OYL		ใบมีด 115 เควี
44	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ที่ OYL02YB-01 *****							
45	- ทำงานที่ OYL03YB-01 ต่อ						
46	OYL03YS-03	ปลด	สับ		OYL		ใบมีด 115 เควี
47	OYLBYP-01	ปลด	สับ		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
48	OYL03YB-01	สับ	ปลด		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
49	OYL03YS-01	สับ	ปลด		OYL		ใบมีด 115 เควี
50	OYL03YS-02	สับ	ปลด		OYL		ใบมีด 115 เควี
51	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
52	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ OYL03YB-01 ได้						
53	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ OYL03YB-01 แล้วเสร็จ						
54	OYL03YS-01	ปลด	สับ		OYL		ใบมีด 115 เควี
55	OYL03YS-02	ปลด	สับ		OYL		ใบมีด 115 เควี
56	OYL03YB-01	ปลด	สับ		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
57	OYLBYP-01	สับ	ปลด		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
58	OYL03YS-03	สับ	ปลด		OYL		ใบมีด 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ที่ OYL03YB-01 *****							



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	- ทำงานที่ OYL04YB-01 ต่อ						
60	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
61	OYL04YS-03	ปลด	สับ		OYL		ไบมิต 115 เควี
62	OYLBYB-01	ปลด	สับ		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
63	OYL04YB-01	สับ	ปลด		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
64	OYL04YS-01	สับ	ปลด		OYL		ไบมิต 115 เควี
65	OYL04YS-02	สับ	ปลด		OYL		ไบมิต 115 เควี
66	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
67	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
68	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ OYL04YB-01 ได้						
69	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ OYL04YB-01 แล้วเสร็จ						
70	OYL04YS-01	ปลด	สับ		OYL		ไบมิต 115 เควี
71	OYL04YS-02	ปลด	สับ		OYL		ไบมิต 115 เควี
72	OYL04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
73	OYLBYB-01	สับ	ปลด		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
74	OYL04YS-03	สับ	ปลด		OYL		ไบมิต 115 เควี
75	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ที่ OYL04YB-01 *****							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
4	ด้านข้าง	18 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) 240 13/02 บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 241 28/02 คัทหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. , บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 242 3/03 บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) 243 17/02	กศพ.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
		19 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กศพ. , กษบ.	
		4 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กษบ. , กษบ.	
		5 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กศพ.(ก3)	
5	ฮ่อมใหญ่ 3	20 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 244 26/03 คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 คัทหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 245 02/04 บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) 246 19/02	กศพ.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
		30 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.		กศพ.(ก3)	
		6 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.		กษบ.(ก3)	
		24 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.		กศพ.(ก3)	
6	บางปลา	11 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 247 6/03 คัทหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BAM2YB-01 เพื่อทดสอบเบรกเกอร์ 115 kV. (ขอไฟใช้บนคัน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ) ย้ายโหนดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BAM4YB-01 เพื่อทดสอบเบรกเกอร์ 115 kV. 248 12/03	กศพ.(ก3)	เขาวัด (081-3657367)
					กษบ.(ก3)	
					กษบ.(ก3)	