



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

7 ก.พ. 68

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๗..... วันที่.....๒๘.มกราคม.๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล..... ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายภิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา..... ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) กฟส.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอจ่ายไฟวงจรฟีดเตอร์๕ สถานีสุพรรณบุรี๒ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ kv	๐๘/๐๒/๖๘	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ขอตัดไฟ ๑๑๕เควี เพื่อพาดสายแรงสูงรองรับการจ่ายไฟ F๒ สพ.๒	สถานี สพ.๒ SPB34B-01	สถานี บปม. BAM24B๐1	โทร.๐๙๑-๗๓๘๗๖๑๗ นายณฤพณ์ สาตณเธร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจนกร สุวรรณประทีป.....ตำแหน่ง.....พชง.๖ (สช.).....โทร.....๐๙๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายภิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.) กฟส.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115 kv จาก SPB34B-01 ถึง BAM24B-01

ในวันที่ 8 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 249/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... อนุมัติ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(นางสาวจิตา พงษ์ปรีดี)

อ.ก.๕ กทม.นพ. กฟ.

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ..... 1 (สถานี..... BAM, SPB.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก..... กฟภ.๓.....

อก.บช.(ก.๓),..... อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐8-3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 kv หน้าสถานีฯ สุพรรณบุรี 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.พ. 68	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพ.	งานที่ทำ	เพื่อพาดสายแรงสูงรองรับการจ่ายไฟ SPB06	ตามใบขอปฏิบัติงาน	249/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต 3. นางสาวสุกชชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OFF ATS สถานีฯ BAM						
3	SPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	BAM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ตรวจสอบ BAM04YS-01,02 อยู่สถานะ "สับ"						
6	- ย้ายโหลด สถานีฯ BAM ไปจ่ายจาก สถานีฯ LBL						
7	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BAM02YB-01	สับ	ปลด		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BAM02YS-01	สับ	ปลด		BAM		ใบมีด 115 เควี
10	BAM02YS-02	สับ	ปลด		BAM		ใบมีด 115 เควี
11	- ดับไฟเวลา 09.00 น.						
12	SPB03YB-01	สับ	ปลด		SPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SPB03YS-01	สับ	ปลด		SPB		ใบมีด 115 เควี
14	SPB03YS-02	สับ	ปลด		SPB		ใบมีด 115 เควี
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพ.รับทราบ (กฟส.สพ.แจ้งว่าไม่มีการซื้อตราวด)						
16	แจ้ง กฟส.สพ. ทำการลง WE SAFE ปฏิบัติงานได้						
17	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เช้า %%%%%%%%%%%							
18	หลังจากปฏิบัติเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
19	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
20	- จ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	SPB03YS-01	ปลด	สับ		SPB		ใบมีด 115 เควี
22	SPB03YS-02	ปลด	สับ		SPB		ใบมีด 115 เควี
23	BAM02YS-01	ปลด	สับ		BAM		ใบมีด 115 เควี
24	BAM02YS-02	ปลด	สับ		BAM		ใบมีด 115 เควี
25	SPB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
26	- ย้ายโหลด สถานีฯ BAM กลับจาก สถานีฯ LBL						
27	BAM02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
28	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
30	BAM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	ON ATS สถานีฯ BAM						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							