



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สป.ร.(ปบ.) 00466
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

14 ก.พ. 67

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลดตั้ง Manual ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยน Dis(SAB&S-๒๐) เป็น SF๖ ป้อน
ตำรวจวัดปริมาตร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๗ ก.พ.๖๗	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	เปลี่ยน Dis(SAB&S-๒๐) เป็น SF๖ ป้อนตำรวจวัดปริมาตร			นายสมบูรณ์ แซ่มาศกร ๐๙๐-๙๕๙๕๙๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผุทธิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SAB๐๕ จาก SAB๕๕-๒๐ ถึง
ในวันที่ 17 กพ 67 ตั้งแต่เวลา ๐9:๐๐ น. ถึง 14:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 251/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณ์ อธิพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ น. นิพนธ์ ผุทธิม

(นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ศิริ)
ว.ค.๕ กฟภ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. กฟภ.๓
อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 ๒ แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SAB05S-20 ป้อมตำรวจวัดปริตาราม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.พ. 10	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SF6 แทน DIS ตามใบขอปฏิบัติงาน 251/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร		วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิทย์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,วรรณพงศ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-
4	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		R	SCADA	อบต. คลองจินดา
5	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
6	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	-
7	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTE07						
8	KTE07S-06	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		สพร.	SF6	ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
9	KTE07S-07	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		สพร.	SF6	คลองลาดชะโด
10	SAB05S-20	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ป้อมตำรวจวัดปริตาราม
11	KTE07S-06	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SF6	ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
14	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
16	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
17	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	-
18	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE	-	-
19	ขณะ Hotline 22kV ปฏิบัติงาน ให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE วงจร KTE07VB-01 และ NON-RECLOSING SAB05R-01 ไว้ตลอดเวลา						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
21	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
22	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	-
23	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
24	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก KTE07						
25	KTE07S-06	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		สพร.	SF6	ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
26	SAB05S-20	ปลด	ล๊อค		สพร.	DIS	ป้อมตำรวจวัดปริตาราม
27	KTE07S-07	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SF6	คลองลาดชะโด
28	KTE07S-06	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SF6	ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
30	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
31	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		R	SCADA	-	อบต. คลองจินดา
32	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-	-
33	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

งานวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยน Dis เป็น SF6 (SAB5S-20) บ่อมตำรวจวัดปรีดาราม

ผู้ใหญ่โต
SAB5S-18
SAB5S-21

สะพานทองจินดา
SAB5F-20

SAB5S-20
บ่อมตำรวจปรีดาราม

ขอย้ายในคอปิด Dis SAB5S-20

นง. ศพร.
NPT10S-05
NPT10S-06

วัดปรีดาราม หรือ รงบุญเดือน

วัดปรีดาราม หรือ รงบุญเดือน