



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 มี.ค. 68

## วิญญขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณผล .....	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี (กฟผ.)...  
ตามบันทึก จำนวน .....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A/3A	๑๐ มี.ค. ๖๘ - ๑๙ มี.ค. ๖๘	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Major Inspection **ซากลับ จ่ายไฟแค่ KB KT1A	KB 2212	KB 2217
					ส่วน KB KT3A ดับถึง 10 เม.ย.68		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. .... ตำแหน่ง..... โทร.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A/3A จาก KB2212 ถึง KB2217  
ในวันที่ 10-19 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๔๓/๒๕๖๘  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะ วัฒนศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....  
๒ มี.ค. ๖๘

( กฤษณะ วัฒนศิริ )  
กศล.๗ วิศวกรแผนก ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟผ. ก๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. ๒ (สถานี KCA)



**อนุมัติ** และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10-19 มี.ค. 68	เวลา	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Major Inspection ตามใบขอปฏิบัติงาน 143/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 2 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรุวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ - ดับไฟหม้อแปลง KB-KT1A/KT3A ต่อเนื่อง 10-19 มี.ค. 68							
- หม้อแปลง KB-KT3A ดับถึงวันที่ 10 เม.ย. 68 (จ่ายโหลดหม้อแปลง KB-KT1A 25 MVA)							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11.8 MW
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 24.8 MW
4	ย้ายโหลด KCA INC.2 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA INC.1						
5	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
6	KCA02BVB-01	สับ	ปลด		KCA		- INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	KB 2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
9	KB 2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
10	KCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- INCOMING 2
11	แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟผ. ทราบ						
12	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
14	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	KCA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- INCOMING 2
16	KB 2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
17	KB 2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
18	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบพร้อมปรับแรงดัน KCA-KT1A ประมาณ 22.7 kV. *หม้อแปลง KT1A รับโหลดได้ 25 MVA*						
19	ย้ายโหลด KCA08 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KCA03						
20	KCA03S-03	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามบ่อม สท.
21	KCA08VB-01	สับ	ปลด		KCA		CB -
22	ย้ายโหลด KCA INC.2 ทั้งหมดกลับจาก KCA INC.1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	KCA02BVB-01	ปลด	สับ		KCA		- INCOMING 2
24	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
25	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
26	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 42230/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv

วันที่ 15 มกราคม 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี

อุปกรณ์

- KB-KT1A, KT3A [ 115 / 22 kv 2x25 MVA ] (KB 2212, 2217)

งานที่ทำ

- Major Inspection KB-KT3A และ ปลด KB KT1A เพื่อความปลอดภัย

ใช้รถเครนยกอุปกรณ์งาน Major Inspection KB-KT3A

หมายเหตุ

- ขากลับ KB KT1A กลับมาจ่ายไฟปกติ 25 MVA วันที่ 19 มี.ค. 68

- KB KT3A สภาพ "ปลด" ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. - 10 เม.ย. 68

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่	10	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2568	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ	ที่	19	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2568	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.