



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

..... 24 มี.ค. 68

วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... ภาณุจนบุรี (กฟผ.)...
ตามบันทึก จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A//3A	๒๗ มี.ค. ๖๘ -๐๓ เม.ย. ๖๘	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Major Inspection **ซากลับ จ่ายไฟแค่ KB KT1A ส่วน KB KT3A ดับถึง 10 เม.ย.68	KB 2212	KB 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A//3A จาก KB 2212 ถึง KB 2217
ในวันที่ 27 มี.ค. - 31 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๘
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ ^{หน้า} น.ส. สุภัทรา วงศ์บุญมาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญมาก)
๓๓- 5 ๓๓๓ ทพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ ก.ป.บ.(คฟ)
เรียน ผจก..... กฟผ. กง.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... - แผ่น

ผจฟ..... 2 (สถานี..... KCA.....)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 มี.ค. - 3 เม.ย. 68	เวลา	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Major Inspection ตามใบขอปฏิบัติงาน 144/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 20 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ - ดับไฟหม้อแปลง KB-KT1A//KT3A ต่อเนื่อง 27 มี.ค. - 3 เม.ย. 68							
- จ่ายไฟหม้อแปลง KB-KT1A วันที่ 3 เม.ย. 68 (25 MVA)							
- หม้อแปลง KB-KT3A ดับถึงวันที่ 10 เม.ย. 68 (วันที่ 3-10 เม.ย. 68 จ่ายโหลดหม้อแปลง KB-KT1A 25 MVA)							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	KB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	ย้ายโหลด KCA INC.2 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA INC.1						
5	KCABVB-01	ปลด	ล๊ับ		KCA		- ขนานบัส
6	KCA02BVB-01	ล๊ับ	ปลด		KCA		- INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	KB 2212	ล๊ับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
9	KB 2217	ล๊ับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
10	KCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- INCOMING 2
11	แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟผ. ทราบ						
12	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
13	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ วันที่ 3 เม.ย. 68						
14	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	KCA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- INCOMING 2
16	KB 2217	ปลด	ล๊ับ		EGAT		- ใบมีด 22 เควี
17	KB 2212	ปลด	ล๊ับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
18	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบพร้อมปรับแรงดัน KCA-KT1A ประมาณ 22.7 kV. *หม้อแปลง KT1A รับโหลดได้ 25 MVA*						
19	ย้ายโหลด KCA08 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KCA03 (**ย้ายโหลด KCA08 ออกแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 68**)						
20	KCA03S-03	ปลด	ล๊ับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามบ่อม สท.
21	KCA08VB-01	ล๊ับ	ปลด		KCA		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	ย้ายโหลด KCA INC.2 ทั้งหมดกลับจาก KCA INC.1						
23	KCA02BVB-01	ปลด	สับ		KCA		- INCOMING 2
24	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
25	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
26	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
27	เมื่อ กพผ. จ่ายไฟหม้อแปลง KB-KT3A แล้วเสร็จ ในวันที่ 10 เม.ย. 68						
28	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
29	KCA03VB-01	ON Auto Reclose	OFF Auto Reclose		KCA		CB
30	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
31	ย้ายโหลด KCA08 ทั้งหมดกลับจาก KCA03						
32	KCA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		CB
33	KCA03S-03	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามบ่อม สห.
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 42232/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 15 มกราคม 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี

อุปกรณ์ - KB-KT1A, KT3A [115 / 22 kV 2x25 MVA] (KB 2212, 2217)

งานที่ทำ - Major Inspection KB-KT3A และ ปลด KB KT1A เพื่อความปลอดภัย

ใช้รถเครนยกอุปกรณ์งาน Major Inspection KB-KT3A

หมายเหตุ - ขากลับ KB KT1A กลับมาจ่ายไฟพิกัด 25 MVA วันที่ 3 เม.ย. 68

- KB KT3A สภา "ปลด" ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. - 10 เม.ย. 68

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน พุธที่ 03 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.