



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

7 เม.ย. 68

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... กอญจนบุรี.(กฟผ.)...  
ตามบันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A//3A	๑๐ เม.ย. ๖๘	๑๓.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	นำหม้อแปลง KB KT3A เข้า จ่ายไฟ	KB 2212	KB 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KB KT3A จาก KB 2212 ถึง KCA๐๒BVB-01  
ในวันที่ 10 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๘

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวีวัฒน์ ภัทวิวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.  
1 เม.ย. 68

  
(นาย จีรวีวัฒน์ ภัทวิวัฒน์)  
๑๓.5 ๒๓๓ ๕๕.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. ๑๙.๑ กฟผ. ๑๖๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. ๒ (สถานี KCA)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 เม.ย. 68	เวลา	13.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	นำหม้อแปลง KB KT3A เข้าจ่ายไฟ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	145/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก	วันที่	1 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย						
			1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
			2. น.ส.สุภัสชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
			3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>งานที่ทำ - จ่ายไฟหม้อแปลง KB-KT3A (จ่ายโหลดหม้อแปลงได้ 50 MVA ตามปกติ)</b>							
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching</b>						
2	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11.8 MW
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 24.8 MW
4	<b>ย้ายโหลด KCA INC.2 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA INC.1</b>						
5	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
6	KCA02BVB-01	สับ	ปลด		KCA		- INCOMING 2
7	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
8	KB 2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
9	KB 2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
10	KCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- INCOMING 2
11	<b>แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟผ. ทราบ</b>						
12	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
13	<b>เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ</b>						
14	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	KCA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- INCOMING 2
16	KB 2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
17	KB 2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
18	<b>แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบพร้อมปรับแรงดัน KB-KT1A//KT3A ประมาณ 22.7 kV</b>						
19	<b>ย้ายโหลด KCA INC.2 ทั้งหมดกลับจาก KCA INC.1</b>						
20	KCA02BVB-01	ปลด	สับ		KCA		- INCOMING 2
21	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
22	<b>ย้ายโหลด KCA08 ทั้งหมดกลับจาก KCA03</b>						
23	KCA03VB-01	Auto	Manual		KCA		CB -
24	KCA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCA		CB -
25	KCA03S-03	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบ่อม สห.
26	KCA03VB-01	Manual	Auto		KCA		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	KCA08VB-01	Manual	Auto		KCA		CB -
28	ย้ายโหลด KCA02 บางส่วนกลับจาก TMA01						
29	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
30	KCA02VB-01	Auto	Manual		KCA		CB -
31	TMA01VB-01	Auto	Manual		TMA		CB -
32	KCA02S-07	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบีมสมันท์
33	KCA02S-11	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ก่อนบีมแก๊ส
34	KCA02VB-01	Manual	Auto		KCA		CB -
35	TMA01VB-01	Manual	Auto		TMA		CB -
36	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
37	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
38	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							





## บันทึก

ที่ หจล-ส. 42234/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 15 มกราคม 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี

อุปกรณ์ - KB-KT1A, KT3A [ 115 / 22 kV 2x25 MVA ] (KB 2212, 2217)

งานที่ทำ - นำ KB-KT3A เข้าจ่ายไฟภายหลังจาก Major Inspection KB-KT3A แล้วเสร็จ

หมายเหตุ - KB KT3A สภาพ "ปลด" ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. - 10 เม.ย. 68

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน พุธที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 13.30 น.

ถึงวัน พุธที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลา

ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.