



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

2 เม.ย. 2568

## วิญญขอดับไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล .....	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ .....	ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3) .....

ด้วยการไฟฟ้า..... กสพ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... อ้อมใหญ่ 3..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus2	6 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....  
(..... นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3..... ตำแหน่ง..... อ.ก.สพ.(ก3).....  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก OYL034B-01 ถึง Pot head Fb-F10  
ในวันที่ 6 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 245/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ ~~ห้วย~~ สุภังกร วดีบุญธรรม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

.....  
(นางสาวสุภังกร วดีบุญธรรม)  
วตก. 5 แทน ทว.คท.

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สพ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟส.สพธ.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 4..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 2 (สถานี..... OYL.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 เม.ย. 68	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางด้าน Bus 2	ตามใบขอปฏิบัติงาน 245/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 29 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 29 มีนาคม 2568
	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์ นายมนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, พีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. น.ส.พิชยา, น.ส.สุภัชชา, นายศักดิ์สิทธิ์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดคอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	
3	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	โหลด 1.17 MW
4	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	โหลด 3.00 MW
5	OYL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	โหลด 1.71 MW
6	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	
7	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	โหลด 2.94 MW
8	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	โหลด 4.31 MW
9	OYL08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	โหลด 5.31 MW
10	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	โหลด 1.58 MW
11	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	โหลด 3.30 MW
12	SAD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
13	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	โหลด 1.70 MW
14	<b>ย้ายโหลด OYL 6 ไปจ่ายจาก SAD06</b>						
15	OYL06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SCADA	SF6 วิทยาลัยแสงธรรม
16	OYL06VB-01	สับ	ปลด		OYL	-	-
17	<b>ย้ายโหลด OYL 9 ไปจ่ายจาก SAD06</b>						
18	OYL09S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยวัดคลองอ้อมใหญ่
19	OYL09VB-01	สับ	ปลด		OYL	-	-
20	<b>ย้ายโหลด OYL 7 ไปจ่ายจาก OYL 2</b>						
21	OYL02S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ช.ธนาคารอมลิน
22	OYL07VB-01	สับ	ปลด		OYL	-	-
23	<b>ย้ายโหลด OYL 8 ไปจ่ายจาก OYL 3</b>						
24	OYLBVB-01	ปลด	สับ		OYL	-	ขนานบัส
25	OYL03S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS จัดสรรครุฑอารี
26	OYLBVB-01	สับ	ปลด		OYL	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	OYL08VB-01	สับ	ปลด		OYL		-
28	ย้ายโหลด OYL 10 ไปจ่ายจาก OYL 5						
29	OYL05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 หน้าวัดอ้อมใหญ่
30	OYL10VB-01	สับ	ปลด		OYL		-
31	OYL06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
32	OYL07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
33	OYL08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
34	OYL09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.9
35	OYL10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.10
36	เมื่อพร้อมดับไฟ						
37	ปลด CAP2 Step ย่อย ออกทีละ Step						
38	OYL02BVB-01	สับ	ปลด		OYL		- INCOMING 2
39	OYL02CVB-01	สับ	ปลด		OYL		- CAP 2
40	OYL03YB-01	สับ	ปลด		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	OYL03YS-01	สับ	ปลด		OYL		- ไบมีด 115 เควี
42	OYL03YS-02	สับ	ปลด		OYL		- ไบมีด 115 เควี
43	OYLBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYL		- ขนานบัส
44	OYL02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYL		- INCOMING 2
45	OYL02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYL		- CAP 2
46	OYL06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYL		-
47	OYL07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYL		-
48	OYL08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYL		-
49	OYL09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYL		-
50	OYL10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYL		-
51	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟาย้อน เบรกเกอร์ OYL1BVB-01,OYL1,2,3,4,5VB-01 ว่ามีฟาย้อนหรือไม่						
52	SW.Ground OYL2CVG-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
53	หลังจากตรวจสอบฟาย้อน แล้ว เมื่อไม่มีฟาย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
54	OYL02BVG-01	ปลด	สับ		OYL		- กราวด์ INCOMING 2
55	OYL02CVG-01	ปลด	สับ		OYL		- กราวด์ CAP2
56	OYL06VG-01	ปลด	สับ		OYL		- กราวด์ F6
57	OYL07VG-01	ปลด	สับ		OYL		- กราวด์ F7
58	OYL08VG-01	ปลด	สับ		OYL		- กราวด์ F8
59	OYL09VG-01	ปลด	สับ		OYL		- กราวด์ F9
60	OYL10VG-01	ปลด	สับ		OYL		- กราวด์ F10
61	แจ้งพื้นที่ดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
62	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
63	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
65	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
66	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
67	OYL05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
68	SAD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
69	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
70	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟด้าน BUS 2						
71	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
72	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
73	OYL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
74	OYL05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
75	SAD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
76	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
77	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
78	OYL02BVG-01	สับ	ปลด		OYL		- กราวด์ INCOMING 2
79	OYL02CVG-01	สับ	ปลด		OYL		- กราวด์ CAP2
80	OYL06VG-01	สับ	ปลด		OYL		- กราวด์ F6
81	OYL07VG-01	สับ	ปลด		OYL		- กราวด์ F7
82	OYL08VG-01	สับ	ปลด		OYL		- กราวด์ F8
83	OYL09VG-01	สับ	ปลด		OYL		- กราวด์ F9
84	OYL10VG-01	สับ	ปลด		OYL		- กราวด์ F10
85	OYLBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- ขนานบัส
86	OYL02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- INCOMING 2
87	OYL02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- CAP 2
88	OYL06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- -
89	OYL07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- -
90	OYL08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- -
91	OYL09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- -
92	OYL10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL		- -
93	OYL03YS-01	ปลด	สับ		OYL		- ไบมีด 115 เควี
94	OYL03YS-02	ปลด	สับ		OYL		- ไบมีด 115 เควี
95	OYL03YB-01	ปลด	สับ		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	OYL02BVB-01	ปลด	สับ		OYL		- INCOMING 2
97	OYL02CVB-01	ปลด	สับ		OYL		- CAP 2
98	OYL06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
99	OYL07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	OYL08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
101	OYL09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.9
102	OYL10S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.10
103	ย้ายโหลด OYL 5 กลับจาก OYL 10						
104	OYL10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		-
105	OYL05S-03	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สพร.		SF6 หน้าวัดอ้อมใหญ่
106	ย้ายโหลด OYL 8 กลับจาก OYL 3						
107	OYL08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		-
108	OYLBVB-01	ปลด	สับ		OYL		- ขนานบัส
109	OYL03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS จัดสรรครุอาร์
110	OYLBVB-01	สับ	ปลด		OYL		- ขนานบัส
111	ย้ายโหลด OYL 7 กลับจาก OYL 2						
112	OYL02S-08	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สพร.		SF6 ช.ธนาคารอมสิน
113	OYL07VB-01	สับ	ปลด		OYL		-
114	ย้ายโหลด OYL 9 กลับจาก SAD06						
115	OYL09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		-
116	OYL09S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยวัดคลองอ้อมใหญ่
117	ย้ายโหลด OYL 6 กลับจาก SAD06						
118	OYL06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		-
119	OYL06S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 วิทยาลัยแสงธรรม
120	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
121	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
122	OYL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
123	OYL05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
124	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
125	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
126	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
127	OYL08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
128	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
129	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
130	SAD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
131	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
4	ตำบลช้าง	18 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) 240 13/02	กศพ.(ก3)	เขาวัดติ (081-3657367)
		19 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 241 28/02	กศพ. , กบม.	
		4 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ตัดหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. , บำรุงรักษา OI.TC หม้อแปลง TP.2	กบม.	
		5 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 242 3/03	กศพ. , กบม.	
5	ชัยโพนทอง 3	20 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) 243 17/02	กศพ.(ก3)	เขาวัดติ (081-3657367)
		30 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 244 26/03	กศพ.(ก3)	
		6 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก3)	
		6 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ตัดหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 245 02/04	กศพ. , กบม.	
6	บงปลาน้ำ	24 ก.พ. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) 246 19/02	กศพ.(ก3)	เขาวัดติ (081-3657367)
		11 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank 247 6/03	กศพ.(ก3)	
		6 เม.ย. 68	08.00-16.30 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก3)	
		12 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BAM2XB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV. (ขอ ไขย้อนด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ) ย้ายโหนดด้าน Bus 2 , Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BAM4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV. 248 12/03	กศพ.(ก3) กบม.(ก3)	