



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

..... 20 มี.ค. 68

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พทิวสุวรรณชล .....	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... นครชัยศรี 1 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS-KT1A//2A	26-28 มี.ค. 67 ดับไฟต่อเนื่อง	07.30 น.	16.30 น.	Major Inspection	NCS2212	NCS2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

7.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
8.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง NCS-KT1A//2A จาก NCS-2212 ถึง NCS-2217  
ในวันที่ 26-28 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 263/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.วร โมลงนั้ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....  
16 มี.ค. 68

(นาย จีรวิวัฒน์ ๒๖ก้อลฉนิท )  
วศก.5 6๒ทช ๕๕. คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟภ. นธ., กฟภ. สทพร.

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี NCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1 (NCS-KT1A//2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26-28 มี.ค. 68	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ Major Inspection	ตามใบขอปฏิบัติงาน 849/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 16 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>น.ส.สุภัสชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	Load 1.0 MW
4	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
5	NCABR-11	Normal	Non-Reclosing		NCA	-	Load 0.5 MW
6	NCABR-12	Normal	Non-Reclosing		NCA	-	Load 5.5 MW
7	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
8	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	Load 6.52 MW
9	ย้ายโหลดวงจร NCA11 ไปรับไฟจากวงจร SAB10						
10	NCA11S-04	ปลด	ล๊ับ		สพร.	SCADA	SF6 สะพานลอยก่อนถึงขวนชม
11	NCABR-11	ล๊ับ	ปลด		NCA	R	NCA11
12	Sw.Load NCABR-11	ล๊ับ	ปลด		NCA	DIS	Sw.Load ของ NCABR-11
13	ย้ายโหลดวงจร NCA12 ไปรับไฟจากวงจร NCA01						
14	NCA01S-09	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		นช.	SF6	ปากทางสาย 8
15	NCABR-12	ล๊ับ	ปลด		NCA	R	NCA12
16	Sw.Load NCABR-12	ล๊ับ	ปลด		NCA	DIS	Sw.Load ของ NCABR-12
17	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลดที่หม้อแปลง NCS-KT1A//KT2A โหลด = 0 MW						
18	NCS-2212	ล๊ับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
19	NCS-2217	ล๊ับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
20	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
21	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
22	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
23	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	
24	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						

สิ้นสุด Switching ช่วงแรก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
26	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
27	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	
28	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
29	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	
30	NCS-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
31	NCS-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
32	ย้ายโหลดวงจร NCA12 กลับคืนจากวงจร NCA01						
33	Sw.Load NCABR-12	ปลด	สับ		NCA	DIS	Sw.Load ของ NCABR-12
34	NCABR-12	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		NCA	R	NCA12
35	NCA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.	SF6	ปากทางสาย 8
36	ย้ายโหลดวงจร NCA11 กลับคืนจากวงจร SAB10						
37	Sw.Load NCABR-11	ปลด	สับ		NCA	DIS	SW.Load ของ NCABR-11
38	NCABR-11	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		NCA	R	NCA11
39	NCA11S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวชนม
40	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
41	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
42	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
43	NCABR-11	Non-Reclosing	Normal		NCA	-	
44	NCABR-12	Non-Reclosing	Normal		NCA	-	
45	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
46	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 42612/2568

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - NCS-KT1A, KT2A [ 115 / 22 kV 2x25 MVA ] (NCS 2212, 2217)

งานที่ทำ - Major Inspection OLTC, Tx self protection inspection และ Routine Test (6Y)

หมายเหตุ

-

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.