



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....

ตำแหน่ง ..อก.สพ.(ก3).....

Switching Deadline

17/03/68

ด้วยการไฟฟ้า ..กสพ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ..สถานีฯ นครชัยศรี 2.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .. - .. แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 1	20 มี.ค. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับไฟสถานีฯ นครชัยศรี 2 TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์, หม้อแปลง 22 เควี และ ปลดเบรกเกอร์ NCBBYB-01, NCB01YB-01, NCB02YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี และบำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง .. พง.6..... โทร .. 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน ..อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ^{NCB} 11V91 จาก .. - .. ถึง .. - ..
ในวันที่ 20 มี.ค. 68 ตั้งแต่วเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 274/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่วเวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวิทย์ ไส้กรัง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผช.เชาว์ลิต นิลรอด
14 มี.ค. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ..อก.สพ.(ก3), ..อก.ว.(ก3) ผจก. กพช.นง.

(นายจิรวิทย์ ไส้กรัง แก้วรัตน์)
จศก.5 6 ช.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น

แผนผังแนบ .. - .. แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานีฯ NCB)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ..อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ..อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขานครชัยศรี 2 (BUS 1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 274/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิรัช เสมามิ่ง			วันที่	14 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์นายมนซ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, พีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. น.ส.พิชยา, น.ส.สุกชชา, นายศักดิ์สิทธิ์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- -
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- -
4	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
5	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
6	NCB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
7	NCB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
8	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
9	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
10	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
11	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
12	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
13	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -
14	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- -
15	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
16	DTM10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
17	NCB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
18	ย้าย NCB INC.1 ไปจ่ายจาก NCB INC.2						
19	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
20	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 1
21	ย้าย NCB 1 ไปจ่ายจาก NCB 7						
22	NCB01S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
23	NCB01VB-01	สับ	ปลด		NCB		- -
24	ย้าย NCB 2 ไปจ่ายจาก NCB 8						
25	NCB02S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS เลย บ.TUW
26	NCB02VB-01	สับ	ปลด		NCB		- -
27	ย้าย NCB 10 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM 10						
28	DTM10S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 บ้านดอนกระเบื้อง
29	NCB10R-01	สับ	ปลด		นช.	SCADA	R วัดบางพระ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้าย NCB 3 ไปจ่ายจาก SLY 4						
31	NCB03S-05	ปลด	สับ		นช.		SF6 ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
32	NCB03VB-01	สับ	ปลด		NCB		- -
33	ย้าย NCB 4 ไปจ่ายจาก NCB 5						
34	NCB04S-07	ปลด	สับ		นช.		DIS โรงสีประมงวิวัฒน์
35	NCB04VB-01	สับ	ปลด		NCB		- -
36	ย้าย NCB 5 ไปจ่ายจาก NCB 10						
37	NCB05S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS ร้านล้างถ้วยพลาสติก
38	NCB05VB-01	สับ	ปลด		NCB		- -
39	NCB01S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.1
40	NCB02S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.2
41	NCB03S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.3
42	NCB04S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.4
43	NCB05S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.5
44	NCB01CVB-01	Auto	Manual		NCB		- CAP 1
45	ให้ปลด STEP Capacitor NCB02CVB-01 ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะเวลาปลด						
46	NCB01CVB-01	สับ	ปลด		NCB		- CAP 1
47	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
48	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
49	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
51	NCB01YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
52	NCBBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- ขนานบัส
53	NCB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- INCOMING 1
54	NCB01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- CAP 1
55	NCB01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- -
56	NCB02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- -
57	NCB03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- -
58	NCB04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- -
59	NCB05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- -
60	SW.Ground NCB1CVG-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
61	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ NCB1,2,3,4,5VB-01,NCB1BVG-01,NCB1CVG-01 ว่ามีฟิชั่นหรือไม่						
62	หลังจากตรวจสอบฟิชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่น แจ้งพนักงานสถานี ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
63	NCB01BVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ INCOMING 1
64	NCB01CVG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ CAP1
65	NCB01VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F1
66	NCB02VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F2
67	NCB03VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F3
68	NCB04VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F4
69	NCB05VG-01	ปลด	สับ		NCB		- กราวด์ F5

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
71	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
72	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
73	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
74	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
75	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
76	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-
77	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
78	DTM10R-01	Nonreclosing	Normal		บ.ล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
79	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
80	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
81	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
82	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
83	NCB01BVG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ INCOMING 1
84	NCB01CVG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ CAP1
85	NCB01VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F1
86	NCB02VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F2
87	NCB03VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F3
88	NCB04VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F4
89	NCB05VG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ F5
90	NCBBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- ขนानบัส
91	NCB01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- INCOMING 1
92	NCB01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		- CAP 1
93	NCB01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-
94	NCB02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-
95	NCB03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-
96	NCB04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-
97	NCB05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NCB		-
98	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
99	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ใบมีด 115 เควี
100	NCB01YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ใบมีด 115 เควี
101	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
102	ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน NCB-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV.						
103	NCB01BVB-01	ปลด	สับ		NCB		- INCOMING 1
104	NCB01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		- CAP 1
105	NCB01CVB-01	Manual	Auto		NCB		- CAP 1
106	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
107	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
108	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
109	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
110	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
111	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -
112	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- -
113	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
114	DTM10R-01	Normal	Nonreclosing		นช.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
115	NCB01S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.1
116	NCB02S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.2
117	NCB03S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.3
118	NCB04S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.4
119	NCB05S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.5
120	ย้าย NCB 5 กลับจาก NCB 10						
121	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
122	NCB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
123	NCB05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ร้านล้างห้วยพลูการเกษตร
124	ย้าย NCB 4 กลับจาก NCB 5						
125	NCB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
126	NCB04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงสีประมงวิวัฒน์
127	ย้าย NCB 2 กลับจาก NCB 8						
128	NCB02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
129	NCB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS เลย บ.TUW
130	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
131	ย้าย NCB 1 กลับจาก NCB 7						
132	NCB01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
133	NCB01S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
134	ย้าย NCB 10 บางส่วนกลับจาก DTM 10						
135	NCB10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
136	DTM10S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 บ้านดอนกระเบื้อง
137	ย้าย NCB 3 กลับจาก SLY 4						
138	NCB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
139	NCB03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 บ่อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
140	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
141	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
142	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
143	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
144	NCB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
145	NCB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
146	NCB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
147	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
148	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
149	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
150	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
151	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
152	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
153	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
154	DTM10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
155	NCB10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
12	สมุทรสาคร 3	10 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคคอล์ 115 kv. รหัส SMCBYB-01, SMC1YB-01, SMC2YB-01, SMC3YB-01 และ SMC4YB-01 (ทะเลวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์ 115 kv.	กสฟ.(ท3)	เชาวลิต (081-3657367)
		11 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรคคอล์ 115 kv. รหัส SMC5YB-01, SMC6YB-01, SMC7YB-01, SMC8YB-01 และ SMC9YB-01 (ทะเลวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์ 115 kv.	กบย.	
		23 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	ย้ายโหลดรีโกลสเซอร์ รหัส SMCBR-03, SMCBR-07 และ SMCBR-10 เพื่อบำรุงรักษารีโกลสเซอร์ 22 kv. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคคอล์ 22 kv.) ย้ายโหลดรีโกลสเซอร์ รหัส SMCBR-09 เพื่อบำรุงรักษารีโกลสเซอร์ 22 kv. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคคอล์ 22 kv.)	กบย.(ท.3)	
13-15	ทพร.1, ทพร.2, สดค.	17 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรคคอล์ 22 kv. และเบรคคอล์ 115 kv. (ไม่มีเบรคคอล์ไฟ)	กสฟ.(ท3)	เชาวลิต (081-3657367)
16	นครชัยศรี 2	20 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank	กสฟ.(ท3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์, รีเลย์, เคเบิล 22 kv. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ท3)	
				ปลดเบรคคอล์ 115 kv. รหัส NCBBYB-01, NCB1YB-01 (TP.1) และ NCB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์ 115 kv.	กบย.	
17	อ้อมใหญ่ 1	21 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์, รีเลย์, เคเบิล 22 kv. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กสฟ.(ท3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดเบรคคอล์ 115 kv. รหัส NCB4YB-01 (TP.2) และ NCB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์ 115 kv.	กบย., กบย.	
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์, รีเลย์, เคเบิล 22 kv. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย., กบย.	
18	อ้อมน้อย 2	25 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	ปลดเบรคคอล์ 115 kv. รหัส OY1YB-02 (TP.1) และ OY1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์ 115 kv.	กสฟ.(ท3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์, รีเลย์, เคเบิล 22 kv. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบย.(ท3)	
				ปลดเบรคคอล์ 115 kv. รหัส OY2YB-02 (TP.2) และ OY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์ 115 kv.	กบย.	
19	สามพราน 3	26 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ท3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์, รีเลย์, เคเบิล 22 kv. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ท3)	
				ปลดเบรคคอล์ 115 kv. รหัส ONBBYB-01, ONB1YB-01 (TP.1) และ ONB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์ 115 kv.	กบย.	
19	สามพราน 3	27 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์, รีเลย์, เคเบิล 22 kv. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กสฟ.(ท3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดเบรคคอล์ 115 kv. รหัส ONB4YB-01 (TP.2) และ ONB3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์ 115 kv.	กบย.(ท3)	
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.	
19	สามพราน 3	27 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์, รีเลย์, เคเบิล 22 kv. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสฟ.(ท3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดเบรคคอล์ 115 kv. รหัส SACBYB-01, SAC2YB-01 (TP.1) และ SAC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์ 115 kv. และทดสอบรีเลย์ 115 kv. (ขอไฟย้อนคืน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานี)	กบย.(ท3)	
				ย้ายโหลดคั่น Bus 2, Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kv. ปลดเบรคคอล์ 115 kv. รหัส SAC3YB-01 และ SAC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคคอล์ 115 kv. และทดสอบรีเลย์ 115 kv.	กบย.	