



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20/03/68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 1	25 มี.ค. 68	08.00 น.	12.00 น.	ดับไฟสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์, หม้อแปลง 22 เควี และ ปลดเบรกเกอร์ OYI01YB-01, OYI01YB-02 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367
2	BUS 2	25 มี.ค. 68	13.00 น.	16.30 น.	ดับไฟสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์, หม้อแปลง 22 เควี และ ปลดเบรกเกอร์ OYI02YB-01, OYI02YB-02 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS 1 จาก OYI01YS-01 ถึง OYI01, 02, 03, 04, 04RS-01
ในวันที่ 25 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิ่งเลขที่ 276/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS 2 จาก OYI02YS-01 ถึง OYI05, 06, 07, 08, 05RS-01
ในวันที่ 25 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... สามารถ จัดทမ်းตัดไฟ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด.....

(นางสาวพิจิต พงษ์ศิริ)
ว.ก. 5 ทาน.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.ว.(ก3) ผจก. นพ.ร. 5 พ.ร.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง..... 7..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานีฯ..... - OYI -.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอ้อมใหญ่ 1 (เข้าBUS 1, ป้ายBUS 2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 มี.ค. 68	เวลา	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์สถานี ตามใบขอปฏิบัติงาน 276/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 18 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เวลา 08.00 - 12.00 น.ทำงาน OYI BUS1						
3	เวลา 13.00 - 16.00 น.ทำงาน OYI BUS2						
4	SAD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-
6	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-
7	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	โหลด 5.5 MW
8	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	โหลด 6.64 MW
9	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	โหลด 4.93 MW
10	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	โหลด 4.49 MW
11	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	โหลด 5.62 MW
12	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
13	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	โหลด 0.52 MW
15	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	โหลด 4.73 MW
16	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	-
17	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	โหลด 3.39 MW
18	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	-
19	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	-
20	ย้ายโหลด OYI09 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก SAB03						
21	OYI09S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ปุ่ม ปตท.
22	OYI09VB-01	สับ	ปลด		OYI	-	-
23	ย้ายโหลด OYI01 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก SAB09						
24	OYI01S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ปุ่ม ปตท.
25	OYI01VB-01	สับ	ปลด		OYI	-	-
26	ย้ายโหลด OYI02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก ONC06						
27	ONC06S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ตอนทราย
28	OYI02S-07	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ช่างชอยคานเอนโซ่
29	ย้ายโหลด OYI02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก OYI05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		-	ขนานบัส
31	OYI02S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ท่ารถ 84 ขอยี่มาแดง
32	OYI02VB-01	สับ	ปลด		OYI		-	-
33	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		-	ขนานบัส
34	ตรวจสอบ OYI03VB-01,4VB-01 สถานะ Breaker."OPEN" สถานะ ทรีค "In service"							
35	OYI01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.1
36	OYI02S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.2
37	OYI03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.3
38	OYI04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.4
39	OYI09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.9
40	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน							
41	OYI01BVB-01	สับ	ปลด		OYI		-	INCOMING 1
42	OYI01YB-02	สับ	ปลด		OYI		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	OYI01YS-01	สับ	ปลด		OYI		-	ใบมีด 115 เควี
44	OYI01YS-02	สับ	ปลด		OYI		-	ใบมีด 115 เควี
45	OYI01YS-03	สับ	ปลด		OYI		-	ใบมีด 115 เควี
46	OYIBYB-01	สับ	ปลด		OYI		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
47	OYIBYS-01	สับ	ปลด		OYI		-	ใบมีด 115 เควี
48	OYIBYS-02	สับ	ปลด		OYI		-	ใบมีด 115 เควี
49	OYI01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-	INCOMING 1
50	OYIBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-	ขนานบัส
51	OYI01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-	-
52	OYI02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-	-
53	OYI03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-	-
54	OYI04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-	-
55	OYI09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-	-
56	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ OYI1BVB-01,OYI1,2,3,4,9VB-01 ว่ามีฟิชั่นหรือไม่							
57	หลังจากตรวจสอบฟิชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่น แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้							
58	OYI01BVG-01	ปลด	สับ		OYI		-	กราวด์ INCOMING 1
59	OYI01VG-01	ปลด	สับ		OYI		-	กราวด์ F1
60	OYI02VG-01	ปลด	สับ		OYI		-	กราวด์ F2
61	OYI03VG-01	ปลด	สับ		OYI		-	กราวด์ F3
62	OYI04VG-01	ปลด	สับ		OYI		-	กราวด์ F4
63	OYI09VG-01	ปลด	สับ		OYI		-	กราวด์ F9
64	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กสพ.(ก3) รับทราบ และให้ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย							
65	SAD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
66	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	-
67	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	-
68	OYI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
69	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
70	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
71	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
72	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
73	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	-
74	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-	-
75	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	-
76	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	-
*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าของ OYI BUS 1*****								
77	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ OYI BUS 1 และทำงานด้าน OYI BUS 2 ต่อ							
78	SAD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
79	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
80	OYI02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
81	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-	-
82	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-	โหลด 4.93 MW
83	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-	โหลด 4.49 MW
84	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
85	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
86	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
87	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
88	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-	-
89	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-	-
90	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-	โหลด 3.16 MW
91	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-	-
92	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-	-
93	OYI01BVG-01	สับ	ปลด		OYI		-	กราวด์ INCOMING 1
94	OYI01VG-01	สับ	ปลด		OYI		-	กราวด์ F1
95	OYI02VG-01	สับ	ปลด		OYI		-	กราวด์ F2
96	OYI03VG-01	สับ	ปลด		OYI		-	กราวด์ F3
97	OYI04VG-01	สับ	ปลด		OYI		-	กราวด์ F4
98	OYI09VG-01	สับ	ปลด		OYI		-	กราวด์ F9
99	OYI01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-	INCOMING 1
100	OYI01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-	-
101	OYI02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-	-
102	OYI03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-	-
103	OYI04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-	-
104	OYI09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		-	-
105	OYI01YS-01	ปลด	สับ		OYI		-	ใบมีด 115 เควี
106	OYI01YS-02	ปลด	สับ		OYI		-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
107	OYI01YS-03	ปลด	สับ		OYI		-	ใบมีด 115 เควี
108	OYI01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
109	OYI01YB-02	ปลด	สับ		OYI		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
110	ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน OYI-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV.							
111	OYI01BVB-01	ปลด	สับ		OYI		-	INCOMING 1
112	OYI01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.1
113	OYI02S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.2
114	OYI03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.3
115	OYI04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.4
116	OYI09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.9
117	ย้ายโหลด OYI09 ทั้งหมดกลับจาก SAB03							
118	OYI09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-	-
119	OYI09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA	SF6	ป้อน ปตท.
120	ย้ายโหลด OYI01 ทั้งหมดกลับจาก SAB09							
121	OYI01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-	-
122	OYI01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA	SF6	ป้อน ปตท.
123	ย้ายโหลด OYI07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก OYI01							
124	OYI01S-20	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	แยกคลองพร้าว
125	OYI07S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	บ้านพักเหม็งเซ็ง
126	ย้ายโหลด OYI07 ที่เหลือไปจ่ายจาก SAD02							
127	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-	-
128	OYI07S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ซอยเหรียญไทย
129	OYI07VB-01	สับ	ปลด		OYI		-	-
130	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		-	-
131	ย้ายโหลด OYI05 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก OYI02							
132	OYI02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-	-
133	OYI05VB-01	สับ	ปลด		OYI		-	-
134	ตรวจสอบ OYI6VB-01 สถานะ Breaker "OPEN"							
135	ตรวจสอบ OYI10VB-01 สถานะ Breaker "OPEN" และ ทรีค "OUT SERVICE"							
136	ตรวจสอบ OYI10S-01 สถานะ DIS POTHEAD "OPEN"							
137	OYI05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.5
138	OYI06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
139	OYI07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.7
140	OYI08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.8
141	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน							
142	OYI02BVB-01	สับ	ปลด		OYI		-	INCOMING 2
143	OYI02YB-02	สับ	ปลด		OYI		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
144	OYI02YB-01	สับ	ปลด		OYI		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
145	OYI02YS-01	สับ	ปลด		OYI		-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
146	OYI02YS-02	สับ	ปลด		OYI		- ไปมิด 115 เควี
147	OYI02YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ไปมิด 115 เควี
148	OYI02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- INCOMING 2
149	OYI05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
150	OYI06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
151	OYI07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
152	OYI08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- -
153	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟาย้อน เบรกเกอร์ OYI2BVB-01,OYI5,6,7,8,10VB-01 ว่ามีฟาย้อนหรือไม่						
154	หลังจากตรวจสอบฟาย้อน แล้ว เมื่อไม่มีฟาย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
155	OYI02BVG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ INCOMING 2
156	OYI05VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F5
157	OYI06VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F6
158	OYI07VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F7
159	OYI08VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F8
160	OYI10VG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ F10
161	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กสฟ.(ก3) รับทราบ และให้ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
162	SAD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
163	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
164	OYI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
165	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
166	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
167	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
168	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
169	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
170	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
171	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
172	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
173	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
174	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
175	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
176	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
177	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
	*****สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2*****						
178	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟกลับทั้งหมด						
179	SAD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
180	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
181	OYI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
182	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- -
183	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
184	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- -
185	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		- -
186	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- -
187	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- -
188	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- -
189	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- -
190	OYI02BVG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ INCOMING 2
191	OYI05VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F5
192	OYI06VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F6
193	OYI07VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F7
194	OYI08VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F8
195	OYI10VG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ F10
196	OYI02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- INCOMING 2
197	OYIBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- ขนานบัส
198	OYI05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
199	OYI06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
200	OYI07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
201	OYI08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- -
202	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
203	OYI02YS-01	ปลด	สับ		OYI		- ไปมิต 115 เควี
204	OYI02YS-02	ปลด	สับ		OYI		- ไปมิต 115 เควี
205	OYI02YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ไปมิต 115 เควี
206	OYI02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
207	OYI02YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
208	OYIBYS-01	ปลด	สับ		OYI		- ไปมิต 115 เควี
209	OYIBYS-02	ปลด	สับ		OYI		- ไปมิต 115 เควี
210	OYIBYB-01	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
211	OYI01YB-01	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
212	ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน OYI-TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 KV.						
213	OYI02BVB-01	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 2
214	OYI05S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.5
215	OYI06S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.6
216	OYI07S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.7
217	OYI08S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.8
218	ย้ายโหลด OYI02 ทั้งหมดกลับจาก OYI05						
219	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		- ขนานบัส
220	OYI05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
221	OYI02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ท่ารถ 84 ซอยมาแดง
222	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
223	ย้ายโหลด OYI02 บางส่วนกลับจาก ONC06						
224	OYI02S-07	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ข้างชอยคานาโบ้
225	ONC06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ดอนทราย
226	ย้ายโหลด OYI07 บางส่วนกลับจาก SAD02						
227	OYI07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
228	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		- -
229	OYI07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชอยเหรียญไทย
230	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		- -
231	ย้ายโหลด OYI07 ที่เหลือกลับจาก OYI01						
232	OYI07S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 บ้านพักเม็งเซ้ง
233	OYI01S-20	สับ	ปลด		สพร.		SF6 แยกคลองพร้าว
234	SAD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
235	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
236	OYI02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
237	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
238	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
239	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
240	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
241	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
242	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- -
243	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
244	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
245	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -
246	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		- -
247	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- -
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
12	สมุทรสาคร 3	10 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SMCBYB-01, SMC1YB-01, SMC2YB-01, SMC3YB-01 และ SMC4YB-01 (ทีละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		11 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SMC5YB-01, SMC6YB-01, SMC7YB-01, SMC8YB-01 และ SMC9YB-01 (ทีละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กบศ.	
		23 มี.ค. 68	08.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.	เข้าโหลดรีโตรเซอร์ รหัส SMCBR-03, SMCBR-07 และ SMCBR-10 เพื่อบำรุงรักษารีโตรเซอร์ 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.) เข้าโหลดรีโตรเซอร์ รหัส SMCBR-05 และ SMCBR-09 เพื่อบำรุงรักษารีโตรเซอร์ 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.)	กบม.(ก.3)	นิตินัย 085-2908434
13-15	ทบ.1., ทบ.2., สท.	17 มี.ค. 68	08.00-16.30 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 KV. และเบรกเกอร์ 115 KV. (ไม่มีการดับไฟ)	กศพ.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
16	นครชัยศรี 2	20 มี.ค. 68 21 มี.ค. 68	08.00-16.30 น. 08.00-16.30 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส NCBYB-01, NCB1YB-01(TP.1) และ NCB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กศพ., กบม. กบม., กบศ.	เชาวลิต (081-3657367)
17	อ้อมใหญ่ 1	25 มี.ค. 68	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กศพ.(ก3)	
			13.00-16.30 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส OY1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบม.(ก3) กบศ.	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส OY2YB-02(TP.2) และ OY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.		
18	อ้อมน้อย 2	26 มี.ค. 68	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	
			13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก3) กบศ.	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส ONBBYB-01, ONB1YB-01(TP.1) และ ONB2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
19	สามพราน 3	27 มี.ค. 68	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ.(ก3)	
			13.00-16.30 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก3) กบศ.	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SACYB-01, SAC2YB-01(TP.1) และ SAC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV. (ขอ ไฟช้อนด้าน Bus 2 เพื่อจ่ายไฟให้สถานีฯ) เข้าโหลดคาน Bus 2, Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SAC3YB-01 และ SAC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และทดสอบรีเลย์ 115 KV.	กศพ.(ก3) กบม.(ก3) กบศ.	เชาวลิต (081-3657367)