



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 มี.ค. 68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ท.สค.(ปบ) ๑๕๐๖ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสาย OHGW หลังสถานีท่าทราย ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ kV SME	๑๖ มี.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	รื้อถอนสาย OHGW หลังสถานีท่าทราย ๑	จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี สะพานลอยหน้า นิคมอุตสาหกรรม	สถานีท่าทราย ๑	นายศราวุธ ชื่นจิตร โทร. ๐๖๑๓๙๒๕๕๙๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMS จาก จุดรับ DDE ถึง กาน้ำน้ำทราย
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 384/2568
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐ วัฒนวิทย์ หัวหน้าห้อง ประสานงานการขอดับไฟกับ คุณธีรวิทย์ บุณยเรือง
8 ธ.ค. 68



(นางสาววิมล พงษ์ศิริ)
อส.5 กทบ.ฯ ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานีฯ TMS)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน นิคมฯ สมุทรสาคร (ท่าทราย)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 16 มี.ค. 68 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สค. งานที่ทำ รื้อถอนเสา OHGW ตามใบขอปฏิบัติงาน 384/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง วันที่ 11 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 11 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นางสาวสุภัชชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		TP3
3	THS11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB โหลด 3.6 MW
4	THS13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB โหลด 2.8 MW
5	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB โหลด 1.8 MW
6	THS15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB โหลด 5.5 MW
7	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		TP1
8	THUBR-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THU		R โหลด 3.1 MW
9	THUBR-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THU		R โหลด 1.2 MW
10	THUBR-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THU		R โหลด 3.6 MW
11	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP
12	SMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB
13	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		CB 115 เควี
14	SMO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		CB 115 เควี
15	- ย้ายโหลด THS11 ไปรับไฟจาก SMB01						
16	SMB01S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากช.นิคมฯ
17	THS11VB-01	สับ	ปลด		THS		CB THS11
18	- ย้ายโหลด THS13 ไปรับไฟจาก THU01						
19	THS10S-02	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 บ.แบ่งเด็กนารัก
20	THS13VB-01	สับ	ปลด		THS		CB THS13
21	- ย้ายโหลด THS14 ไปรับไฟจาก THU03						
22	THS09S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หนา บางกอกฟอยล์
23	THS14VB-01	สับ	ปลด		THS		CB THS14
24	- ย้ายโหลด THS12,15 ไปรับไฟจาก THU02 ขึ้นบัส						
25	THS15S-03	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 บ.สยามอินเตอร์ล๊อคเทค
26	THS03BVB-01	สับ	ปลด		THS		CB INC.03
27	THS05YB-01	สับ	ปลด		THS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
28	THS05YS-01	สับ	ปลด		THS		DIS ใบมีด 115 เควี
29	THS05YS-02	สับ	ปลด		THS		DIS ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
30	- เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 kV ปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
31	แจ้งชุด Hotline 115 เควี (คุณศรารัฐ) ให้ทำการปลดจุดจัม 115 เควี ปากทางนิคมท่าทราย ออกได้						
32	เมื่อชุด Hotline 115 เควี (คุณศรารัฐ) ทำการปลดจุดจัม 115 เควี ปากทางนิคมท่าทราย ออกแล้วเสร็จ						
33	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
34	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
35	THS15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB
36	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		TP1
37	THUBR-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THU		R
38	THUBR-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THU		R
39	THUBR-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THU		R
40	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP
41	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB
42	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		CB
43	SMO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		CB
44	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
46	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
47	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
48	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
49	THS15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB
50	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		TP1
51	THUBR-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THU		R
52	THUBR-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THU		R
53	THUBR-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THU		R
54	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP
55	SMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB
56	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		CB 115 เควี
57	SMO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		CB 115 เควี
58	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 kV						
59	แจ้งชุด Hotline 115 เควี (คุณศรารัฐ) ให้ทำการจัม DDE 115 เควี ปากทางนิคมท่าทราย เข้าได้						
60	เมื่อชุด Hotline 115 เควี (คุณศรารัฐ) ทำการจัม DDE 115 เควี ปากทางนิคมท่าทราย แล้วเสร็จ						
61	- จ่ายไฟสถานี THS ย้ายโหลด THS15 กลับจาก						
62	THS05YS-01	ปลด	ล๊ับ		THS		DIS ไบมีด 115 เควี
63	THS05YS-02	ปลด	ล๊ับ		THS		DIS ไบมีด 115 เควี
64	THS05YB-01	ปลด	ล๊ับ		THS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
65	ควบคุมปรับแรงดันหม้อแปลง THS-TP3 ไว้ 22.7 kV						
66	THS03BVB-01	ปลด	ล๊ับ		THS		CB INC.03
67	THS15S-03	ล๊ับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 บ.สยามอินเตอร์ล็คคเทค
68	- ย้ายโหลด THS11 กลับจาก SMB01						
69	THS11VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		THS		CB THS11

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
70	SMB01S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	ปากช.นิคมฯ
71	- ย้ายโหลด THS13 กลับจาก THU01							
72	THS13VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		CB	THS13
73	THS10S-02	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	บ.แบ่งเด็กนารัก
74	- ย้ายโหลด THS14 ไปรับไฟจาก THU03							
75	THS09S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6	หนา บางกอกฟอยล์
76	THS14VB-01	สับ	ปลด		THS		CB	THS14
77	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		TP3	
78	THS11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	
79	THS13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	
80	THS14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	
81	THS15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB	
82	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		TP1	
83	THUBR-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THU		R	
84	THUBR-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THU		R	
85	THUBR-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THU		R	
86	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP	
87	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB	
88	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		CB	115 เควี
89	SMO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		CB	115 เควี
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>								

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

