



เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 017/2568

วันที่ 25.ก.พ. 2568

ชื่อผู้รับ นายพิทชนันท์ พธิวรสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ

ตำแหน่ง ทม.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ 2 สถานีไฟฟ้า สามชุก พิดเตอร์ 4 สถานีไฟฟ้าเดิมในวงนวงนข. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA02	1 มี.ค. 2568	09-00	16-00	ติด SF6 แทน DIS	บ้านสระदान DBA3S-16	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046
๒.	DBA04	1 มี.ค. 2568	09-00	16-00	ติด SF6 แทน DIS	หนองกรับ DBA4S-30	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง เครื่อง เครื่อ ผู้ใช้ไฟประมาณ ราว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เทิ้ม ตำแหน่ง ทผ.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด

(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

ทม.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

1 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ XCA2 จาก DBA3S-16 ถึง 15-0-68 ตั้งแต่เวลา 09-00 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 386/2568

2 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 พิดเตอร์ DBA04 จาก DBA4S-30 ถึง 15-0-68 ตั้งแต่เวลา 09-00 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 386/2568

ออกเอกสาร

พนักงานศูนย์ นาย จรรพนันท์ ทนถน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เทิ้ม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.3

.....อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร) 20 ก. 5 กน. 2568

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผน ผคนผังแนบ 2 แผน



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป จากทางฯ จะแล้วเสร็จ

(นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


หน้า 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS DBA04S-30 และ DBA03S-16 เปลี่ยนเป็น SF6		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 มี.ค. 68	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	เปลี่ยนDISเป็นSF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 386/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต 3. นางสาวพิชยา, นางสาวสุภัชชา, นายศักดิ์สิทธิ์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	- ตรวจสอบ DIS DBA04S-30 และ DBA03S-16 อยู่สถานะ "ปลด ใบมีดจากทั้งสามเฟส"						
3	- เปลี่ยน DBA03S-16 DIS บ้านสระด่าน เป็น SF6						
4	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing		ดจ.	R	โคกหม้อ
5	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing		สช.	R	บ้านสระด่าน
6	- เปลี่ยน DBA04S-30 DIS หองกรับ เป็น SF6						
7	DBA04R-05	Normal	Nonreclosing		สช.	R	บ้านหนองสังข์ทอง
8	DOA02R-01	Normal	Nonreclosing		ดจ.	R	หนองหลอด
9	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้ ทำงานโดยHOTLINE						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
10	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	- ตรวจสอบ DIS DBA04S-30 และ DBA03S-16 เปลี่ยนเป็น SF6เรียบร้อย						
12	DOA06R-01	Nonreclosing	Normal		ดจ.	R	โคกหม้อ
13	DBA03R-02	Nonreclosing	Normal		สช.	R	บ้านสระด่าน
14	DBA04R-05	Nonreclosing	Normal		สช.	R	บ้านหนองสังข์ทอง
15	DOA02R-01	Nonreclosing	Normal		ดจ.	R	หนองหลอด
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ติด SF6 แทน DIS จุด 2 บริเวณหนองกรับ วันที่ 1 มีนาคม 2568

จุด 2 หนองกรับ DBA3S-30



ติด SF6 แทน DIS จุด 1 บริเวณบ้านสระด่าน วันที่ 1 มีนาคม 2568

จุด 1 บ้านสระด่าน DBA3S-16

