



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สนย.(กป.)- ๑๐๘ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ โรจนธรรมเจริญ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ปักเสาแรงสูงพร้อมติดตั้งรีโคลสเซอร์..... ตามแผนผังสังเขปแบบ
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SVA๐๑	๖ มี.ค. ๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปักเสาแรงสูง ๒ ต้น ติดตั้งรีโคลสเซอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตรอปเอาท์ ชั่วคราว โคน แยกวัดท่า กระดาน	สุตระบบ จำหน่าย	นายจักรพันธ์ พรหมศรี จันทร์ ๐๙๖-๐๐๓-๙๙๖๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจักรพันธ์ พรหมศรีจันทร์.....ตำแหน่ง.....หม.กป.....เบอร์โทร.....๐๙๖-๐๐๓-๙๙๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายสันติ โรจนธรรมเจริญ.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ลาดหญ้า.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเตอร์ SVA01 จาก D/O จ.ก. วัดท่ากระดาน ถึง ๒/๕/๖๘
ในวันที่ 6 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 387/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวิชัย ๖๘๙๓๖๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจักรพันธ์ พรหมศรีจันทร์
๒๘ ก.พ. ๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟส.ลาดหญ้า, กฟส.ทร๖

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(.....นายจักรพันธ์ พรหมศรีจันทร์.....)

ตำแหน่ง ๗ วิศวกร เทพ พนม

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น


ผจก..... (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดท่ากระดาน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 มี.ค. 68	เวลา	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลญ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Recloser ตามใบขอปฏิบัติงาน 387/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายวีรวัชร เสมามิ่ง	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			

1. นางสาวสุกษิษา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing			ทรน.	เขาดับเต่า
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	D/O ชั่วคราว SVA	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ทรน.	วัดท่ากระดาน
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดงานทราบ						
6	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
8	ทำการเทสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
10	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal			ทรน.	เขาดับเต่า
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟปกติ						
12	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
13	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
14	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing			ทรน.	เขาดับเต่า
15	ตรวจสอบ SW.Source,SW.load,SW.Bypass อยู่สถานะ OPEN						
16	จ่ายไฟ						
17	D/O ชั่วคราว SVA	ปลด	สับ			ทรน.	วัดท่ากระดาน
18	SW.BYPASS	ปลด	สับ			ทรน.	DIS วัดท่ากระดาน
19	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal			ทรน.	เขาดับเต่า
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

