



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 ก.พ. 68

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปค.)344/2568

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พงษ์ราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า ก.3(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสวิตช์ Local remote 03VB-01 สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล 2 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	03VB-01	28 ก.พ. 2568	09.30 น.	12.00 น.	เปลี่ยนสวิตช์ Local Remote	Open CB, และ Truck out	-	นายทรศนะ เอ็งเจริญสุข

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรศนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วศก.5 โทร 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

25 ก.พ. 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ PMB03 จาก PMB03VB-01 ถึง Truck out Service

ในวันที่ 26 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 390/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกขวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทรศนะ เอ็งเจริญสุข

26 ก.พ. 68

(นายจิรวัฒน์ คุ้มศรี)

02 ก. 5 บัณฑิต ๒๕.๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. พทท.

อก.สฟ.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี PMB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานีฯ พุทธมณฑล 2 (PMB03VB-01)

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

28 ก.พ. 68	ระหว่าง	09.30	น.	ถึง	12.00	น.
กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนสวิตช์ Local Remote			ตามใบขอปฏิบัติงาน	390/68
		นายอมร โมกขพันธ์		วันที่	27 กุมภาพันธ์ 2568	
				วันที่	27 กุมภาพันธ์ 2568	
				วันที่	27 กุมภาพันธ์ 2568	
		1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
		2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนอช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
		3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	โหลด 2.87 MW
3	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	โหลด 0.54 MW
4	ย้ายโหลดวงจร PMB03 ไปฝากวงจร PMB07						
5	PMB07S-05	ปลด	สับ		พทต.	SCADA	SF6 MT SQUARE
6	PMB03VB-01	สับ	ปลด		PMB	-	-
7	PMB03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		PMB	-	-
8	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานที่ PMB03VB-01 ได้						
10	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
11	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
12	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
13	PMB03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		PMB	-	-
14	ย้ายโหลดวงจร PMB03 กลับคืนจากวงจร PMB07						
15	PMB03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
16	PMB07S-05	สับ	ปลด		พทต.	SCADA	SF6 MT SQUARE
17	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
18	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						