



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ตบ.(ปบ) 203/2568  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 26 ก.พ. 2568  
ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก3)  
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ตบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 05	8 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/พาดสายบริเวณ ฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบาง-สพฟ.ตบ.	ดิสชั่วคราวร้านขายของเก่าแยกยางนอน	ดิสชั่วคราวตรงข้ามเขาชะไอย	นาย ศักนรินทร์ แก้วปาน กั้น 080-9634693
2	DBA 06	8 มี.ค.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบาง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 5 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ชผ.ปน โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.851991... Long: ...100.098009.....  
3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.84273... Long: ... 100.104715.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ DBA5 จาก Dis.๒๔. บ้านเขยอเขตทุ่งกุลา Dis. ๖๔. ๑๓๕๐๘  
ในวันที่ 8 มี.ค.๖๘ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 396/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ DBA6 จาก DBA6S-02 ถึง DBA6S-03  
ในวันที่ 8 มี.ค.๖๘ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ อารามศิริสิทธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายบรรณวิทย์ อภัยรัตน์

(นายอภิสิทธิ์ อารามศิริสิทธิ์)  
วอ.๕๓๓๓ น.๓๓๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๑๖.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมนางนางบวช (DBA05,DBA06)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 มี.ค. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	396/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ ธวราจารสวัสดิ์			วันที่	3 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
6	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
7	ย้ายโหลดวงจร DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA01						
8	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
9	DBA05S-09	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมนางนางบวช
10	ย้ายโหลดวงจร DBA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA05						
11	DBA05S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 ช่างขนส่ง
12	DBA06S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6 หน้าขนส่งเดิมนาง
13	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA05						
14	DBA05S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
15	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ตรงข้ามเขาชะโอบ
16	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
17	DBA06S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SCADA	SF6 โรงกึ่งนางบวช
18	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ร้านขายของเก่าแยกยางนอน
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดบ. ทราบ						
20	แจ้งให้เทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานและช้อตกราวด์ จุด G1,G2,G3,G4 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
21	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
24	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
25	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อ กฟส.ดบ. ปฏิบัติงานเสร็จ พร้อมลงข้อมูล We Safe						
27	แจ้งปลดข้อตกราวด์ จุด G1,G2,G3,G4						
28	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
29	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
30	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
31	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
32	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
33	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
34	DBA06S-02	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงกลิ้งนางบวช
35	DIS ชค. DBA05	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS ร้านขายของเก่าแยกยางนอน
36	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA05 กลับคืน						
37	DIS ชค. DBA05	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS ตรงข้ามเขาชะไวย
38	DBA05S-08	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
39	ย้ายโหลดวงจร DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA05						
40	DBA06S-03	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ดบ.	SCADA	SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง
41	DBA05S-04	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 ข้างขนส่ง
42	ย้ายโหลดวงจร DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01						
43	DBA05S-09	ปลด	ล๊ับ		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
44	DBA01S-03	ล๊ับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
45	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
46	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
47	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
48	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
49	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

