



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

1 มี.ค. 68

เลขที่... ก.๓.ภจ.(ป.น.) ๕๖๗ / ๒๕๖๘

วันที่... ๒๕.ก.พ.๖๘

ชื่อผู้รับ... นายพิทณันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง... อ.ภ.ป.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง... นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร

ตำแหน่ง... ผ.จก.(๑๑).ภฟส.ภจ.

ด้วย... ภฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูงข้ามถนนบริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน ม.๘ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า... วงจร... F๑๐... สฟฟ.กาญจนบุรี.๑. ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน... ๑... แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	วงจร F๑๐ สฟฟ.กาญจนบุรี.๑	๓ มี.ค. ๖๘	๐๙.๐๐	๑๑.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนสายแรงสูงข้ามถนน บริเวณแยกแก่งเสี้ยน	SF๖ KCA ๑๐S-๐๔ ตรงข้ามบ่อม ตำรวจแก่งเสี้ยน	BA ข้ามถนนหน้าท่าทำการสายตรวจแยกแก่งเสี้ยน	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนตล.เชื้ออยู่ ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร. ๐๘๘-๘๘๘๘๗๗ / ๐๓๙-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๙-๕๑๒๕๕๖. พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.ภจ.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(.....)

(นายวัชร มานิช)

ตำแหน่ง (นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร)

ชม.ป.บ.รักษาการแทน ผ.ป.ภฟส.ภจ.
สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) ภฟภ.๓
เรียน อ.ภ.ป.น.(ก.๓)

ผจก.(11) ภฟส.ภจ.
26 ก.พ. 2568

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1... ฟีดเดอร์ KCA10 จาก KCA10S-04 ถึง จุดตัด DDE ซึ่งทำการล้างขดของหม้อแปลงด้วย
ในวันที่ 3 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 398/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง... ในวันที่...
ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง... ในวันที่...
ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประสานงานการขอตัดไฟกับ...
28 ก.พ. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ๑๗๕.ภจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นาย...)
๐๓๑.5 ๖๗๗๗ ผ.ป.ภจ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ภ.ป.น.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกแก่งเสี้ยน (KCA10)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 มี.ค. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	11.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ. กจ.	งานที่ทำ	รีถอนสายแรงสูง			ตามใบขอปฏิบัติงาน 398/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. น.ส.สุกษาน, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	CB	L=0 MW
5	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	CB	L=4.9 MW
6	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC	-	-
7	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	CB	L=4.9 MW
8	ลัดโหลด KCC10 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA05						
9	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA	CB	KCA05
10	KCA05S-06	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามเอไอเอ
11	ย้ายโหลด KCA04 และ KCA10 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA05						
12	KCA05S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ข้างวัดเขาน้อย
13	KCA10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SF6	ตรงข้ามป้อมตำรวจแยกแก่งเสี้ยน
14	เมื่อพร้อมดับไฟ						
15	แจ้งชุด Hotline ดำเนินการปลด DDE วงจร KCA10 บริเวณที่ทำการสายตรวจแยกแก่งเสี้ยน (ปลดแบบมีไฟ) ออก						
16	หลังจากชุด Hotline ดำเนินการปลด DDE วงจร KCA10 บริเวณที่ทำการสายตรวจแยกแก่งเสี้ยน (ปลดแบบมีไฟ) ออกแล้วเสร็จ						
17	แจ้งชุด Hotline ดำเนินการปลดสายด้าน Source SF6 KCA10S-04 ตรงข้ามป้อมตำรวจแยกแก่งเสี้ยน ออก						
18	หลังจากชุด Hotline ดำเนินการปลดสายด้าน Source SF6 KCA10S-04 ตรงข้ามป้อมตำรวจแยกแก่งเสี้ยน ออกแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
20	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
22	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
23	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	CB	
25	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	CB	
26	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	CB	
27	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC	-	-
28	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC	CB	
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
29	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
30	ตรวจสอบสายแรงสูงข้ามถนนจาก SF6 KCA10S-03 ตรงข้ามป้อมตำรวจแก่งเสี้ยน ถึงจุดที่ตัด DDE บริเวณที่ทำการสายตรวจแยกแก่งเสี้ยนถูกรื้อออกตามผัง						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

