



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภพส.(ปบ) ๕๕๓ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายทัศนัท พงษ์สุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายณัทศักดิ์ กล่อมดี

Switching Deadline

5 มี.ค. 68

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภพส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA01	9 มี.ค.68	09.00 น.	17.00 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย	SPO06S-06 ทางรถไฟ โครงการ 1	สุดโลน	นายระวี สุขสด ชม.ภส.ภพส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ต.กระต๊อบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์วินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๔๒๙๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๑๘๖๕ Long ๙๙.๙๔๘๑๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๑๑๙๗๗ Long ๙๙.๙๓๘๘๐

(นายณัทศักดิ์ กล่อมดี)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.ภพส.กำแพงแสน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (คฟ.) กฟผ.๓
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KSA1 จาก SPO06S-06 ถึง ๒๐๖.๖๖ (Dropหม้อหุง)
ในวันที่ 9 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 407/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อนุสรณ์ อนุพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ มย.ส.กร.วิ. รัตนบุรี



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. กฟส.
อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายอนุสรณ์ อนุพงษ์)
๒๑๓. 5๓๖๖ ๖๖.๐๖.
ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ ๑ แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รจก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ KSA01 บริเวณ SPO06S-06 (DIS.ทางรถไฟโครงการ1) - KSA01F-29/1(Drop เทพพิทักษ์)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 มี.ค. 68	เวลา	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กฟส.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 407/2568		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	3 มีนาคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 มีนาคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 มีนาคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นางสาวสุภัสชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPO06R-01	Normal	Nonreclosing		กฟส.	RE	บ้านทะเลบก
3	- ดับไฟเวลา 09.00 น.						
4	SPO06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.	DIS	ทางรถไฟโครงการ1
5	ตรวจสอบ KSA01F-29/1 Drop เทพพิทักษ์ ให้ปลดออกไว้ทั้งสามเฟส(ถ้ามีกระบอกฟิวส์ให้นำลงมาด้วย)						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.กำแพงแสนรับทราบ						
7	แจ้งกฟส.กำแพงแสนTest ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งกฟส.กำแพงแสนTest ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งกฟส.กำแพงแสนทำการลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
10	แจ้งกฟส.กำแพงแสนปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
11	SPO06R-01	Nonreclosing	Normal		กฟส.	RE	บ้านทะเลบก
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
12	หลังจากกฟส.กำแพงแสนปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
13	แจ้งกฟส.กำแพงแสนทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
14	แจ้งกฟส.กำแพงแสนทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
16	SPO06R-01	Normal	Nonreclosing		กฟส.	RE	บ้านทะเลบก
17	- จ่ายไฟ						
18	SPO06S-06	ปลด	สับ		กฟส.	DIS	ทางรถไฟโครงการ1
19	SPO06R-01	Nonreclosing	Normal		กฟส.	RE	บ้านทะเลบก
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						

สถานการณจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

2 มีนาคม 2568

